



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400													°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1.12	0.07	5.21	11.30	0.00	65.70	0.51	5.82	0.00	0.04	0.00	0.21	0.44	0.00	2.59	0.02	5.31	0.0000	1090
01:00	0.76	0.06	4.08	11.14	0.00	61.28	0.51	5.81	0.02	0.03	0.00	0.16	0.44	0.00	2.41	0.02	5.31	0.0010	1095
01:30	1.28	0.05	2.85	8.31	0.01	62.45	0.48	5.86	0.04	0.05	0.00	0.11	0.33	0.00	2.49	0.02	5.35	0.0018	1116
02:00	1.21	0.05	3.79	13.45	0.01	61.44	0.52	5.83	0.04	0.05	0.00	0.15	0.53	0.00	2.42	0.02	5.32	0.0016	1098
02:30	0.55	0.04	4.31	17.06	0.00	60.43	0.48	5.90	0.00	0.02	0.00	0.17	0.68	0.00	2.41	0.02	5.38	0.0000	1114
03:00	0.48	0.05	4.19	15.20	0.00	61.58	0.50	5.97	0.02	0.02	0.00	0.17	0.61	0.00	2.47	0.02	5.42	0.0010	1114
03:30	0.63	0.04	4.21	16.16	0.00	59.67	0.49	6.10	0.04	0.03	0.00	0.17	0.65	0.00	2.41	0.02	5.45	0.0015	1128
04:00	0.13	0.05	4.48	17.58	0.00	63.20	0.52	6.06	0.04	0.01	0.00	0.18	0.71	0.00	2.56	0.02	5.46	0.0015	1130
04:30	0.06	0.04	4.64	16.42	0.00	62.08	0.49	6.01	0.05	0.00	0.00	0.19	0.66	0.00	2.51	0.02	5.47	0.0021	1130
05:00	0.25	0.02	3.78	10.48	0.00	62.83	0.51	5.97	0.04	0.01	0.00	0.15	0.42	0.00	2.54	0.02	5.45	0.0014	1137
05:30	0.50	0.03	4.42	15.19	0.00	60.92	0.49	5.97	0.04	0.02	0.00	0.18	0.62	0.00	2.47	0.02	5.45	0.0015	1138
06:00	1.35	0.13	5.37	23.51	0.00	60.06	0.33	3.68	0.04	0.05	0.01	0.22	0.95	0.00	2.43	0.01	3.36	0.0016	1143
06:30	1.62	0.16	4.30	10.81	0.00	62.11	0.32	4.07	0.06	0.06	0.01	0.17	0.43	0.00	2.45	0.01	3.72	0.0025	1118
07:00	0.73	0.08	5.71	25.97	0.00	60.14	0.48	5.86	3.25	0.03	0.00	0.23	1.04	0.00	2.42	0.02	5.35	0.1305	1109
07:30	1.55	0.09	7.43	30.18	0.00	58.81	0.47	5.90	0.01	0.06	0.00	0.30	1.22	0.00	2.37	0.02	5.38	0.0004	1097
08:00	2.00	0.08	4.99	27.02	0.00	61.52	0.44	5.90	0.04	0.08	0.00	0.20	1.10	0.00	2.50	0.02	5.38	0.0015	1113
08:30	0.52	0.05	4.29	15.90	0.00	62.71	0.43	6.00	0.23	0.02	0.00	0.18	0.65	0.00	2.58	0.02	5.47	0.0094	1126
09:00	0.29	0.04	2.66	5.41	0.00	61.18	0.45	5.84	0.08	0.01	0.00	0.11	0.22	0.00	2.44	0.02	5.32	0.0033	1104
09:30	0.79	0.05	3.42	9.22	0.00	81.87	0.43	5.90	0.04	0.03	0.00	0.13	0.36	0.00	3.21	0.02	5.26	0.0015	1108
10:00	1.48	0.06	4.84	14.05	0.00	68.23	0.43	6.06	0.04	0.06	0.00	0.19	0.56	0.00	2.72	0.02	5.41	0.0015	1118
10:30	0.53	0.04	4.01	10.93	0.00	63.81	0.47	5.91	0.00	0.02	0.00	0.16	0.44	0.00	2.56	0.02	5.36	0.0000	1111
11:00	0.59	0.04	4.77	12.32	0.00	62.78	0.45	5.91	0.02	0.02	0.00	0.19	0.50	0.00	2.52	0.02	5.39	0.0010	1114
11:30	37.59	2.81	5.89	25.18	0.00	55.92	0.45	6.03	0.04	1.52	0.11	0.24	1.02	0.00	2.25	0.02	5.43	0.0016	1097
12:00	12.25	0.08	4.52	10.56	0.00	66.56	0.45	6.03	0.04	0.50	0.00	0.18	0.43	0.00	2.70	0.02	5.48	0.0016	1115
12:30	29.13	1.91	5.21	17.54	0.00	57.98	0.43	6.03	0.00	1.18	0.08	0.21	0.71	0.00	2.36	0.02	5.49	0.0000	1108
13:00	2.40	0.05	6.09	14.18	0.00	65.94	0.44	6.03	0.02	0.10	0.00	0.25	0.58	0.00	2.68	0.02	5.50	0.0009	1111
13:30	1.19	0.03	5.76	12.71	0.00	60.35	0.46	5.94	0.04	0.05	0.00	0.23	0.51	0.00	2.41	0.02	5.39	0.0016	1109
14:00	1.14	0.02	5.32	13.42	0.00	60.67	0.45	5.90	0.04	0.04	0.00	0.21	0.53	0.00	2.38	0.02	5.33	0.0016	1119
14:30	2.43	0.01	8.38	21.18	0.00	59.11	0.43	6.19	0.00	0.10	0.00	0.34	0.87	0.00	2.43	0.02	5.59	0.0001	1111
15:00	1.13	0.00	11.61	22.36	0.00	55.93	0.46	5.93	0.02	0.04	0.00	0.46	0.89	0.00	2.22	0.02	5.35	0.0009	1112
15:30	8.75	0.03	13.20	29.60	0.00	63.87	0.44	5.80	0.04	0.35	0.00	0.53	1.18	0.00	2.55	0.02	5.13	0.0015	1130
16:00	0.62	0.19	6.25	7.79	0.00	60.98	0.30	0.48	0.04	0.02	0.01	0.24	0.30	0.00	2.35	0.01	0.42	0.0015	1131
16:30	1.35	0.17	2.25	2.72	0.00	63.43	0.42	1.30	0.00	0.05	0.01	0.09	0.11	0.00	2.50	0.02	1.15	0.0001	1150
17:00	0.70	0.18	5.22	19.26	0.00	60.86	0.36	0.62	0.02	0.03	0.01	0.21	0.76	0.00	2.40	0.01	0.56	0.0010	1134
17:30	0.32	0.21	9.96	22.85	0.00	59.66	0.50	0.17	0.04	0.01	0.01	0.38	0.88	0.00	2.30	0.02	0.15	0.0015	1126
18:00	16.63	0.24	16.18	42.43	0.00	58.28	0.60	16.27	0.04	0.64	0.01	0.62	1.63	0.00	2.24	0.02	13.84	0.0015	1131
18:30	0.93	0.10	5.22	9.83	0.00	61.90	0.70	3.54	0.03	0.04	0.00	0.21	0.39	0.00	2.45	0.03	3.12	0.0010	1146
19:00	0.26	0.02	6.10	20.61	0.00	64.26	0.67	6.11	0.03	0.01	0.00	0.24	0.82	0.00	2.55	0.03	5.39	0.0012	1131
19:30	0.90	0.00	5.68	12.34	0.00	60.53	0.61	5.87	0.04	0.03	0.00	0.22	0.48	0.00	2.35	0.02	5.25	0.0015	1123
20:00	0.37	0.01	5.48	21.86	0.00	56.11	0.54	6.19	0.04	0.02	0.00	0.23	0.90	0.00	2.31	0.02	5.58	0.0016	1134
20:30	0.86	0.05	12.63	28.91	0.00	64.14	0.46	6.04	0.00	0.03	0.00	0.50	1.15	0.00	2.54	0.02	5.36	0.0000	1105
21:00	0.63	0.05	4.69	8.36	0.00	59.73	0.50	6.05	0.03	0.03	0.00	0.19	0.34	0.00	2.42	0.02	5.47	0.0013	1127
21:30	0.39	0.07	4.85	12.08	0.00	64.82	0.46	5.34	0.09	0.02	0.00	0.19	0.48	0.00	2.56	0.02	4.81	0.0037	1119
22:00	1.12	0.25	5.15	11.17	0.00	60.74	0.43	1.03	0.09	0.04	0.01	0.20	0.43	0.00	2.32	0.02	0.93	0.0033	1115
22:30	2.46	0.23	4.95	10.41	0.00	61.77	0.43	2.32	0.03	0.10	0.01	0.19	0.41	0.00	2.43	0.02	2.11	0.0011	1118
23:00	1.54	0.26	5.38	13.12	0.00	59.86	0.33	1.45	0.03	0.06	0.01	0.21	0.51	0.00	2.34	0.01	1.31	0.0012	1107
23:30	1.27	0.42	4.71	7.59	0.00	65.07	0.45	1.15	0.04	0.05	0.02	0.18	0.29	0.00	2.52	0.02	1.05	0.0016	1111
00:00	1.78	0.37	4.72	8.10	0.00	61.61	0.38	1.64	0.04	0.07	0.01	0.18	0.31	0.00	2.38	0.01	1.50	0.0016	1114
Min	0.06	0.00	2.25	2.72	0.00	55.92	0.30	0.17	0.00	0.00	0.00	0.09	0.11	0.00	2.22	0.01	0.15	0.0000	1090
Max	37.59	2.81	16.18	42.43	0.01	81.87	0.70	16.27	3.25	1.52	0.11	0.62	1.63	0.00	3.21	0.03	13.84	0.1305	1150
Moyenne	3.05	0.19	5.69	15.91	0.00	61.98	0.46	5.12	0.10	5.86	0.36	10.86	30.45	0.00	118.41	0.89	221.49	0.2008	1118

Rapport du: 24/08/2026

Synthèse des dépassements & Indispos.										Global	
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30	0
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/										
Compt. indisponibilité AMS annuel	/										
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.