

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,28	0,65	54,79	0,44	0,18	0,64	0,19	0,05	0,03	2,45	0,02	0,01	0,03	1158
01:00	5,61	4,09	52,52	0,45	0,13	0,65	0,25	0,05	0,18	2,33	0,02	0,01	0,03	1143
01:30	6,09	5,32	53,08	0,46	0,16	0,66	0,26	0,05	0,23	2,30	0,02	0,01	0,03	1136
02:00	6,64	6,17	52,05	0,46	0,13	0,65	0,29	0,04	0,27	2,27	0,02	0,01	0,03	1148
02:30	5,06	2,90	53,61	0,45	0,13	0,65	0,22	0,04	0,13	2,37	0,02	0,01	0,03	1156
03:00	5,58	4,42	53,08	0,45	0,12	0,65	0,25	0,04	0,19	2,34	0,02	0,01	0,03	1166
03:30	5,50	3,89	52,15	0,45	0,16	0,65	0,24	0,04	0,17	2,31	0,02	0,01	0,03	1144
04:00	5,95	3,74	52,90	0,45	0,13	0,65	0,26	0,11	0,17	2,34	0,02	0,01	0,03	1178
04:30	6,34	3,90	52,81	0,46	0,14	0,66	0,28	0,05	0,17	2,30	0,02	0,01	0,03	1134
05:00	5,19	2,28	52,14	0,46	0,09	0,65	0,23	0,04	0,10	2,29	0,02	0,00	0,03	1152
05:30	4,60	3,91	52,64	0,45	0,13	0,65	0,20	0,04	0,17	2,28	0,02	0,01	0,03	1151
06:00	6,25	8,14	51,69	0,45	0,16	0,64	0,28	0,07	0,36	2,29	0,02	0,01	0,03	1158
06:30	5,13	3,03	53,90	0,46	0,14	0,66	0,22	0,03	0,13	2,35	0,02	0,01	0,03	1164
07:00	5,50	5,64	53,20	0,45	0,11	0,65	0,24	0,02	0,25	2,33	0,02	0,00	0,03	1150
07:30	5,76	7,03	53,18	0,45	0,11	0,65	0,25	0,03	0,31	2,32	0,02	0,00	0,03	1163
08:00	4,88	2,25	51,71	0,46	0,15	0,66	0,21	0,08	0,10	2,23	0,02	0,01	0,03	1175
08:30	4,74	0,20	39,50	0,49	0,18	0,70	0,19	2,74	0,01	1,59	0,02	0,01	0,03	1101
09:00	2,78	0,72	78,51	0,36	0,41	0,34	0,12	0,04	0,03	3,43	0,02	0,02	0,01	1123
09:30	2,20	0,95	53,59	0,24	0,38	0,23	0,09	0,03	0,04	2,16	0,01	0,02	0,01	1161
10:00	2,74	1,02	57,26	0,27	0,32	0,33	0,11	0,03	0,04	2,22	0,01	0,01	0,01	1147
10:30	3,32	2,64	49,67	0,49	0,18	0,70	0,13	0,25	0,10	1,88	0,02	0,01	0,03	987
11:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
11:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off
min	2,20	0,20	39,50	0,24	0,09	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987
max	6,64	8,14	78,51	0,49	0,41	0,70	0,29	2,74	0,36	3,43	0,02	0,02	0,03	1178
moyenne	4,96	3,47	53,52	0,43	0,17	0,61								1144
Total							4,51	10,14	3,17	48,38	0,39	0,15	0,55	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			98,62	5,36			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,84			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

11h00 : UVE en arrêt technique programmé