



mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,14	0,05	4,46	14,07	0,00	62,63	0,47	6,18	0,00	0,05	0,00	0,19	0,58	0,00	2,60	0,02	5,64	0,0000	1123
01:00	1,10	0,07	4,58	10,26	0,01	60,33	0,45	6,04	0,03	0,04	0,00	0,19	0,42	0,00	2,46	0,02	5,52	0,0011	1125
01:30	0,87	0,08	4,92	13,80	0,00	61,41	0,44	6,04	0,04	0,04	0,00	0,20	0,56	0,00	2,50	0,02	5,51	0,0015	1111
02:00	1,65	0,11	4,87	12,79	0,00	58,93	0,43	6,00	0,04	0,07	0,00	0,20	0,52	0,00	2,38	0,02	5,46	0,0015	1097
02:30	1,19	0,09	3,88	7,31	0,00	64,51	0,46	6,09	0,00	0,05	0,00	0,16	0,30	0,00	2,64	0,02	5,54	0,0000	1121
03:00	1,22	0,06	4,02	7,79	0,00	61,11	0,47	6,09	0,05	0,05	0,00	0,16	0,32	0,00	2,51	0,02	5,55	0,0019	1117
03:30	1,00	0,05	4,58	10,69	0,00	61,10	0,40	6,01	0,32	0,04	0,00	0,19	0,43	0,00	2,48	0,02	5,49	0,0132	1118
04:00	1,43	0,03	4,78	11,06	0,00	58,82	0,45	6,09	0,50	0,06	0,00	0,20	0,45	0,00	2,41	0,02	5,56	0,0204	1117
04:30	1,21	0,04	4,32	8,93	0,00	63,37	0,46	6,01	0,43	0,05	0,00	0,18	0,36	0,00	2,59	0,02	5,49	0,0176	1119
05:00	1,17	0,13	4,27	10,87	0,01	59,26	0,44	6,05	0,08	0,05	0,01	0,17	0,44	0,00	2,42	0,02	5,52	0,0032	1116
05:30	0,57	0,20	4,76	9,79	0,00	63,19	0,45	5,93	0,04	0,02	0,01	0,19	0,39	0,00	2,54	0,02	5,41	0,0015	1103
06:00	2,11	0,25	4,37	7,98	0,00	63,10	0,28	3,62	0,04	0,08	0,01	0,17	0,32	0,00	2,50	0,01	3,30	0,0015	1114
06:30	1,03	0,22	5,45	14,81	0,00	57,91	0,28	4,03	0,00	0,04	0,01	0,22	0,59	0,00	2,29	0,01	3,64	0,0000	1105
07:00	0,84	0,06	4,65	12,10	0,00	63,06	0,36	6,09	0,03	0,03	0,00	0,18	0,48	0,00	2,49	0,01	5,37	0,0010	1106
07:30	1,14	0,04	4,39	9,63	0,00	61,90	0,40	6,08	0,04	0,05	0,00	0,17	0,38	0,00	2,46	0,02	5,43	0,0015	1125
08:00	20,82	0,16	4,53	19,01	0,00	58,31	0,36	6,13	0,04	0,83	0,01	0,18	0,76	0,00	2,32	0,01	5,46	0,0016	1109
08:30	18,29	0,07	6,58	24,84	0,00	57,83	0,33	6,37	0,00	0,75	0,00	0,27	1,02	0,00	2,38	0,01	5,63	0,0000	1112
09:00	0,57	0,09	4,45	12,80	0,00	63,11	0,37	6,27	0,03	0,02	0,00	0,18	0,52	0,00	2,54	0,01	5,52	0,0010	1109
09:30	31,66	0,29	5,69	25,47	0,00	56,06	0,34	6,32	0,04	1,27	0,01	0,23	1,02	0,00	2,24	0,01	5,47	0,0016	1107
10:00	2,93	0,11	5,31	10,05	0,00	70,29	0,37	6,20	0,04	0,12	0,00	0,21	0,40	0,00	2,76	0,01	5,42	0,0014	1119
10:30	1,49	0,28	5,86	11,14	0,00	61,14	0,43	2,56	0,00	0,06	0,01	0,23	0,45	0,00	2,44	0,02	2,27	0,0000	1138
11:00	1,69	0,27	4,12	5,87	0,00	61,19	0,46	1,61	0,02	0,07	0,01	0,16	0,23	0,00	2,40	0,02	1,44	0,0010	1117
11:30	2,89	0,25	5,34	9,93	0,00	59,02	0,28	2,74	0,04	0,11	0,01	0,21	0,38	0,00	2,27	0,01	2,42	0,0015	1106
12:00	3,52	0,22	4,67	5,46	0,00	62,98	0,41	3,35	0,05	0,14	0,01	0,18	0,21	0,00	2,45	0,02	2,99	0,0018	1134
12:30	9,30	0,24	6,81	14,27	0,00	58,14	0,45	9,04	0,01	0,37	0,01	0,27	0,57	0,00	2,32	0,02	8,09	0,0004	1112
13:00	2,73	0,24	4,82	4,83	0,00	67,26	0,34	2,60	0,02	0,11	0,01	0,19	0,19	0,00	2,64	0,01	2,33	0,0010	1115
13:30	2,67	0,24	3,87	3,73	0,00	59,69	0,40	2,46	0,04	0,10	0,01	0,15	0,14	0,00	2,27	0,02	2,22	0,0015	1089
14:00	2,17	0,23	5,70	11,22	0,00	55,28	0,38	2,02	0,04	0,08	0,01	0,22	0,42	0,00	2,08	0,01	1,79	0,0015	1087
14:30	1,46	0,22	11,72	18,25	0,00	64,40	0,41	1,38	0,03	0,06	0,01	0,44	0,69	0,00	2,44	0,02	1,20	0,0010	1108
15:00	2,00	0,22	4,62	4,65	0,00	55,54	0,41	1,92	0,03	0,08	0,01	0,18	0,18	0,00	2,20	0,02	1,73	0,0010	1133
15:30	1,30	0,23	4,80	7,68	0,00	57,86	0,32	1,23	0,04	0,05	0,01	0,19	0,30	0,00	2,28	0,01	1,12	0,0015	1117
16:00	1,82	0,23	6,25	7,66	0,00	64,48	0,43	1,71	0,04	0,07	0,01	0,24	0,30	0,00	2,50	0,02	1,54	0,0015	1108
16:30	2,52	0,22	3,12	2,51	0,00	67,42	0,43	2,40	0,01	0,10	0,01	0,12	0,10	0,00	2,67	0,02	2,18	0,0004	1125
17:00	4,25	0,24	4,16	5,69	0,00	60,89	0,38	4,01	0,03	0,17	0,01	0,16	0,22	0,00	2,40	0,02	3,66	0,0010	1135
17:30	2,30	0,28	6,01	11,75	0,00	60,27	0,40	2,01	0,04	0,08	0,01	0,22	0,42	0,00	2,17	0,01	1,81	0,0015	1152
18:00	2,88	0,23	4,96	7,33	0,00	61,45	0,42	2,70	0,04	0,11	0,01	0,19	0,29	0,00	2,41	0,02	2,46	0,0015	1194
18:30	1,83	0,14	4,87	9,66	0,00	58,93	0,44	4,42	0,00	0,07	0,01	0,19	0,38	0,00	2,33	0,02	4,02	0,0000	1194
19:00	1,57	0,06	5,22	19,62	0,00	58,44	0,53	6,09	0,02	0,06	0,00	0,21	0,79	0,00	2,37	0,02	5,48	0,0010	1178
19:30	2,88	0,08	4,95	10,81	0,00	60,22	0,54	5,86	0,05	0,11	0,00	0,19	0,41	0,00	2,30	0,02	5,19	0,0019	1164
20:00	19,63	0,06	5,10	19,06	0,00	54,36	0,51	6,07	0,09	0,79	0,00	0,20	0,76	0,00	2,18	0,02	5,44	0,0035	1170
20:30	19,04	0,09	4,64	15,76	0,00	64,09	0,50	6,14	0,05	0,76	0,00	0,19	0,63	0,00	2,57	0,02	5,50	0,0019	1170
21:00	0,75	0,20	3,57	6,69	0,00	60,60	0,54	6,19	0,03	0,03	0,01	0,14	0,27	0,00	2,41	0,02	5,44	0,0010	1183
21:30	55,09	0,24	5,39	22,31	0,00	52,82	0,50	6,44	0,04	2,21	0,01	0,22	0,89	0,00	2,12	0,02	5,42	0,0014	1188
22:00	1,21	0,16	3,34	7,29	0,00	64,12	0,50	6,05	0,04	0,05	0,01	0,13	0,29	0,00	2,55	0,02	5,40	0,0015	1172
22:30	0,20	0,15	4,21	11,71	0,00	59,79	0,50	6,05	0,00	0,01	0,01	0,17	0,47	0,00	2,41	0,02	5,47	0,0000	1173
23:00	6,45	0,22	5,20	16,73	0,00	61,32	0,50	6,22	0,03	0,27	0,01	0,22	0,70	0,00	2,55	0,02	5,60	0,0011	1170
23:30	0,47	0,13	3,81	6,88	0,00	62,10	0,49	5,98	0,05	0,02	0,01	0,15	0,27	0,00	2,44	0,02	5,33	0,0020	1166
00:00	1,44	0,05	3,38	7,54	0,00	63,48	0,51	6,01	0,07	0,06	0,00	0,13	0,30	0,00	2,51	0,02	5,36	0,0028	1185
Min	0,20	0,03	3,12	2,51	0,00	52,82	0,28	1,23	0,00	0,01	0,00	0,12	0,10	0,00	2,08	0,01	1,12	0,0000	1087
Max	55,09	0,29	11,72	25,47	0,01	70,29	0,54	9,04	0,50	2,21	0,01	0,44	1,02	0,00	2,76	0,02	8,09	0,0204	1194
Moyenne	5,16	0,16	4,90	11,25	0,00	60,91	0,43	4,85	0,06	9,89	0,30	9,34	21,54	0,00	116,21	0,81	208,84	0,1078	1132

Rapport du: 24/09/2026

Synthèse des dépassements & Indispos.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.