



	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	CO ₂	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min	20	60	200	30	400	30	0												
VLE max	100	20		150															
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,76	0,01	4,28	6,67	0,02	62,04	0,38	6,04	0,00	0,11	0,00	0,17	0,27	0,00	2,52	0,02	5,51	0,0000	1105
01:00	2,31	0,01	5,31	10,61	0,02	58,81	0,36	6,08	0,00	0,09	0,00	0,22	0,43	0,00	2,40	0,01	5,54	0,0000	1099
01:30	3,75	0,11	4,50	5,45	0,01	65,45	0,46	5,33	0,00	0,15	0,00	0,18	0,22	0,00	2,65	0,02	4,85	0,0000	1102
02:00	2,70	0,24	5,74	10,71	0,01	60,54	0,83	2,58	0,00	0,11	0,01	0,23	0,43	0,00	2,42	0,03	2,35	0,0000	1109
02:30	1,88	0,25	5,62	7,82	0,01	63,68	0,71	1,78	0,00	0,07	0,01	0,22	0,30	0,00	2,48	0,03	1,60	0,0000	1091
03:00	1,60	0,25	4,91	7,96	0,02	60,58	0,71	1,53	0,00	0,06	0,01	0,19	0,31	0,00	2,39	0,03	1,37	0,0000	1109
03:30	2,12	0,25	5,43	9,94	0,00	61,21	0,72	2,05	0,00	0,08	0,01	0,22	0,40	0,00	2,45	0,03	1,84	0,0000	1111
04:00	2,11	0,26	5,12	8,71	0,01	61,44	0,83	2,02	0,00	0,08	0,01	0,20	0,34	0,00	2,40	0,03	1,80	0,0000	1099
04:30	1,70	0,25	5,60	10,90	0,01	61,22	0,79	1,64	0,00	0,07	0,01	0,22	0,43	0,00	2,43	0,03	1,47	0,0000	1110
05:00	1,76	0,25	5,39	8,42	0,01	61,30	0,78	1,68	0,00	0,07	0,01	0,21	0,33	0,00	2,41	0,03	1,51	0,0000	1107
05:30	1,72	0,26	5,01	8,36	0,00	62,00	0,70	1,63	0,00	0,07	0,01	0,20	0,33	0,00	2,43	0,03	1,46	0,0000	1102
06:00	1,24	0,26	5,20	10,00	0,01	60,07	0,77	1,18	0,00	0,05	0,01	0,20	0,39	0,00	2,35	0,03	1,06	0,0000	1100
06:30	2,51	0,14	4,96	9,97	0,01	58,58	0,62	4,04	0,00	0,10	0,01	0,20	0,39	0,00	2,31	0,02	3,56	0,0000	1100
07:00	1,63	0,25	4,95	10,03	0,00	62,76	0,40	1,60	0,00	0,06	0,01	0,19	0,39	0,00	2,45	0,02	1,39	0,0000	1116
07:30	4,14	0,27	4,65	6,95	0,00	62,78	0,51	3,94	0,00	0,16	0,01	0,18	0,26	0,00	2,37	0,02	3,40	0,0000	1120
08:00	5,72	0,27	6,08	13,08	0,01	63,29	0,46	5,53	0,00	0,23	0,01	0,24	0,52	0,00	2,50	0,02	4,90	0,0000	1124
08:30	1,67	0,25	4,93	6,59	0,01	61,97	0,62	1,60	0,00	0,07	0,01	0,20	0,26	0,00	2,46	0,02	1,43	0,0000	1118
09:00	1,16	0,26	5,06	8,50	0,01	61,06	0,47	1,12	0,00	0,05	0,01	0,20	0,34	0,00	2,42	0,02	1,00	0,0000	1122
09:30	1,68	0,26	6,76	11,17	0,01	60,06	0,43	1,62	0,00	0,07	0,01	0,26	0,44	0,00	2,35	0,02	1,43	0,0000	1104
10:00	0,62	0,26	5,01	7,78	0,00	62,64	0,55	0,51	0,00	0,02	0,01	0,19	0,30	0,00	2,42	0,02	0,45	0,0000	1107
10:30	1,20	0,26	5,08	7,71	0,01	64,27	0,50	1,15	0,00	0,05	0,01	0,20	0,30	0,00	2,48	0,02	1,01	0,0000	1118
11:00	1,18	0,25	5,34	9,24	0,00	61,71	0,45	1,10	0,00	0,05	0,01	0,21	0,36	0,00	2,42	0,02	0,97	0,0000	1113
11:30	3,27	0,26	5,04	7,89	0,00	58,80	0,45	3,18	0,00	0,13	0,01	0,20	0,31	0,00	2,33	0,02	2,83	0,0000	1110
12:00	1,54	0,25	5,43	10,67	0,00	62,90	0,32	1,48	0,00	0,06	0,01	0,22	0,42	0,00	2,49	0,01	1,33	0,0000	1120
12:30	1,05	0,26	5,30	9,03	0,00	62,25	0,48	0,96	0,00	0,04	0,01	0,20	0,35	0,00	2,40	0,02	0,85	0,0000	1099
13:00	0,64	0,25	5,21	9,44	0,00	61,72	0,48	0,56	0,00	0,02	0,01	0,20	0,37	0,00	2,40	0,02	0,48	0,0000	1116
13:30	1,46	0,25	5,26	9,00	0,00	62,91	0,52	1,38	0,00	0,06	0,01	0,20	0,35	0,00	2,44	0,02	1,21	0,0000	1119
14:00	0,48	0,24	4,99	9,93	0,00	60,34	0,53	0,33	0,00	0,02	0,01	0,20	0,39	0,00	2,37	0,02	0,29	0,0000	1135
14:30	22,88	1,10	5,73	10,40	0,00	64,13	0,43	22,24	0,00	0,90	0,04	0,23	0,41	0,00	2,53	0,02	19,67	0,0000	1117
15:00	0,88	0,25	4,47	8,50	0,00	61,78	0,47	0,81	0,00	0,03	0,01	0,17	0,33	0,00	2,38	0,02	0,70	0,0000	1114
15:30	22,79	1,22	5,18	16,34	0,00	56,66	0,55	22,40	0,00	0,91	0,05	0,21	0,65	0,00	2,25	0,02	19,70	0,0000	1110
16:00	4,65	0,43	6,00	12,18	0,04	77,20	0,47	4,49	0,00	0,18	0,02	0,23	0,48	0,00	3,02	0,02	3,93	0,0000	1112
16:30	1,05	0,26	5,38	11,33	0,00	61,44	0,55	0,99	0,00	0,04	0,01	0,21	0,44	0,00	2,38	0,02	0,86	0,0000	1113
17:00	1,44	0,26	5,15	10,45	0,00	61,67	0,52	1,39	0,00	0,06	0,01	0,20	0,41	0,00	2,41	0,02	1,22	0,0000	1116
17:30	2,03	0,27	6,00	12,47	0,00	63,35	0,44	1,98	0,00	0,08	0,01	0,24	0,49	0,00	2,48	0,02	1,74	0,0000	1114
18:00	0,78	0,26	6,75	13,26	0,00	61,90	0,56	0,70	0,00	0,03	0,01	0,26	0,52	0,00	2,42	0,02	0,62	0,0000	1115
18:30	1,49	0,12	5,47	10,72	0,01	62,14	0,42	4,49	0,00	0,06	0,01	0,22	0,43	0,00	2,50	0,02	4,00	0,0000	1116
19:00	0,93	0,02	3,22	4,47	0,01	58,59	0,30	6,24	0,00	0,04	0,00	0,13	0,18	0,00	2,40	0,01	5,58	0,0000	1115
19:30	1,41	0,03	3,73	8,18	0,01	64,37	0,31	6,25	0,00	0,06	0,00	0,15	0,33	0,00	2,61	0,01	5,56	0,0000	1111
20:00	1,03	0,03	4,83	12,74	0,01	60,26	0,33	6,23	0,00	0,04	0,00	0,20	0,52	0,00	2,46	0,01	5,56	0,0000	1115
20:30	1,26	0,02	5,33	12,65	0,00	56,57	0,30	6,29	0,00	0,05	0,00	0,22	0,52	0,00	2,31	0,01	5,54	0,0000	1113
21:00	22,32	0,85	4,88	11,99	0,00	65,10	0,31	6,26	0,00	0,87	0,03	0,19	0,47	0,00	2,55	0,01	5,36	0,0000	1115
21:30	0,73	0,02	4,07	6,29	0,00	63,93	0,33	6,32	0,00	0,03	0,00	0,16	0,25	0,00	2,58	0,01	5,49	0,0000	1135
22:00	0,68	0,01	4,41	10,53	0,00	60,67	0,31	6,19	0,00	0,03	0,00	0,18	0,42	0,00	2,43	0,01	5,45	0,0000	1121
22:30	0,43	0,02	5,55	11,67	0,00	60,99	0,31	6,18	0,00	0,02	0,00	0,22	0,46	0,00	2,41	0,01	5,38	0,0000	1112
23:00	22,27	0,03	4,49	14,13	0,00	51,03	0,29	6,38	0,00	0,89	0,00	0,18	0,57	0,00	2,05	0,01	5,41	0,0000	1105
23:30	0,61	0,02	4,57	9,19	0,00	65,65	0,29	6,36	0,00	0,02	0,00	0,18	0,37	0,00	2,61	0,01	5,39	0,0000	1123
00:00	0,31	0,01	3,87	5,93	0,00	65,38	0,31	6,30	0,00	0,01	0,00	0,16	0,24	0,00	2,65	0,01	5,49	0,0000	1128
Min	0,31	0,01	3,22	4,47	0,00	51,03	0,29	0,33	0,00	0,01	0,00	0,13	0,18	0,00	2,05	0,01	0,29	0,0000	1091
Max	22,88	1,22	6,76	16,34	0,04	77,20	0,83	22,40	0,00	0,91	0,05	0,26	0,65	0,00	3,02	0,03	19,70	0,0000	1135
Commentaires	3,45	0,24	5,11	9,71	0,01	61,86	0,49	4,00	0,00	6,55	0,46	9,68	18,42	0,01	117,34	0,93	169,53	0,0000	1113
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃												

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,88					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.</