

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850.00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.94	19.49	61.92	0.24	0.43	0.30	0.36	0.08	0.89	2.83	0.01	0.02	0.01	1088
01:00	8.41	16.88	62.37	0.28	0.45	0.35	0.38	0.11	0.77	2.83	0.01	0.02	0.02	1086
01:30	5.79	9.20	62.41	0.39	0.48	0.59	0.27	0.06	0.42	2.88	0.02	0.02	0.03	1142
02:00	6.08	18.53	54.60	0.14	0.44	0.14	0.29	0.04	0.88	2.58	0.01	0.02	0.01	1096
02:30	6.95	13.99	63.71	0.07	0.39	0.03	0.33	0.06	0.66	2.98	0.00	0.02	0.00	1119
03:00	6.44	14.90	60.83	0.07	0.39	0.02	0.29	0.05	0.68	2.77	0.00	0.02	0.00	1100
03:30	5.92	9.89	63.39	0.07	0.37	0.03	0.27	0.05	0.46	2.93	0.00	0.02	0.00	1111
04:00	6.04	12.66	66.60	0.08	0.43	0.06	0.28	0.06	0.59	3.10	0.00	0.02	0.00	1135
04:30	6.65	15.86	63.21	0.15	0.42	0.16	0.31	0.06	0.74	2.94	0.01	0.02	0.01	1122
05:00	7.97	19.85	62.32	0.15	0.40	0.15	0.38	0.06	0.94	2.95	0.01	0.02	0.01	1123
05:30	6.11	13.19	60.79	0.13	0.40	0.13	0.29	0.08	0.62	2.86	0.01	0.02	0.01	1111
06:00	5.47	12.11	57.34	0.18	0.43	0.22	0.26	0.07	0.57	2.70	0.01	0.02	0.01	1115
06:30	7.17	19.42	62.78	0.19	0.40	0.22	0.33	0.08	0.89	2.88	0.01	0.02	0.01	1109
07:00	7.79	26.96	62.64	0.23	0.34	0.22	0.36	0.09	1.24	2.89	0.01	0.02	0.01	1110
07:30	5.63	16.74	71.48	0.33	0.24	0.27	0.26	0.05	0.76	3.26	0.02	0.01	0.01	1084
08:00	5.73	12.17	74.50	0.31	0.23	0.20	0.25	0.07	0.54	3.28	0.01	0.01	0.01	1115
08:30	6.15	14.82	63.32	0.07	0.36	0.04	0.29	0.08	0.70	3.00	0.00	0.02	0.00	1148
09:00	6.61	26.07	60.71	0.09	0.35	0.08	0.32	0.07	1.25	2.92	0.00	0.02	0.00	1113
09:30	8.22	20.03	65.85	0.19	0.35	0.22	0.37	0.10	0.91	2.99	0.01	0.02	0.01	1105
10:00	6.73	21.03	62.20	0.25	0.33	0.25	0.30	0.08	0.94	2.79	0.01	0.01	0.01	1124
10:30	7.23	24.63	77.57	0.37	0.40	0.41	0.33	0.08	1.13	3.55	0.02	0.02	0.02	1111
11:00	11.08	38.59	66.56	0.32	0.30	0.40	0.51	0.10	1.77	3.06	0.01	0.01	0.02	1119
11:30	9.52	21.59	61.20	0.20	0.29	0.25	0.45	0.13	1.01	2.87	0.01	0.01	0.01	1097
12:00	7.78	14.93	68.74	0.26	0.38	0.36	0.36	0.11	0.69	3.18	0.01	0.02	0.02	1116
12:30	4.35	4.10	73.49	0.28	0.33	0.39	0.20	0.10	0.18	3.31	0.01	0.01	0.02	1091
13:00	4.89	22.42	70.43	0.28	0.36	0.31	0.23	0.08	1.03	3.25	0.01	0.02	0.01	1093
13:30	6.32	21.97	73.55	0.31	0.39	0.28	0.28	0.12	0.96	3.22	0.01	0.02	0.01	1089
14:00	4.46	9.84	62.33	0.30	0.38	0.25	0.19	0.06	0.42	2.69	0.01	0.02	0.01	1098
14:30	4.18	19.09	73.27	0.28	0.33	0.22	0.18	0.05	0.80	3.08	0.01	0.01	0.01	1117
15:00	6.49	26.38	71.22	0.37	0.35	0.17	0.28	0.04	1.12	3.02	0.02	0.01	0.01	1118
15:30	7.58	20.26	73.94	0.32	0.32	0.19	0.32	0.05	0.86	3.15	0.01	0.01	0.01	1124
16:00	6.95	12.15	74.39	0.30	0.32	0.21	0.30	0.07	0.52	3.18	0.01	0.01	0.01	1095
16:30	7.21	21.59	71.31	0.28	0.39	0.21	0.33	0.06	0.98	3.25	0.01	0.02	0.01	1138
17:00	8.24	15.26	68.85	0.14	0.35	0.16	0.38	0.09	0.71	3.21	0.01	0.02	0.01	1136
17:30	6.17	16.03	68.51	0.26	0.29	0.34	0.29	0.06	0.75	3.20	0.01	0.01	0.02	1128
18:00	5.41	15.52	72.54	0.30	0.30	0.34	0.25	0.07	0.71	3.32	0.01	0.01	0.02	1108
18:30	5.95	17.72	73.95	0.28	0.32	0.37	0.27	0.08	0.81	3.37	0.01	0.01	0.02	1110
19:00	5.28	9.78	69.30	0.28	0.33	0.40	0.23	0.09	0.43	3.08	0.01	0.01	0.02	1104
19:30	5.28	21.43	70.68	0.28	0.36	0.35	0.24	0.08	0.99	3.26	0.01	0.02	0.02	1098
20:00	6.66	20.10	68.53	0.26	0.26	0.26	0.30	0.07	0.92	3.13	0.01	0.01	0.01	1121
20:30	6.85	17.60	58.68	0.07	0.24	0.05	0.32	0.08	0.81	2.71	0.00	0.01	0.00	1121
21:00	6.42	15.65	59.01	0.07	0.26	0.01	0.30	0.06	0.73	2.77	0.00	0.01	0.00	1118
21:30	6.23	12.56	58.60	0.07	0.21	0.00	0.29	0.06	0.58	2.68	0.00	0.01	0.00	1114
22:00	4.97	5.15	58.07	0.08	0.26	0.06	0.23	0.08	0.24	2.71	0.00	0.01	0.00	1134
22:30	4.59	14.60	60.70	0.07	0.24	0.00	0.22	0.09	0.69	2.85	0.00	0.01	0.00	1104
23:00	5.61	20.86	56.43	0.10	0.32	0.10	0.26	0.07	0.98	2.65	0.00	0.02	0.00	1149
23:30	6.93	29.86	58.55	0.07	0.25	0.05	0.32	0.08	1.39	2.72	0.00	0.01	0.00	1113
00:00	8.32	31.48	57.13	0.07	0.22	0.02	0.39	0.05	1.46	2.65	0.00	0.01	0.00	1083
min	4,18	4,10	54,60	0,07	0,21	0,00	0,18	0,04	0,18	2,58	0,00	0,01	0,00	1083
max	11,08	38,59	77,57	0,39	0,48	0,59	0,51	0,13	1,77	3,55	0,02	0,02	0,03	1149
moyenne	6,56	17,81	65,43	0,21	0,34	0,20								1115
Total							14,42	14,72	39,14	143,47	0,45	0,75	0,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	6,66			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.