

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,29	17,73	68,33	0,24	0,31	0,22	0,25	0,06	0,82	3,17	0,01	0,01	0,01	1156
01:00	7,09	21,33	67,60	0,25	0,29	0,22	0,33	0,07	0,98	3,12	0,01	0,01	0,01	1168
01:30	5,35	18,03	60,63	0,25	0,30	0,22	0,25	0,07	0,83	2,78	0,01	0,01	0,01	1147
02:00	5,11	18,39	63,16	0,24	0,35	0,22	0,23	0,05	0,83	2,86	0,01	0,02	0,01	1154
02:30	5,89	21,58	60,19	0,24	0,30	0,22	0,27	0,06	0,98	2,73	0,01	0,01	0,01	1135
03:00	7,80	29,41	63,55	0,24	0,28	0,22	0,36	0,06	1,34	2,89	0,01	0,01	0,01	1153
03:30	6,69	29,17	57,89	0,25	0,28	0,22	0,30	0,05	1,32	2,63	0,01	0,01	0,01	1141
04:00	5,92	31,47	63,33	0,24	0,30	0,22	0,27	0,05	1,45	2,92	0,01	0,01	0,01	1167
04:30	4,99	23,67	60,07	0,24	0,29	0,22	0,23	0,04	1,07	2,72	0,01	0,01	0,01	1151
05:00	5,92	25,34	61,31	0,23	0,28	0,22	0,28	0,07	1,18	2,86	0,01	0,01	0,01	1145
05:30	5,98	21,15	70,61	0,23	0,26	0,22	0,28	0,07	0,99	3,30	0,01	0,01	0,01	1147
06:00	5,50	16,38	66,15	0,24	0,27	0,23	0,25	0,07	0,75	3,02	0,01	0,01	0,01	1137
06:30	7,50	17,13	63,98	0,25	0,28	0,23	0,34	0,06	0,78	2,92	0,01	0,01	0,01	1113
07:00	7,76	11,99	69,58	0,25	0,31	0,25	0,35	0,07	0,54	3,13	0,01	0,01	0,01	1133
07:30	5,47	5,90	57,23	0,25	0,46	0,32	0,25	0,09	0,27	2,65	0,01	0,02	0,01	1146
08:00	5,82	15,17	58,80	0,27	0,44	0,36	0,28	0,10	0,72	2,80	0,01	0,02	0,02	1140
08:30	6,14	10,44	56,92	0,28	0,48	0,38	0,29	0,10	0,49	2,64	0,01	0,02	0,02	1156
09:00	5,43	9,46	57,82	0,28	0,50	0,36	0,25	0,11	0,43	2,62	0,01	0,02	0,02	1128
09:30	8,14	22,40	57,04	0,27	0,49	0,34	0,38	0,09	1,04	2,64	0,01	0,02	0,02	1132
10:00	8,61	23,01	55,96	0,21	0,48	0,26	0,40	0,08	1,06	2,58	0,01	0,02	0,01	1154
10:30	7,28	14,89	56,87	0,21	0,47	0,25	0,33	0,09	0,68	2,58	0,01	0,02	0,01	1151
11:00	6,17	13,21	56,45	0,21	0,49	0,25	0,28	0,09	0,60	2,56	0,01	0,02	0,01	1141
11:30	8,67	27,14	56,27	0,21	0,44	0,25	0,40	0,07	1,24	2,57	0,01	0,02	0,01	1110
12:00	7,95	31,18	60,49	0,21	0,44	0,24	0,37	0,05	1,45	2,80	0,01	0,02	0,01	1145
12:30	5,66	20,19	55,05	0,21	0,45	0,25	0,26	0,06	0,93	2,55	0,01	0,02	0,01	1146
13:00	8,37	28,22	59,13	0,21	0,44	0,25	0,39	0,07	1,32	2,76	0,01	0,02	0,01	1142
13:30	9,38	18,71	58,38	0,26	0,44	0,32	0,44	0,08	0,87	2,73	0,01	0,02	0,02	1144
14:00	7,63	15,20	57,43	0,27	0,46	0,36	0,35	0,06	0,70	2,64	0,01	0,02	0,02	1162
14:30	5,74	12,67	59,18	0,28	0,46	0,33	0,25	0,08	0,55	2,55	0,01	0,02	0,01	1136
15:00	4,88	15,12	69,95	0,25	0,40	0,24	0,22	0,06	0,67	3,12	0,01	0,02	0,01	1117
15:30	7,55	25,41	66,21	0,25	0,38	0,23	0,34	0,06	1,15	3,01	0,01	0,02	0,01	1125
16:00	7,11	24,35	65,62	0,25	0,38	0,22	0,33	0,06	1,12	3,01	0,01	0,02	0,01	1127
16:30	8,41	23,62	63,65	0,24	0,45	0,19	0,38	0,07	1,08	2,91	0,01	0,02	0,01	1108
17:00	4,57	10,80	68,35	0,25	0,43	0,22	0,20	0,05	0,48	3,04	0,01	0,02	0,01	1136
17:30	4,99	18,77	70,08	0,25	0,38	0,21	0,22	0,04	0,83	3,10	0,01	0,02	0,01	1148
18:00	6,70	19,49	65,60	0,24	0,43	0,22	0,31	0,06	0,90	3,03	0,01	0,02	0,01	1134
18:30	6,87	18,36	66,16	0,24	0,35	0,22	0,32	0,05	0,85	3,05	0,01	0,02	0,01	1120
19:00	5,87	14,88	64,78	0,26	0,37	0,26	0,27	0,06	0,68	2,98	0,01	0,02	0,01	1117
19:30	5,51	14,10	59,00	0,28	0,35	0,38	0,26	0,06	0,65	2,74	0,01	0,02	0,02	1121
20:00	6,54	18,19	57,14	0,27	0,37	0,36	0,31	0,06	0,85	2,67	0,01	0,02	0,02	1127
20:30	7,17	17,17	57,19	0,26	0,35	0,34	0,33	0,06	0,79	2,63	0,01	0,02	0,02	1121
21:00	6,19	18,11	56,53	0,25	0,33	0,33	0,29	0,06	0,85	2,66	0,01	0,02	0,02	1120
21:30	5,95	29,12	56,36	0,24	0,34	0,25	0,27	0,04	1,33	2,58	0,01	0,02	0,01	1134
22:00	5,27	26,20	70,00	0,25	0,44	0,22	0,24	0,05	1,18	3,14	0,01	0,02	0,01	1157
22:30	5,90	26,21	65,91	0,24	0,41	0,22	0,27	0,05	1,21	3,05	0,01	0,02	0,01	1152
23:00	6,78	22,24	68,01	0,25	0,48	0,23	0,31	0,05	1,02	3,12	0,01	0,02	0,01	1138
23:30	6,05	25,42	64,98	0,24	0,41	0,20	0,27	0,05	1,15	2,95	0,01	0,02	0,01	1140
00:00	6,50	29,75	66,21	0,24	0,46	0,11	0,29	0,06	1,33	2,97	0,01	0,02	0,00	1143
min	4,57	5,90	55,05	0,21	0,26	0,11	0,20	0,04	0,27	2,55	0,01	0,01	0,00	1108
max	9,38	31,47	70,61	0,28	0,50	0,38	0,44	0,11	1,45	3,30	0,01	0,02	0,02	1168
moyenne	6,50	20,16	62,11	0,25	0,39	0,26								1138
Total							14,31	12,26	44,36	136,51	0,54	0,85	0,57	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	5,51			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.