

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	4,64	12,64	58,85	0,21	0,26	0,23	0,21	0,11	0,57	2,68	0,01	0,01	0,01	1167	
01:00	5,34	17,44	55,58	0,20	0,24	0,23	0,24	0,08	0,80	2,54	0,01	0,01	0,01	1126	
01:30	4,01	5,88	60,93	0,16	0,27	0,16	0,18	0,11	0,26	2,75	0,01	0,01	0,01	1154	
02:00	5,26	12,88	56,87	0,17	0,26	0,18	0,24	0,08	0,59	2,60	0,01	0,01	0,01	1145	
02:30	7,67	14,01	55,96	0,18	0,26	0,21	0,34	0,08	0,63	2,51	0,01	0,01	0,01	1134	
03:00	6,25	10,95	59,29	0,17	0,27	0,18	0,28	0,07	0,50	2,68	0,01	0,01	0,01	1134	
03:30	4,95	7,97	58,83	0,16	0,30	0,18	0,23	0,12	0,37	2,70	0,01	0,01	0,01	1153	
04:00	5,19	8,80	57,06	0,18	0,30	0,20	0,24	0,08	0,40	2,63	0,01	0,01	0,01	1140	
04:30	5,81	11,81	57,72	0,17	0,26	0,18	0,26	0,11	0,53	2,59	0,01	0,01	0,01	1129	
05:00	5,00	9,75	58,87	0,18	0,27	0,24	0,22	0,08	0,43	2,60	0,01	0,01	0,01	1139	
05:30	5,65	8,88	68,16	0,21	0,27	0,37	0,24	0,07	0,38	2,90	0,01	0,01	0,02	1132	
06:00	5,33	8,57	65,72	0,23	0,24	0,42	0,23	0,08	0,36	2,78	0,01	0,01	0,02	1129	
06:30	5,79	9,08	68,06	0,24	0,26	0,43	0,25	0,09	0,39	2,89	0,01	0,01	0,02	1149	
07:00	5,30	9,59	58,52	0,23	0,24	0,33	0,24	0,05	0,44	2,70	0,01	0,01	0,02	1165	
07:30	6,72	16,32	56,83	0,28	0,22	0,37	0,30	0,03	0,73	2,55	0,01	0,01	0,02	1136	
08:00	5,45	6,82	59,53	0,28	0,24	0,38	0,24	0,05	0,30	2,65	0,01	0,01	0,02	1134	
08:30	6,90	21,78	51,14	0,30	0,24	0,40	0,31	0,04	0,97	2,29	0,01	0,01	0,02	1136	
09:00	6,50	6,89	62,14	0,29	0,25	0,38	0,28	0,06	0,30	2,72	0,01	0,01	0,02	1160	
09:30	6,38	5,11	60,02	0,27	0,26	0,36	0,29	0,09	0,23	2,72	0,01	0,01	0,02	1175	
10:00	4,77	3,75	57,97	0,27	0,26	0,35	0,21	0,09	0,17	2,58	0,01	0,01	0,02	1160	
10:30	5,40	11,68	55,50	0,26	0,21	0,33	0,24	0,05	0,52	2,49	0,01	0,01	0,01	1143	
11:00	5,26	6,21	60,41	0,22	0,24	0,26	0,23	0,07	0,27	2,65	0,01	0,01	0,01	1146	
11:30	6,32	11,16	57,48	0,18	0,23	0,20	0,29	0,04	0,50	2,60	0,01	0,01	0,01	1137	
12:00	9,59	13,41	56,55	0,13	0,23	0,14	0,42	0,05	0,58	2,46	0,01	0,01	0,01	1128	
12:30	5,73	1,68	58,41	0,11	0,24	0,14	0,25	0,09	0,07	2,55	0,00	0,01	0,01	1156	
13:00	4,69	6,08	52,41	0,08	0,23	0,09	0,21	0,05	0,27	2,36	0,00	0,01	0,00	1135	
13:30	3,85	2,66	61,22	0,07	0,22	0,06	0,17	0,04	0,12	2,71	0,00	0,01	0,00	1139	
14:00	5,12	9,65	52,80	0,07	0,25	0,02	0,23	0,03	0,43	2,35	0,00	0,01	0,00	1149	
14:30	7,57	12,65	59,30	0,07	0,24	0,00	0,34	0,03	0,57	2,65	0,00	0,01	0,00	1140	
15:00	6,35	10,92	61,61	0,07	0,23	0,00	0,28	0,05	0,49	2,77	0,00	0,01	0,00	1150	
15:30	5,79	10,51	54,48	0,07	0,27	0,00	0,26	0,05	0,48	2,46	0,00	0,01	0,00	1148	
16:00	5,15	9,91	58,94	0,07	0,24	0,00	0,23	0,05	0,45	2,67	0,00	0,01	0,00	1146	
16:30	5,48	14,51	57,00	0,07	0,28	0,00	0,26	0,06	0,68	2,67	0,00	0,01	0,00	1145	
17:00	5,86	11,48	60,41	0,11	0,29	0,01	0,26	0,05	0,51	2,69	0,00	0,01	0,00	1140	
17:30	4,78	12,95	66,82	0,24	0,35	0,07	0,21	0,04	0,57	2,92	0,01	0,02	0,00	1159	
18:00	5,39	14,25	63,62	0,19	0,40	0,15	0,23	0,05	0,61	2,72	0,01	0,02	0,01	1132	
18:30	5,04	13,59	70,67	0,24	0,38	0,30	0,22	0,05	0,59	3,09	0,01	0,02	0,01	1145	
19:00	5,30	16,21	59,94	0,14	0,22	0,16	0,24	0,06	0,74	2,74	0,01	0,01	0,01	1177	
19:30	4,94	14,74	56,68	0,12	0,19	0,14	0,22	0,05	0,67	2,56	0,01	0,01	0,01	1134	
20:00	6,08	23,13	55,37	0,12	0,18	0,14	0,27	0,04	1,02	2,45	0,01	0,01	0,01	1122	
20:30	6,38	13,29	60,91	0,12	0,19	0,12	0,28	0,04	0,59	2,69	0,01	0,01	0,01	1144	
21:00	4,82	11,80	52,63	0,11	0,17	0,12	0,22	0,03	0,53	2,37	0,00	0,01	0,01	1143	
21:30	5,60	11,31	60,34	0,13	0,15	0,14	0,25	0,05	0,51	2,70	0,01	0,01	0,01	1145	
22:00	5,49	5,41	61,33	0,17	0,18	0,18	0,25	0,05	0,24	2,76	0,01	0,01	0,01	1141	
22:30	6,16	21,33	57,91	0,18	0,18	0,20	0,29	0,05	1,01	2,73	0,01	0,01	0,01	1151	
23:00	4,66	12,36	57,63	0,16	0,14	0,17	0,21	0,04	0,55	2,58	0,01	0,01	0,01	1144	
23:30	5,15	13,31	58,44	0,16	0,19	0,18	0,24	0,05	0,62	2,71	0,01	0,01	0,01	1145	
00:00	5,34	7,80	57,74	0,19	0,14	0,24	0,24	0,07	0,35	2,61	0,01	0,01	0,01	1139	
min	3,85	1,68	51,14	0,07	0,14	0,00	0,17	0,03	0,07	2,29	0,00	0,01	0,00	1122	
max	9,59	23,13	70,67	0,30	0,40	0,43	0,42	0,12	1,02	3,09	0,01	0,02	0,02	1177	
moyenne	5,63	11,10	59,06	0,17	0,24	0,19								1145	
Total							12,09	9,17	23,90	126,75	0,37	0,52	0,42		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,26			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.