

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,86	18,90	50,96	0,37	0,34	0,53	0,50	0,07	0,87	2,34	0,02	0,02	0,02	1115
01:00	7,57	11,55	62,11	0,36	0,32	0,52	0,35	0,04	0,54	2,90	0,02	0,02	0,02	1142
01:30	7,29	14,53	53,74	0,36	0,35	0,51	0,34	0,05	0,68	2,50	0,02	0,02	0,02	1148
02:00	5,15	9,19	56,72	0,35	0,31	0,50	0,24	0,05	0,43	2,64	0,02	0,01	0,02	1165
02:30	5,36	10,04	61,98	0,35	0,36	0,50	0,26	0,04	0,48	2,97	0,02	0,02	0,02	1196
03:00	8,14	19,02	59,19	0,35	0,35	0,51	0,39	0,04	0,91	2,83	0,02	0,02	0,02	1156
03:30	6,61	16,36	55,78	0,35	0,32	0,51	0,31	0,05	0,78	2,65	0,02	0,02	0,02	1179
04:00	5,32	11,52	57,23	0,36	0,35	0,52	0,25	0,07	0,53	2,66	0,02	0,02	0,02	1135
04:30	6,91	22,88	53,57	0,35	0,33	0,51	0,33	0,07	1,08	2,53	0,02	0,02	0,02	1126
05:00	8,80	41,15	52,80	0,35	0,35	0,50	0,40	0,05	1,87	2,40	0,02	0,02	0,02	1120
05:30	5,32	10,85	63,82	0,34	0,26	0,46	0,23	0,04	0,48	2,80	0,01	0,01	0,02	1154
06:00	6,19	11,28	55,56	0,32	0,32	0,43	0,29	0,05	0,53	2,60	0,02	0,02	0,02	1180
06:30	8,43	27,54	57,11	0,31	0,28	0,44	0,40	0,19	1,30	2,70	0,01	0,01	0,02	1156
07:00	6,81	19,36	61,36	0,29	0,30	0,40	0,31	0,07	0,88	2,80	0,01	0,01	0,02	1130
07:30	4,55	9,22	67,45	0,29	0,26	0,38	0,20	0,07	0,40	2,96	0,01	0,01	0,02	1148
08:00	4,56	10,57	62,74	0,31	0,31	0,40	0,21	0,04	0,48	2,87	0,01	0,01	0,02	1145
08:30	8,93	13,14	59,87	0,31	0,30	0,43	0,42	0,05	0,62	2,82	0,01	0,01	0,02	1148
09:00	5,46	3,12	59,47	0,32	0,34	0,45	0,26	0,07	0,15	2,78	0,01	0,02	0,02	1177
09:30	4,69	4,21	57,60	0,36	0,36	0,52	0,22	0,05	0,19	2,64	0,02	0,02	0,02	1162
10:00	4,32	4,89	57,15	0,35	0,37	0,50	0,20	0,05	0,22	2,62	0,02	0,02	0,02	1149
10:30	5,14	5,79	56,72	0,33	0,38	0,46	0,23	0,07	0,26	2,54	0,01	0,02	0,02	1175
11:00	9,75	15,90	54,47	0,33	0,37	0,47	0,45	0,06	0,74	2,54	0,02	0,02	0,02	1141
11:30	8,67	19,74	66,84	0,32	0,35	0,45	0,39	0,05	0,90	3,03	0,01	0,02	0,02	1164
12:00	5,69	28,56	54,63	0,31	0,37	0,43	0,26	0,08	1,31	2,50	0,01	0,02	0,02	1147
12:30	3,23	2,78	55,29	0,29	0,40	0,40	0,15	0,05	0,13	2,61	0,01	0,02	0,02	1169
13:00	3,95	7,84	58,82	0,31	0,41	0,43	0,18	0,06	0,36	2,69	0,01	0,02	0,02	1151
13:30	8,86	17,37	58,93	0,32	0,43	0,45	0,41	0,07	0,80	2,73	0,01	0,02	0,02	1167
14:00	5,54	4,25	50,33	0,36	0,48	0,49	0,22	0,06	0,17	2,04	0,01	0,02	0,02	1107
14:30	2,43	5,57	60,61	0,34	0,35	0,47	0,11	0,06	0,25	2,67	0,02	0,02	0,02	1155
15:00	8,03	37,17	55,60	0,37	0,30	0,52	0,36	0,05	1,68	2,51	0,02	0,01	0,02	1118
15:30	8,49	36,35	61,69	0,37	0,32	0,52	0,38	0,06	1,63	2,77	0,02	0,01	0,02	1144
16:00	8,45	34,08	54,75	0,36	0,33	0,50	0,40	0,05	1,59	2,56	0,02	0,02	0,02	1141
16:30	7,37	41,60	62,39	0,36	0,32	0,49	0,34	0,07	1,95	2,92	0,02	0,02	0,02	1156
17:00	7,49	36,16	58,49	0,36	0,39	0,50	0,35	0,06	1,68	2,72	0,02	0,02	0,02	1140
17:30	10,63	34,96	57,11	0,36	0,40	0,51	0,49	0,07	1,62	2,65	0,02	0,02	0,02	1141
18:00	11,46	39,04	58,05	0,35	0,49	0,51	0,54	0,07	1,84	2,73	0,02	0,02	0,02	1132
18:30	10,27	31,45	56,42	0,35	0,52	0,51	0,49	0,09	1,49	2,67	0,02	0,02	0,02	1140
19:00	5,76	20,88	62,65	0,33	0,54	0,50	0,27	0,08	0,97	2,91	0,02	0,03	0,02	1153
19:30	6,08	32,92	65,53	0,31	0,52	0,50	0,28	0,08	1,53	3,04	0,01	0,02	0,02	1140
20:00	7,13	28,22	65,57	0,34	0,48	0,50	0,33	0,07	1,32	3,07	0,02	0,02	0,02	1141
20:30	5,27	16,35	58,01	0,35	0,49	0,51	0,25	0,06	0,77	2,73	0,02	0,02	0,02	1151
21:00	6,06	15,02	58,13	0,36	0,45	0,52	0,28	0,07	0,70	2,73	0,02	0,02	0,02	1160
21:30	6,26	12,17	58,55	0,36	0,47	0,52	0,29	0,06	0,57	2,73	0,02	0,02	0,02	1155
22:00	7,04	15,76	56,97	0,36	0,51	0,53	0,32	0,07	0,72	2,61	0,02	0,02	0,02	1158
22:30	8,98	20,90	59,05	0,36	0,45	0,52	0,42	0,06	0,98	2,76	0,02	0,02	0,02	1152
23:00	9,61	24,39	53,71	0,35	0,45	0,51	0,45	0,07	1,15	2,54	0,02	0,02	0,02	1142
23:30	8,10	14,37	56,32	0,35	0,43	0,51	0,38	0,05	0,68	2,67	0,02	0,02	0,02	1153
00:00	5,79	19,72	61,25	0,35	0,39	0,50	0,28	0,05	0,94	2,92	0,02	0,02	0,02	1153
min	2,43	2,78	50,33	0,29	0,26	0,38	0,11	0,04	0,13	2,04	0,01	0,01	0,02	1107
max	11,46	41,60	67,45	0,37	0,54	0,53	0,54	0,19	1,95	3,07	0,02	0,03	0,02	1196
moyenne	6,93	18,93	58,40	0,34	0,38	0,48								1150
Total							15,42	11,79	42,15	129,60	0,76	0,84	1,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,28			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.