

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.53	22.50	59.90	0.30	0.23	0.41	0.21	0.07	1.05	2.81	0.01	0.01	0.02	1149
01:00	8.03	37.81	50.33	0.28	0.24	0.38	0.38	0.12	1.80	2.39	0.01	0.01	0.02	1129
01:30	8.21	28.69	63.72	0.28	0.25	0.38	0.39	0.06	1.35	2.99	0.01	0.01	0.02	1145
02:00	7.98	24.88	56.71	0.28	0.28	0.37	0.38	0.07	1.17	2.68	0.01	0.01	0.02	1174
02:30	6.24	23.75	56.21	0.29	0.27	0.38	0.29	0.07	1.10	2.60	0.01	0.01	0.02	1162
03:00	6.01	24.35	58.20	0.29	0.25	0.38	0.28	0.08	1.12	2.67	0.01	0.01	0.02	1157
03:30	6.78	22.95	57.92	0.29	0.22	0.38	0.31	0.04	1.05	2.64	0.01	0.01	0.02	1139
04:00	5.55	8.96	55.84	0.29	0.25	0.38	0.26	0.05	0.41	2.57	0.01	0.01	0.02	1152
04:30	4.56	9.56	56.73	0.28	0.25	0.37	0.21	0.05	0.45	2.65	0.01	0.01	0.02	1176
05:00	6.58	20.05	53.17	0.28	0.20	0.37	0.30	0.04	0.90	2.40	0.01	0.01	0.02	1157
05:30	5.29	13.04	59.89	0.28	0.24	0.37	0.24	0.03	0.59	2.72	0.01	0.01	0.02	1173
06:00	4.45	9.32	60.89	0.29	0.24	0.38	0.20	0.05	0.43	2.80	0.01	0.01	0.02	1156
06:30	5.03	10.90	58.17	0.29	0.22	0.38	0.23	0.05	0.50	2.68	0.01	0.01	0.02	1149
07:00	6.56	16.87	64.05	0.28	0.30	0.28	0.30	0.06	0.77	2.94	0.01	0.01	0.01	1163
07:30	5.45	11.90	67.28	0.27	0.40	0.23	0.25	0.05	0.54	3.05	0.01	0.02	0.01	1162
08:00	4.70	12.08	62.70	0.36	0.35	0.28	0.22	0.04	0.56	2.92	0.02	0.02	0.01	1168
08:30	7.16	14.81	54.55	0.29	0.24	0.38	0.33	0.06	0.69	2.52	0.01	0.01	0.02	1140
09:00	7.45	15.90	59.49	0.29	0.23	0.38	0.35	0.06	0.74	2.77	0.01	0.01	0.02	1168
09:30	7.77	20.11	55.91	0.29	0.25	0.38	0.36	0.03	0.93	2.59	0.01	0.01	0.02	1142
10:00	6.83	17.91	58.98	0.29	0.26	0.39	0.31	0.04	0.82	2.71	0.01	0.01	0.02	1144
10:30	8.04	61.47	56.97	0.30	0.21	0.40	0.38	0.19	2.89	2.68	0.01	0.01	0.02	1132
11:00	5.05	14.14	63.63	0.32	0.22	0.43	0.23	0.05	0.65	2.91	0.01	0.01	0.02	1136
11:30	8.99	39.19	52.26	0.32	0.21	0.44	0.41	0.05	1.81	2.41	0.01	0.01	0.02	1150
12:00	5.18	19.64	61.40	0.33	0.22	0.45	0.24	0.05	0.91	2.86	0.02	0.01	0.02	1154
12:30	4.21	13.39	55.18	0.36	0.23	0.49	0.19	0.07	0.62	2.54	0.02	0.01	0.02	1123
13:00	12.35	48.48	47.80	0.35	0.22	0.49	0.56	0.06	2.21	2.18	0.02	0.01	0.02	1123
13:30	11.12	19.52	62.49	0.35	0.27	0.49	0.51	0.07	0.89	2.84	0.02	0.01	0.02	1141
14:00	7.11	11.13	57.04	0.36	0.26	0.50	0.32	0.06	0.51	2.61	0.02	0.01	0.02	1147
14:30	6.32	7.35	59.19	0.36	0.30	0.50	0.29	0.07	0.34	2.74	0.02	0.01	0.02	1145
15:00	6.59	13.31	56.85	0.35	0.29	0.49	0.31	0.06	0.63	2.70	0.02	0.01	0.02	1157
15:30	7.36	8.73	61.66	0.37	0.26	0.51	0.33	0.06	0.40	2.80	0.02	0.01	0.02	1155
16:00	4.80	4.30	52.09	0.36	0.26	0.50	0.22	0.07	0.20	2.41	0.02	0.01	0.02	1121
16:30	4.65	4.63	62.58	0.36	0.25	0.51	0.21	0.08	0.21	2.87	0.02	0.01	0.02	1145
17:00	5.08	8.44	58.42	0.36	0.30	0.51	0.23	0.05	0.39	2.68	0.02	0.01	0.02	1142
17:30	8.39	18.22	53.35	0.36	0.27	0.50	0.39	0.07	0.84	2.46	0.02	0.01	0.02	1113
18:00	5.75	5.51	61.01	0.38	0.27	0.52	0.26	0.07	0.25	2.77	0.02	0.01	0.02	1137
18:30	6.64	8.82	56.54	0.36	0.28	0.51	0.30	0.07	0.40	2.59	0.02	0.01	0.02	1134
19:00	4.34	3.35	61.35	0.36	0.28	0.58	0.20	0.07	0.15	2.80	0.02	0.01	0.03	1140
19:30	4.37	5.82	69.96	0.25	0.18	0.62	0.20	0.05	0.26	3.15	0.01	0.01	0.03	1131
20:00	5.14	8.51	63.34	0.30	0.29	0.58	0.23	0.08	0.38	2.85	0.01	0.01	0.03	1138
20:30	5.12	9.38	55.34	0.36	0.34	0.51	0.24	0.07	0.43	2.55	0.02	0.02	0.02	1129
21:00	5.94	8.05	58.48	0.36	0.33	0.51	0.27	0.10	0.37	2.68	0.02	0.02	0.02	1152
21:30	5.70	7.19	57.53	0.36	0.32	0.51	0.26	0.09	0.33	2.62	0.02	0.01	0.02	1143
22:00	4.84	6.67	57.35	0.36	0.38	0.50	0.22	0.07	0.31	2.65	0.02	0.02	0.02	1157
22:30	8.76	16.89	54.40	0.35	0.32	0.50	0.41	0.06	0.79	2.54	0.02	0.01	0.02	1135
23:00	6.00	9.27	51.76	0.35	0.32	0.49	0.27	0.04	0.42	2.36	0.02	0.01	0.02	1132
23:30	5.17	6.63	61.13	0.34	0.32	0.48	0.24	0.06	0.31	2.84	0.02	0.01	0.02	1155
00:00	5.85	9.76	59.63	0.35	0.35	0.49	0.27	0.04	0.46	2.78	0.02	0.02	0.02	1157
min	4,21	3,35	47,80	0,25	0,18	0,23	0,19	0,03	0,15	2,18	0,01	0,01	0,01	1113
max	12,35	61,47	69,96	0,38	0,40	0,62	0,56	0,19	2,89	3,15	0,02	0,02	0,03	1176
moyenne	6,33	15,92	58,32	0,32	0,27	0,44								1147
Total							14,02	11,23	35,33	128,97	0,71	0,60	0,98	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,06			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.