

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.39	7.79	58.70	0.43	0.34	0.63	0.20	0.04	0.36	2.72	0.02	0.02	0.03	1141
01:00	6.06	15.98	59.24	0.43	0.39	0.63	0.28	0.06	0.74	2.74	0.02	0.02	0.03	1172
01:30	6.67	16.36	56.47	0.42	0.35	0.62	0.31	0.07	0.77	2.66	0.02	0.02	0.03	1166
02:00	5.49	11.39	58.78	0.43	0.33	0.63	0.25	0.06	0.53	2.73	0.02	0.02	0.03	1137
02:30	6.33	13.04	57.20	0.44	0.32	0.64	0.29	0.06	0.59	2.61	0.02	0.01	0.03	1137
03:00	6.12	14.37	57.13	0.43	0.35	0.63	0.28	0.05	0.67	2.66	0.02	0.02	0.03	1142
03:30	6.43	10.76	57.47	0.44	0.34	0.65	0.29	0.07	0.48	2.58	0.02	0.02	0.03	1151
04:00	5.20	6.55	57.96	0.44	0.38	0.65	0.24	0.06	0.30	2.63	0.02	0.02	0.03	1173
04:30	5.75	9.65	57.00	0.43	0.37	0.63	0.27	0.05	0.45	2.64	0.02	0.02	0.03	1148
05:00	6.34	8.26	57.18	0.43	0.35	0.64	0.29	0.05	0.38	2.61	0.02	0.02	0.03	1160
05:30	4.51	2.98	58.73	0.44	0.34	0.64	0.20	0.04	0.14	2.66	0.02	0.02	0.03	1168
06:00	5.83	8.45	57.14	0.44	0.37	0.64	0.27	0.05	0.39	2.61	0.02	0.02	0.03	1171
06:30	6.99	8.90	56.61	0.44	0.33	0.64	0.32	0.05	0.40	2.57	0.02	0.02	0.03	1158
07:00	5.81	8.27	63.48	0.29	0.40	0.47	0.26	0.06	0.37	2.85	0.01	0.02	0.02	1157
07:30	5.26	6.04	65.97	0.29	0.40	0.39	0.24	0.07	0.27	2.96	0.01	0.02	0.02	1159
08:00	4.68	5.01	66.09	0.44	0.30	0.49	0.22	0.04	0.23	3.05	0.02	0.01	0.02	1177
08:30	4.69	4.69	55.82	0.43	0.22	0.64	0.22	0.04	0.22	2.56	0.02	0.01	0.03	1163
09:00	6.86	10.49	55.92	0.43	0.20	0.63	0.32	0.04	0.48	2.58	0.02	0.01	0.03	1145
09:30	5.48	6.36	59.57	0.43	0.21	0.64	0.25	0.04	0.29	2.74	0.02	0.01	0.03	1150
10:00	6.49	8.59	58.05	0.43	0.21	0.63	0.31	0.05	0.40	2.73	0.02	0.01	0.03	1155
10:30	5.23	6.50	58.01	0.43	0.24	0.63	0.24	0.04	0.30	2.71	0.02	0.01	0.03	1155
11:00	4.47	5.15	52.34	0.46	0.21	0.69	0.21	0.20	0.24	2.42	0.02	0.01	0.03	1170
11:30	5.32	6.93	63.30	0.50	0.19	0.76	0.24	0.05	0.32	2.89	0.02	0.01	0.03	1149
12:00	5.05	6.06	58.36	0.51	0.24	0.77	0.23	0.04	0.28	2.67	0.02	0.01	0.04	1167
12:30	4.54	3.20	56.50	0.52	0.23	0.78	0.20	0.04	0.14	2.54	0.02	0.01	0.04	1171
13:00	4.91	8.12	47.04	0.50	0.25	0.76	0.23	0.04	0.37	2.17	0.02	0.01	0.04	1148
13:30	7.55	11.49	54.86	0.51	0.22	0.78	0.34	0.04	0.52	2.48	0.02	0.01	0.04	1138
14:00	5.17	2.49	57.75	0.53	0.27	0.82	0.22	0.03	0.11	2.50	0.02	0.01	0.04	1160
14:30	6.48	13.37	58.53	0.51	0.26	0.78	0.30	0.04	0.62	2.70	0.02	0.01	0.04	1178
15:00	6.64	7.64	55.65	0.53	0.26	0.82	0.28	0.03	0.33	2.38	0.02	0.01	0.04	1120
15:30	4.92	5.43	56.88	0.54	0.23	0.83	0.20	0.03	0.22	2.30	0.02	0.01	0.03	1145
16:00	5.36	8.17	53.16	0.55	0.21	0.87	0.22	0.05	0.33	2.16	0.02	0.01	0.04	1153
16:30	7.06	11.97	57.13	0.57	0.22	0.89	0.29	0.02	0.49	2.34	0.02	0.01	0.04	1170
17:00	5.38	7.83	57.97	0.57	0.18	0.89	0.21	0.01	0.31	2.26	0.02	0.01	0.03	1173
17:30	4.96	8.44	59.86	0.59	0.19	0.93	0.19	0.01	0.33	2.33	0.02	0.01	0.04	1179
18:00	6.39	21.29	53.45	0.55	0.20	0.86	0.27	0.02	0.89	2.24	0.02	0.01	0.04	1163
18:30	6.68	12.34	57.01	0.57	0.21	0.90	0.27	0.02	0.50	2.30	0.02	0.01	0.04	1181
19:00	5.50	8.97	63.07	0.43	0.21	0.79	0.23	0.02	0.37	2.59	0.02	0.01	0.03	1179
19:30	5.06	8.06	69.81	0.21	0.20	0.76	0.21	0.02	0.33	2.87	0.01	0.01	0.03	1171
20:00	5.14	6.66	62.83	0.35	0.25	0.77	0.22	0.02	0.28	2.68	0.01	0.01	0.03	1180
20:30	5.16	7.35	58.49	0.50	0.28	0.77	0.23	0.03	0.33	2.62	0.02	0.01	0.03	1175
21:00	5.63	10.04	58.48	0.50	0.31	0.76	0.26	0.04	0.46	2.68	0.02	0.01	0.04	1163
21:30	7.61	20.80	60.99	0.50	0.28	0.77	0.35	0.03	0.96	2.83	0.02	0.01	0.04	1161
22:00	5.08	4.19	60.82	0.50	0.30	0.77	0.23	0.06	0.19	2.80	0.02	0.01	0.04	1180
22:30	4.58	8.48	58.85	0.45	0.30	0.68	0.21	0.06	0.39	2.74	0.02	0.01	0.03	1150
23:00	6.03	10.21	57.46	0.43	0.27	0.64	0.28	0.04	0.47	2.66	0.02	0.01	0.03	1132
23:30	5.24	9.96	51.69	0.43	0.26	0.64	0.24	0.05	0.46	2.38	0.02	0.01	0.03	1147
00:00	5.80	14.57	53.37	0.43	0.26	0.63	0.27	0.03	0.67	2.46	0.02	0.01	0.03	1151
min	4,39	2,49	47,04	0,21	0,18	0,39	0,19	0,01	0,11	2,16	0,01	0,01	0,02	1120
max	7,61	21,29	69,81	0,59	0,40	0,93	0,35	0,20	0,96	3,05	0,02	0,02	0,04	1181
moyenne	5,67	9,16	58,09	0,46	0,28	0,71								1161
Total							12,18	8,10	19,68	124,61	0,98	0,60	1,51	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.