

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.95	44.33	63.33	0.44	0.29	0.76	0.35	0.07	1.96	2.80	0.02	0.01	0.03	1158
01:00	6.61	25.79	68.03	0.45	0.32	0.78	0.29	0.06	1.12	2.96	0.02	0.01	0.03	1148
01:30	4.81	11.23	67.64	0.43	0.33	0.74	0.22	0.11	0.51	3.06	0.02	0.01	0.03	1178
02:00	8.62	25.95	61.62	0.40	0.28	0.69	0.39	0.07	1.17	2.78	0.02	0.01	0.03	1126
02:30	7.77	29.49	73.65	0.41	0.32	0.70	0.34	0.08	1.29	3.23	0.02	0.01	0.03	1140
03:00	4.40	9.68	67.09	0.40	0.33	0.68	0.19	0.08	0.42	2.94	0.02	0.01	0.03	1163
03:30	4.29	7.34	67.39	0.41	0.35	0.70	0.19	0.08	0.33	3.03	0.02	0.02	0.03	1156
04:00	4.78	10.57	65.04	0.45	0.33	0.76	0.21	0.09	0.47	2.92	0.02	0.01	0.03	1141
04:30	7.00	19.06	64.01	0.38	0.31	0.66	0.32	0.08	0.86	2.90	0.02	0.01	0.03	1130
05:00	12.19	41.95	57.53	0.38	0.26	0.65	0.54	0.10	1.86	2.54	0.02	0.01	0.03	1118
05:30	9.70	22.97	53.29	0.40	0.26	0.45	0.40	0.06	0.94	2.19	0.02	0.01	0.02	1144
06:00	6.82	13.53	59.88	0.22	0.37	0.20	0.27	0.05	0.54	2.41	0.01	0.02	0.01	1150
06:30	8.47	17.47	61.52	0.23	0.35	0.20	0.35	0.07	0.73	2.57	0.01	0.01	0.01	1141
07:00	7.93	18.28	61.35	0.33	0.36	0.20	0.32	0.70	0.74	2.49	0.01	0.01	0.01	1148
07:30	7.00	14.65	62.15	0.25	0.36	0.20	0.28	0.06	0.60	2.53	0.01	0.01	0.01	1150
08:00	7.76	14.04	68.49	0.22	0.40	0.20	0.33	0.04	0.59	2.89	0.01	0.02	0.01	1189
08:30	9.00	21.81	64.02	0.23	0.37	0.20	0.38	0.05	0.93	2.74	0.01	0.02	0.01	1144
09:00	7.55	11.69	66.66	0.26	0.37	0.26	0.32	0.08	0.50	2.86	0.01	0.02	0.01	1164
09:30	10.00	11.11	66.04	0.37	0.42	0.64	0.46	0.09	0.51	3.04	0.02	0.02	0.03	1150
10:00	9.66	14.70	64.75	0.31	0.44	0.47	0.42	0.07	0.65	2.85	0.01	0.02	0.02	1131
10:30	8.87	14.41	66.66	0.23	0.56	0.32	0.38	0.10	0.62	2.85	0.01	0.02	0.01	1133
11:00	10.85	24.18	54.93	0.24	0.49	0.35	0.47	0.28	1.04	2.36	0.01	0.02	0.01	1122
11:30	5.43	12.57	57.07	0.23	0.50	0.29	0.23	0.18	0.53	2.41	0.01	0.02	0.01	1124
12:00	5.30	20.22	60.53	0.21	0.48	0.21	0.22	0.05	0.83	2.48	0.01	0.02	0.01	1147
12:30	7.01	26.18	66.40	0.21	0.49	0.22	0.29	0.09	1.09	2.76	0.01	0.02	0.01	1151
13:00	8.30	31.17	36.69	0.50	0.47	0.20	0.35	0.47	1.31	1.55	0.02	0.02	0.01	1126
13:30	7.58	20.65	43.58	0.21	0.44	0.20	0.31	0.10	0.86	1.81	0.01	0.02	0.01	1143
14:00	6.39	8.73	63.56	0.21	0.50	0.21	0.26	0.05	0.36	2.62	0.01	0.02	0.01	1156
14:30	8.67	18.98	59.92	1.08	0.50	0.22	0.37	0.30	0.81	2.56	0.05	0.02	0.01	1126
15:00	7.63	10.08	59.33	0.20	0.50	0.23	0.32	0.11	0.43	2.52	0.01	0.02	0.01	1145
15:30	7.66	8.30	55.53	0.21	0.51	0.31	0.32	0.08	0.35	2.32	0.01	0.02	0.01	1133
16:00	8.00	7.44	64.21	0.21	0.50	0.36	0.33	0.06	0.31	2.68	0.01	0.02	0.02	1151
16:30	9.73	9.27	62.87	0.19	0.45	0.36	0.42	0.10	0.40	2.69	0.01	0.02	0.02	1137
17:00	8.33	5.78	69.47	0.18	0.50	0.37	0.35	0.07	0.24	2.92	0.01	0.02	0.02	1140
17:30	7.37	6.54	63.66	0.19	0.45	0.37	0.32	0.14	0.28	2.74	0.01	0.02	0.02	1130
18:00	9.75	9.54	65.91	0.23	0.50	0.37	0.42	0.07	0.41	2.86	0.01	0.02	0.02	1153
18:30	7.57	4.91	67.06	0.19	0.53	0.38	0.32	0.06	0.21	2.84	0.01	0.02	0.02	1148
19:00	6.69	5.08	63.85	0.18	0.49	0.37	0.29	0.10	0.22	2.81	0.01	0.02	0.02	1150
19:30	7.89	6.85	67.77	0.19	0.54	0.37	0.35	0.08	0.30	3.00	0.01	0.02	0.02	1145
20:00	5.41	5.03	67.14	0.19	0.50	0.38	0.24	0.06	0.22	2.93	0.01	0.02	0.02	1146
20:30	7.79	8.68	61.47	0.20	0.49	0.37	0.34	0.06	0.38	2.67	0.01	0.02	0.02	1135
21:00	8.64	8.16	61.58	0.22	0.47	0.39	0.37	0.07	0.35	2.65	0.01	0.02	0.02	1129
21:30	7.84	4.42	64.38	0.38	0.29	0.65	0.34	0.07	0.19	2.81	0.02	0.01	0.03	1138
22:00	5.95	5.57	63.46	0.38	0.26	0.66	0.26	0.08	0.24	2.74	0.02	0.01	0.03	1141
22:30	7.95	13.52	71.51	0.39	0.27	0.66	0.34	0.06	0.59	3.10	0.02	0.01	0.03	1135
23:00	7.46	6.88	67.58	0.38	0.30	0.66	0.34	0.06	0.31	3.06	0.02	0.01	0.03	1146
23:30	7.62	12.09	66.15	0.39	0.29	0.67	0.34	0.07	0.54	2.95	0.02	0.01	0.03	1138
00:00	9.63	21.68	63.94	0.39	0.28	0.67	0.43	0.06	0.96	2.84	0.02	0.01	0.03	1126
min	4,29	4,42	36,69	0,18	0,26	0,20	0,19	0,04	0,19	1,55	0,01	0,01	0,01	1118
max	12,19	44,33	73,65	1,08	0,56	0,78	0,54	0,70	1,96	3,23	0,05	0,02	0,03	1189
moyenne	7,70	15,05	62,91	0,31	0,40	0,44								1144
Total							15,93	18,78	31,12	130,26	0,65	0,83	0,91	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,09			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.