



mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%										Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NOx	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	µg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													Foyer
VLE max	100	20			150														°C
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1.68	0.44	6.88	16.31	0.00	59.92	0.42	1.57	0.00	0.07	0.02	0.27	0.64	0.00	2.35	0.02	1.43	0.0000	1102
01:00	1.05	0.40	5.07	8.62	0.00	63.68	0.34	0.97	0.02	0.04	0.02	0.20	0.33	0.00	2.47	0.01	0.88	0.0009	1106
01:30	0.88	0.33	4.51	9.51	0.00	57.45	0.40	0.76	0.04	0.03	0.01	0.17	0.36	0.00	2.20	0.02	0.69	0.0015	1096
02:00	0.87	0.43	4.76	9.56	0.00	65.43	0.31	0.77	0.04	0.03	0.02	0.18	0.36	0.00	2.48	0.01	0.68	0.0014	1110
02:30	1.02	0.55	4.45	8.99	0.00	60.81	0.53	0.91	0.00	0.04	0.02	0.17	0.35	0.00	2.35	0.02	0.81	0.0000	1128
03:00	0.76	0.38	4.68	9.60	0.00	64.25	0.43	0.71	0.02	0.03	0.01	0.18	0.37	0.00	2.46	0.02	0.63	0.0009	1115
03:30	1.08	0.28	4.80	9.17	0.00	60.51	0.43	1.01	0.04	0.04	0.01	0.19	0.35	0.00	2.34	0.02	0.91	0.0015	1116
04:00	0.66	0.25	4.95	11.68	0.00	62.30	0.50	0.58	0.04	0.03	0.01	0.19	0.45	0.00	2.42	0.02	0.52	0.0015	1122
04:30	2.12	0.25	5.13	11.13	0.00	64.12	0.41	1.97	0.00	0.08	0.01	0.20	0.44	0.00	2.51	0.02	1.80	0.0000	1117
05:00	2.92	0.25	3.90	6.32	0.00	61.59	0.53	2.68	0.02	0.11	0.01	0.15	0.24	0.00	2.37	0.02	2.45	0.0010	1120
05:30	20.12	0.38	6.40	17.83	0.01	61.83	0.42	18.89	0.04	0.79	0.02	0.25	0.70	0.00	2.43	0.02	17.25	0.0015	1132
06:00	2.29	0.39	3.26	4.93	0.01	60.84	0.49	2.12	0.04	0.09	0.02	0.13	0.19	0.00	2.36	0.02	1.94	0.0015	1138
06:30	2.35	0.20	5.00	12.38	0.00	61.94	0.47	4.24	0.00	0.09	0.01	0.19	0.48	0.00	2.40	0.02	3.87	0.0000	1104
07:00	0.48	0.06	5.19	11.83	0.00	61.37	0.47	5.82	0.02	0.02	0.00	0.20	0.46	0.00	2.41	0.02	5.31	0.0009	1097
07:30	0.13	0.05	7.21	18.35	0.00	57.14	0.46	5.90	0.04	0.00	0.00	0.28	0.72	0.00	2.23	0.02	5.26	0.0014	1099
08:00	0.13	0.04	5.90	12.45	0.00	62.64	0.46	5.96	0.04	0.01	0.00	0.23	0.49	0.00	2.47	0.02	5.30	0.0014	1120
08:30	0.86	0.05	7.76	18.77	0.00	60.61	0.43	6.13	0.00	0.03	0.00	0.31	0.74	0.00	2.40	0.02	5.43	0.0000	1105
09:00	0.05	0.02	3.12	2.16	0.00	64.52	0.45	6.01	0.02	0.00	0.00	0.12	0.09	0.00	2.55	0.02	5.39	0.0009	1123
09:30	0.10	0.02	2.18	5.86	0.00	59.92	0.44	6.05	0.04	0.00	0.00	0.09	0.23	0.00	2.36	0.02	5.38	0.0014	1109
10:00	0.60	0.03	4.87	20.13	0.00	61.80	0.45	6.02	0.04	0.02	0.00	0.19	0.79	0.00	2.44	0.02	5.38	0.0015	1114
10:30	0.54	0.03	4.60	10.44	0.00	64.40	0.50	6.05	0.00	0.02	0.00	0.19	0.42	0.00	2.60	0.02	5.47	0.0000	1145
11:00	0.99	0.03	4.32	9.31	0.00	59.26	0.47	6.11	0.02	0.04	0.00	0.18	0.38	0.00	2.42	0.02	5.55	0.0009	1144
11:30	0.14	0.02	6.58	19.90	0.00	62.93	0.43	5.97	0.04	0.01	0.00	0.26	0.79	0.00	2.51	0.02	5.45	0.0015	1117
12:00	1.27	0.01	4.34	5.80	0.00	60.46	0.45	5.94	0.04	0.05	0.00	0.17	0.23	0.00	2.40	0.02	5.42	0.0015	1099
12:30	1.68	0.01	3.00	4.99	0.00	63.77	0.44	5.95	0.00	0.07	0.00	0.12	0.20	0.00	2.53	0.02	5.43	0.0000	1114
13:00	1.27	0.03	4.89	14.70	0.00	58.17	0.47	6.01	0.02	0.05	0.00	0.20	0.59	0.00	2.34	0.02	5.48	0.0009	1115
13:30	1.01	0.03	6.53	12.63	0.00	62.27	0.45	5.99	0.04	0.04	0.00	0.26	0.50	0.00	2.47	0.02	5.44	0.0015	1095
14:00	4.93	0.03	2.79	6.74	0.00	58.67	0.48	6.13	0.07	0.19	0.00	0.11	0.27	0.00	2.32	0.02	5.48	0.0027	1113
14:30	0.14	0.03	2.69	11.29	0.00	62.52	0.44	6.21	0.05	0.01	0.00	0.11	0.44	0.00	2.45	0.02	5.41	0.0019	1113
15:00	0.68	0.01	4.11	16.20	0.00	62.07	0.42	6.19	0.02	0.03	0.00	0.16	0.64	0.00	2.44	0.02	5.39	0.0009	1117
15:30	0.22	0.01	5.55	19.44	0.00	62.19	0.43	6.27	0.04	0.01	0.00	0.22	0.75	0.00	2.41	0.02	5.34	0.0014	1120
16:00	0.01	0.01	3.46	10.75	0.00	57.59	0.44	6.17	0.04	0.00	0.00	0.13	0.42	0.00	2.24	0.02	5.30	0.0015	1124
16:30	31.47	0.04	7.10	57.16	0.00	54.57	0.38	6.51	0.00	1.22	0.00	0.28	2.22	0.00	2.12	0.01	5.30	0.0000	1120
17:00	47.56	0.09	5.23	22.41	0.00	46.97	0.40	6.68	0.10	1.87	0.00	0.21	0.88	0.00	1.85	0.02	5.30	0.0039	1118
17:30	37.89	2.82	2.75	4.96	0.00	60.77	0.42	6.47	0.52	1.47	0.11	0.11	0.19	0.00	2.36	0.02	5.28	0.0203	1118
18:00	0.07	0.16	3.23	11.55	0.00	60.55	0.43	2.85	0.76	0.00	0.01	0.12	0.43	0.00	2.25	0.02	2.34	0.0281	1115
18:30	0.12	0.12	5.58	22.62	0.00	63.29	0.54	2.79	0.63	0.00	0.00	0.21	0.85	0.00	2.38	0.02	2.33	0.0236	1106
19:00	0.62	0.01	4.64	13.51	0.00	63.22	0.46	6.23	0.12	0.02	0.00	0.18	0.53	0.00	2.47	0.02	5.33	0.0049	1116
19:30	0.28	0.02	3.60	9.11	0.00	61.99	0.47	6.13	0.04	0.01	0.00	0.14	0.36	0.00	2.44	0.02	5.38	0.0015	1120
20:00	0.07	0.06	8.08	38.96	0.00	57.25	0.47	6.19	0.04	0.00	0.00	0.31	1.51	0.00	2.22	0.02	5.31	0.0015	1098
20:30	2.84	0.07	11.77	49.44	0.00	58.38	0.48	6.33	0.00	0.11	0.00	0.46	1.94	0.00	2.30	0.02	5.36	0.0000	1089
21:00	0.14	0.06	10.62	34.82	0.00	62.74	0.46	6.22	0.03	0.01	0.00	0.41	1.36	0.00	2.45	0.02	5.31	0.0012	1107
21:30	0.74	0.03	9.55	23.38	0.00	63.27	0.48	6.14	0.09	0.03	0.00	0.37	0.92	0.00	2.48	0.02	5.35	0.0036	1105
22:00	0.35	0.11	11.19	31.79	0.00	56.88	0.39	3.80	0.07	0.01	0.00	0.44	1.25	0.00	2.23	0.02	3.31	0.0027	1118
22:30	1.08	0.24	9.86	21.23	0.00	67.84	0.24	1.02	0.00	0.04	0.01	0.39	0.83	0.00	2.65	0.01	0.90	0.0000	1119
23:00	0.94	0.23	9.66	23.42	0.00	61.58	0.35	0.90	0.02	0.04	0.01	0.39	0.95	0.00	2.50	0.01	0.81	0.0010	1115
23:30	0.93	0.24	3.26	3.77	0.00	64.13	0.34	0.88	0.27	0.04	0.01	0.13	0.15	0.00	2.52	0.01	0.79	0.0105	1106
00:00	0.66	0.25	3.68	7.75	0.00	60.64	0.31	0.52	0.86	0.03	0.01	0.14	0.30	0.00	2.37	0.01	0.47	0.0337	1110
Min	0.01	0.01	2.18	2.16	0.00	46.97	0.24	0.52	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	1.85	0.01	0.47	0.0000	1089
Max	47.56	2.82	11.77	57.16	0.01	67.84	0.54	18.89	0.86	1.87	0.11	0.46	2.22	0.00	2.65	0.02	17.25	0.0337	1145
Moyenne	3.72	0.20	5.47	15.49	0.00	61.06	0.44	4.62	0.09	6.99	0.37	10.29	29.10	0.00	114.68	0.82	195.32	0.1707	1114

Rapport du: 25/08/2026

Synthèse des dépassements & indispos.	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/							00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.