

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.54	5.38	68.06	0.26	0.38	0.10	0.28	0.06	0.23	2.92	0.01	0.02	0.00	1156
01:00	7.08	7.28	64.89	0.25	0.38	0.10	0.32	0.07	0.33	2.91	0.01	0.02	0.00	1152
01:30	8.41	8.57	67.34	0.26	0.36	0.10	0.37	0.07	0.38	2.96	0.01	0.02	0.00	1145
02:00	8.47	8.41	67.14	0.27	0.33	0.10	0.36	0.07	0.36	2.86	0.01	0.01	0.00	1128
02:30	7.72	7.29	67.63	0.26	0.33	0.10	0.34	0.07	0.32	2.98	0.01	0.01	0.00	1142
03:00	7.81	6.99	66.72	0.26	0.37	0.10	0.34	0.10	0.31	2.93	0.01	0.02	0.00	1153
03:30	7.00	7.58	63.66	0.25	0.38	0.10	0.31	0.08	0.34	2.85	0.01	0.02	0.00	1143
04:00	8.15	9.19	63.32	0.27	0.34	0.10	0.35	0.08	0.40	2.73	0.01	0.01	0.00	1119
04:30	8.05	7.73	68.48	0.26	0.38	0.10	0.35	0.09	0.34	3.01	0.01	0.02	0.00	1163
05:00	7.25	5.56	68.36	0.26	0.32	0.10	0.32	0.08	0.24	2.99	0.01	0.01	0.00	1154
05:30	6.63	7.44	60.94	0.65	0.43	0.08	0.29	1.26	0.33	2.71	0.03	0.02	0.00	1185
06:00	8.00	13.34	59.71	0.27	0.34	0.10	0.34	0.06	0.57	2.53	0.01	0.01	0.00	1154
06:30	8.35	8.94	68.56	0.28	0.37	0.10	0.35	0.06	0.38	2.89	0.01	0.02	0.00	1165
07:00	6.99	6.80	67.23	0.26	0.36	0.10	0.31	0.05	0.30	2.94	0.01	0.02	0.00	1155
07:30	7.75	7.78	64.70	0.26	0.38	0.10	0.34	0.06	0.34	2.85	0.01	0.02	0.00	1154
08:00	8.27	8.34	67.35	0.25	0.34	0.13	0.36	0.08	0.37	2.95	0.01	0.02	0.01	1141
08:30	7.77	4.92	65.37	0.16	0.29	0.27	0.34	0.05	0.22	2.86	0.01	0.01	0.01	1148
09:00	8.43	6.24	65.31	0.16	0.26	0.27	0.37	0.09	0.27	2.86	0.01	0.01	0.01	1143
09:30	8.77	6.93	67.28	0.16	0.27	0.27	0.38	0.07	0.30	2.93	0.01	0.01	0.01	1133
10:00	7.68	7.34	67.81	0.16	0.26	0.27	0.34	0.06	0.32	3.00	0.01	0.01	0.01	1150
10:30	7.18	8.31	65.80	0.15	0.29	0.26	0.32	0.07	0.37	2.96	0.01	0.01	0.01	1143
11:00	6.53	4.71	67.37	0.16	0.29	0.27	0.29	0.05	0.21	2.96	0.01	0.01	0.01	1147
11:30	6.70	6.71	67.41	0.15	0.28	0.27	0.30	0.06	0.30	3.00	0.01	0.01	0.01	1152
12:00	9.11	11.44	68.60	0.15	0.25	0.27	0.40	0.05	0.50	3.03	0.01	0.01	0.01	1166
12:30	7.73	5.40	68.16	0.15	0.30	0.27	0.34	0.06	0.24	3.03	0.01	0.01	0.01	1171
13:00	8.65	8.08	64.16	0.15	0.29	0.26	0.39	0.04	0.37	2.90	0.01	0.01	0.01	1157
13:30	8.89	6.75	69.24	0.15	0.29	0.26	0.39	0.05	0.30	3.07	0.01	0.01	0.01	1105
14:00	8.00	3.78	63.77	0.16	0.36	0.28	0.35	0.04	0.16	2.76	0.01	0.02	0.01	1134
14:30	8.81	10.81	67.59	0.19	0.31	0.34	0.39	0.05	0.48	2.98	0.01	0.01	0.01	1127
15:00	8.88	10.49	66.96	0.21	0.29	0.37	0.39	0.04	0.46	2.91	0.01	0.01	0.02	1139
15:30	8.21	12.43	66.18	0.23	0.26	0.40	0.36	0.04	0.54	2.87	0.01	0.01	0.02	1141
16:00	7.98	10.58	66.99	0.23	0.28	0.40	0.35	0.04	0.47	2.96	0.01	0.01	0.02	1175
16:30	7.55	8.06	68.72	0.24	0.33	0.41	0.33	0.05	0.35	3.03	0.01	0.01	0.02	1162
17:00	7.74	13.95	67.89	0.24	0.30	0.42	0.34	0.05	0.61	2.99	0.01	0.01	0.02	1155
17:30	6.98	9.59	66.64	0.25	0.27	0.42	0.31	0.05	0.42	2.92	0.01	0.01	0.02	1142
18:00	8.43	9.53	65.16	0.25	0.26	0.43	0.37	0.07	0.41	2.82	0.01	0.01	0.02	1119
18:30	8.27	6.36	65.85	0.25	0.23	0.43	0.36	0.07	0.27	2.84	0.01	0.01	0.02	1120
19:00	8.81	13.62	62.66	0.25	0.26	0.33	0.38	0.17	0.59	2.73	0.01	0.01	0.01	1128
19:30	8.04	11.73	63.54	0.27	0.32	0.22	0.34	0.04	0.50	2.70	0.01	0.01	0.01	1127
20:00	6.71	7.05	70.88	0.26	0.32	0.24	0.28	0.05	0.29	2.94	0.01	0.01	0.01	1141
20:30	7.21	10.34	63.88	0.15	0.46	0.27	0.32	0.04	0.46	2.84	0.01	0.02	0.01	1133
21:00	8.75	9.63	65.86	0.15	0.41	0.25	0.38	0.04	0.42	2.84	0.01	0.02	0.01	1127
21:30	7.10	5.69	72.07	0.15	0.45	0.26	0.31	0.06	0.25	3.13	0.01	0.02	0.01	1171
22:00	7.45	7.36	65.28	0.15	0.50	0.26	0.33	0.06	0.33	2.92	0.01	0.02	0.01	1139
22:30	8.98	11.20	67.88	0.15	0.47	0.25	0.41	0.06	0.51	3.08	0.01	0.02	0.01	1149
23:00	6.44	5.89	66.58	0.15	0.40	0.26	0.28	0.05	0.26	2.94	0.01	0.02	0.01	1131
23:30	7.20	6.14	68.51	0.15	0.44	0.26	0.31	0.07	0.27	2.99	0.01	0.02	0.01	1145
00:00	8.70	9.04	64.10	0.15	0.48	0.25	0.39	0.07	0.41	2.88	0.01	0.02	0.01	1133
min	6,44	3,78	59,71	0,15	0,23	0,08	0,28	0,04	0,16	2,53	0,01	0,01	0,00	1105
max	9,11	13,95	72,07	0,65	0,50	0,43	0,41	1,26	0,61	3,13	0,03	0,02	0,02	1185
moyenne	7,84	8,26	66,41	0,22	0,34	0,24								1147
Total							16,48	10,46	17,38	139,69	0,46	0,71	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,95			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.