

	mesures corrigées à 11% d'O2-IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,89	0,06	4,53	10,28	0,00	64,63	0,51	6,00	0,02	0,04	0,00	0,18	0,41	0,00	2,56	0,02	5,39	0,0009	1183
01:00	1,17	0,05	5,18	14,16	0,00	57,48	0,52	6,12	0,02	0,05	0,00	0,21	0,57	0,00	2,33	0,02	5,54	0,0010	1184
01:30	2,28	0,10	4,65	9,08	0,00	65,40	0,48	6,09	0,04	0,09	0,00	0,19	0,37	0,00	2,64	0,02	5,47	0,0015	1170
02:00	0,12	0,08	3,27	5,40	0,00	62,91	0,54	6,05	0,04	0,00	0,00	0,13	0,22	0,00	2,53	0,02	5,48	0,0016	1190
02:30	0,55	0,06	4,18	8,81	0,00	60,89	0,53	6,05	0,00	0,02	0,00	0,17	0,36	0,00	2,47	0,02	5,50	0,0000	1193
03:00	0,89	0,04	3,79	7,66	0,01	62,28	0,54	6,05	0,03	0,04	0,00	0,15	0,31	0,00	2,52	0,02	5,52	0,0010	1194
03:30	0,80	0,05	5,30	12,83	0,00	60,49	0,52	6,04	0,04	0,03	0,00	0,22	0,52	0,00	2,45	0,02	5,51	0,0016	1190
04:00	1,20	0,06	4,86	8,74	0,00	61,58	0,48	5,98	0,04	0,05	0,00	0,19	0,35	0,00	2,46	0,02	5,44	0,0016	1175
04:30	1,46	0,06	3,80	7,88	0,00	60,23	0,54	6,05	0,05	0,06	0,00	0,15	0,32	0,00	2,45	0,02	5,52	0,0019	1183
05:00	1,23	0,07	4,45	8,94	0,01	63,65	0,54	5,97	0,04	0,05	0,00	0,18	0,36	0,00	2,55	0,02	5,45	0,0014	1188
05:30	0,96	0,05	3,76	6,60	0,00	62,12	0,54	5,97	0,04	0,04	0,00	0,15	0,27	0,00	2,50	0,02	5,45	0,0016	1189
06:00	1,50	0,27	5,08	10,54	0,00	59,68	0,34	1,40	0,04	0,06	0,01	0,20	0,41	0,00	2,32	0,01	1,27	0,0015	1178
06:30	1,61	0,14	5,48	12,38	0,00	59,00	0,26	3,98	0,00	0,06	0,01	0,22	0,50	0,00	2,38	0,01	3,62	0,0000	1186
07:00	0,58	0,05	4,78	12,02	0,00	62,13	0,26	6,08	0,03	0,02	0,00	0,19	0,49	0,00	2,51	0,01	5,51	0,0010	1188
07:30	0,56	0,04	4,57	10,22	0,00	61,22	0,26	6,09	0,04	0,02	0,00	0,18	0,41	0,00	2,44	0,01	5,41	0,0015	1186
08:00	0,32	0,04	4,21	9,94	0,00	60,06	0,26	6,11	0,04	0,01	0,00	0,17	0,40	0,00	2,40	0,01	5,44	0,0017	1189
08:30	1,18	0,21	5,09	9,57	0,00	63,80	0,44	2,52	0,01	0,05	0,01	0,20	0,38	0,00	2,52	0,02	2,29	0,0003	1186
09:00	2,17	0,27	5,16	11,73	0,00	62,39	0,36	2,04	0,03	0,09	0,01	0,20	0,46	0,00	2,46	0,01	1,86	0,0013	1180
09:30	9,52	0,26	7,33	15,00	0,00	58,99	0,38	8,95	0,04	0,37	0,01	0,29	0,59	0,00	2,31	0,01	8,14	0,0015	1161
10:00	1,63	0,25	5,02	8,40	0,00	61,17	0,44	1,54	0,04	0,06	0,01	0,19	0,32	0,00	2,37	0,02	1,37	0,0015	1166
10:30	15,39	0,24	5,28	12,03	0,00	56,90	0,51	14,80	0,00	0,61	0,01	0,21	0,48	0,00	2,25	0,02	13,26	0,0000	1172
11:00	2,73	0,23	3,55	3,12	0,00	65,25	0,38	2,57	0,03	0,11	0,01	0,14	0,12	0,00	2,57	0,01	2,34	0,0011	1172
11:30	3,75	0,22	3,52	3,90	0,00	63,56	0,47	3,47	0,04	0,15	0,01	0,14	0,15	0,00	2,46	0,02	3,17	0,0015	1142
12:00	3,10	0,22	4,85	10,20	0,00	63,25	0,40	2,91	0,04	0,12	0,01	0,19	0,40	0,00	2,49	0,02	2,66	0,0015	1136
12:30	6,32	0,22	5,27	9,57	0,00	61,63	0,38	5,89	0,00	0,25	0,01	0,20	0,37	0,00	2,39	0,01	5,35	0,0000	1120
13:00	4,04	0,21	4,32	8,81	0,00	55,66	0,48	3,84	0,03	0,16	0,01	0,17	0,35	0,00	2,21	0,02	3,50	0,0010	1114
13:30	4,40	0,20	6,73	10,37	0,00	50,41	0,31	4,16	0,07	0,17	0,01	0,26	0,41	0,00	1,98	0,01	3,77	0,0029	1127
14:00	1,67	0,22	4,69	4,17	0,00	48,54	0,40	1,45	0,25	0,06	0,01	0,17	0,15	0,00	1,78	0,01	1,29	0,0093	1132
14:30	1,80	0,22	4,04	5,70	0,00	62,02	0,43	1,66	0,00	0,07	0,01	0,15	0,21	0,00	2,30	0,02	1,46	0,0000	1132
15:00	1,67	0,23	4,95	8,24	0,00	62,91	0,40	1,53	0,03	0,06	0,01	0,18	0,30	0,00	2,27	0,01	1,31	0,0010	1132
15:30	4,23	0,23	5,73	10,76	0,00	61,27	0,38	3,93	0,04	0,15	0,01	0,21	0,39	0,00	2,24	0,01	3,37	0,0014	1125
16:00	3,32	0,23	4,90	7,23	0,00	62,01	0,44	3,06	0,04	0,12	0,01	0,18	0,26	0,00	2,22	0,02	2,59	0,0015	1135
16:30	2,92	0,21	6,02	12,45	0,00	59,06	0,38	2,79	0,03	0,11	0,01	0,22	0,46	0,00	2,19	0,01	2,36	0,0011	1139
17:00	5,72	0,23	5,35	8,20	0,00	58,75	0,36	5,25	0,03	0,21	0,01	0,19	0,29	0,00	2,11	0,01	4,48	0,0012	1118
17:30	9,97	0,25	9,61	15,73	0,00	59,27	0,31	9,00	0,04	0,34	0,01	0,33	0,54	0,00	2,03	0,01	7,44	0,0014	1102
18:00	2,03	0,24	5,24	5,76	0,00	63,71	0,31	1,78	0,04	0,07	0,01	0,18	0,20	0,00	2,23	0,01	1,55	0,0014	1106
18:30	2,08	0,11	5,35	11,71	0,00	60,66	0,34	3,85	0,05	0,07	0,00	0,19	0,42	0,00	2,17	0,01	3,35	0,0017	1102
19:00	3,51	0,02	10,33	22,59	0,00	58,72	0,37	5,72	0,04	0,13	0,00	0,37	0,82	0,00	2,12	0,01	4,86	0,0013	1097
19:30	1,94	0,01	8,11	11,17	0,00	58,81	0,36	5,75	0,04	0,07	0,00	0,28	0,39	0,00	2,06	0,01	4,74	0,0014	1102
20:00	0,33	0,00	4,13	5,10	0,00	60,45	0,37	5,81	0,04	0,01	0,00	0,15	0,19	0,00	2,20	0,01	4,91	0,0014	1121
20:30	0,22	0,01	6,01	15,47	0,00	62,38	0,33	5,94	0,03	0,01	0,00	0,23	0,59	0,00	2,36	0,01	5,14	0,0011	1107
21:00	0,86	0,03	6,51	12,62	0,00	62,56	0,33	6,09	0,03	0,03	0,00	0,25	0,49	0,00	2,42	0,01	5,24	0,0010	1108
21:30	0,02	0,00	4,82	7,14	0,00	63,94	0,37	5,98	0,04	0,00	0,00	0,19	0,28	0,00	2,47	0,01	5,25	0,0015	1125
22:00	0,58	0,00	3,57	5,94	0,00	61,39	0,36	5,85	0,04	0,02	0,00	0,14	0,23	0,00	2,38	0,01	5,26	0,0015	1109
22:30	1,24	0,00	4,14	7,45	0,00	60,55	0,36	5,92	0,02	0,05	0,00	0,16	0,29	0,00	2,36	0,01	5,31	0,0007	1105
23:00	1,32	0,01	3,97	8,92	0,00	62,58	0,34	5,93	0,03	0,05	0,00	0,16	0,35	0,00	2,49	0,01	5,40	0,0013	1117
23:30	0,32	0,01	3,96	6,97	0,00	62,88	0,33	5,88	0,04	0,01	0,00	0,16	0,28	0,00	2,48	0,01	5,36	0,0015	1116
00:00	1,18	0,01	4,18	7,75	0,00	62,75	0,36	5,89	0,04	0,05	0,00	0,16	0,31	0,00	2,47	0,01	5,37	0,0015	1110
Min	0,02	0,00	3,27	3,12	0,00	48,54	0,26	1,40	0,00	0,00	0,00	0,13	0,12	0,00	1,78	0,01	1,27	0,0000	1097
Max	15,39	0,27	10,33	22,59	0,01	65,40	0,54	14,80	0,25	0,61	0,01	0,37	0,82	0,00	2,64	0,02	13,26	0,0093	1194
	2,44	0,12	5,08	9,57	0,00	60,88	0,40	5,04	0,04	4,47	0,23	9,34	17,70	0,00	112,84	0,75	215,29	0,0665	1148
Données moyennées																			

[illegible]

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.