

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.84	35.45	59.48	0.29	0.62	0.39	0.23	0.06	1.69	2.83	0.01	0.03	0.02	1155
01:00	6.15	34.41	55.34	0.29	0.58	0.39	0.29	0.08	1.61	2.60	0.01	0.03	0.02	1138
01:30	7.59	30.37	56.26	0.29	0.56	0.39	0.36	0.07	1.43	2.65	0.01	0.03	0.02	1133
02:00	7.92	29.54	56.39	0.29	0.56	0.39	0.37	0.08	1.39	2.66	0.01	0.03	0.02	1136
02:30	7.88	26.77	57.93	0.28	0.59	0.37	0.38	0.07	1.28	2.77	0.01	0.03	0.02	1153
03:00	10.96	30.67	57.13	0.27	0.55	0.36	0.53	0.07	1.49	2.77	0.01	0.03	0.02	1144
03:30	8.16	28.82	55.00	0.27	0.54	0.36	0.39	0.06	1.38	2.64	0.01	0.03	0.02	1124
04:00	8.61	24.19	61.95	0.25	0.56	0.32	0.41	0.06	1.16	2.96	0.01	0.03	0.02	1158
04:30	7.78	25.12	54.14	0.21	0.54	0.25	0.38	0.24	1.22	2.63	0.01	0.03	0.01	1135
05:00	5.81	17.19	62.93	0.22	0.53	0.28	0.27	0.05	0.81	2.97	0.01	0.02	0.01	1153
05:30	5.43	21.98	60.73	0.24	0.63	0.22	0.25	0.05	1.02	2.83	0.01	0.03	0.01	1148
06:00	4.24	9.74	69.36	0.29	0.65	0.22	0.19	0.08	0.44	3.16	0.01	0.03	0.01	1144
06:30	3.44	15.26	63.48	0.25	0.57	0.22	0.16	0.04	0.70	2.92	0.01	0.03	0.01	1140
07:00	5.03	18.79	64.71	0.23	0.52	0.22	0.23	0.05	0.88	3.02	0.01	0.02	0.01	1150
07:30	6.37	14.93	57.58	0.20	0.47	0.24	0.30	0.09	0.71	2.75	0.01	0.02	0.01	1138
08:00	6.69	15.77	58.69	0.20	0.45	0.24	0.32	0.06	0.75	2.79	0.01	0.02	0.01	1129
08:30	5.93	15.48	60.73	0.22	0.50	0.23	0.28	0.07	0.72	2.83	0.01	0.02	0.01	1131
09:00	5.69	19.00	67.93	0.24	0.50	0.22	0.26	0.07	0.88	3.15	0.01	0.02	0.01	1125
09:30	6.43	24.03	68.88	0.22	0.47	0.21	0.31	0.07	1.16	3.33	0.01	0.02	0.01	1147
10:00	7.54	24.18	66.49	0.23	0.53	0.22	0.36	0.07	1.16	3.19	0.01	0.03	0.01	1146
10:30	5.04	19.50	65.73	0.24	0.48	0.23	0.24	0.09	0.93	3.13	0.01	0.02	0.01	1118
11:00	5.27	19.18	67.09	0.23	0.49	0.23	0.25	0.06	0.91	3.19	0.01	0.02	0.01	1146
11:30	5.70	18.97	68.10	0.24	0.47	0.23	0.27	0.06	0.89	3.19	0.01	0.02	0.01	1117
12:00	5.84	19.20	67.10	0.24	0.50	0.23	0.28	0.06	0.92	3.20	0.01	0.02	0.01	1146
12:30	4.95	14.42	67.81	0.23	0.50	0.23	0.24	0.05	0.69	3.24	0.01	0.02	0.01	1142
13:00	9.13	23.01	64.33	0.26	0.53	0.23	0.42	0.07	1.07	2.98	0.01	0.02	0.01	1113
13:30	5.03	7.59	67.51	0.25	0.51	0.23	0.23	0.05	0.35	3.15	0.01	0.02	0.01	1124
14:00	4.50	21.43	66.63	0.30	0.56	0.23	0.21	0.07	0.99	3.07	0.01	0.03	0.01	1139
14:30	7.27	37.42	67.51	0.30	0.54	0.23	0.34	0.07	1.76	3.18	0.01	0.03	0.01	1128
15:00	7.52	34.58	68.05	0.29	0.50	0.23	0.36	0.07	1.64	3.22	0.01	0.02	0.01	1122
15:30	6.19	26.28	68.64	0.28	0.48	0.23	0.29	0.09	1.23	3.20	0.01	0.02	0.01	1148
16:00	6.65	30.13	65.36	0.28	0.59	0.23	0.32	0.09	1.43	3.10	0.01	0.03	0.01	1137
16:30	7.21	28.77	66.19	0.29	0.58	0.23	0.34	0.07	1.36	3.12	0.01	0.03	0.01	1137
17:00	8.06	35.85	66.39	0.31	0.53	0.26	0.38	0.10	1.68	3.10	0.01	0.02	0.01	1127
17:30	7.06	25.13	68.01	0.29	0.53	0.28	0.33	0.08	1.16	3.13	0.01	0.02	0.01	1129
18:00	6.40	24.30	66.45	0.27	0.56	0.28	0.30	0.06	1.15	3.15	0.01	0.03	0.01	1168
18:30	8.72	41.37	64.09	0.30	0.61	0.23	0.40	0.09	1.92	2.98	0.01	0.03	0.01	1129
19:00	7.68	23.04	67.56	0.25	0.51	0.23	0.35	0.08	1.06	3.11	0.01	0.02	0.01	1154
19:30	5.98	28.86	55.15	0.26	0.39	0.34	0.29	0.08	1.38	2.64	0.01	0.02	0.02	1143
20:00	9.16	30.21	61.22	0.27	0.37	0.35	0.43	0.10	1.42	2.87	0.01	0.02	0.02	1156
20:30	10.44	23.46	57.44	0.21	0.40	0.26	0.49	0.06	1.10	2.69	0.01	0.02	0.01	1146
21:00	10.11	27.03	55.25	0.21	0.40	0.26	0.48	0.05	1.28	2.61	0.01	0.02	0.01	1138
21:30	6.59	13.12	59.56	0.26	0.47	0.34	0.30	0.06	0.61	2.75	0.01	0.02	0.02	1162
22:00	5.11	8.53	55.38	0.27	0.47	0.36	0.24	0.08	0.39	2.55	0.01	0.02	0.02	1144
22:30	6.95	14.07	59.00	0.27	0.45	0.36	0.32	0.06	0.65	2.73	0.01	0.02	0.02	1151
23:00	10.61	19.59	56.09	0.26	0.46	0.34	0.49	0.05	0.91	2.61	0.01	0.02	0.02	1123
23:30	10.47	19.59	58.27	0.25	0.44	0.30	0.49	0.07	0.92	2.75	0.01	0.02	0.01	1135
00:00	8.23	20.78	58.41	0.22	0.40	0.28	0.39	0.05	0.98	2.76	0.01	0.02	0.01	1136
min	3,44	7,59	54,14	0,20	0,37	0,21	0,16	0,04	0,35	2,55	0,01	0,02	0,01	1113
max	10,96	41,37	69,36	0,31	0,65	0,39	0,53	0,24	1,92	3,33	0,01	0,03	0,02	1168
moyenne	6,97	23,27	62,36	0,26	0,51	0,27								1140
Total							15,75	10,74	52,64	140,81	0,58	1,16	0,62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.