

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.47	79.05	61.51	0.35	0.37	0.50	0.35	0.07	3.73	2.91	0.02	0.02	0.02	1171
01:00	5.12	47.75	57.59	0.32	0.39	0.46	0.24	0.08	2.22	2.68	0.02	0.02	0.02	1145
01:30	4.47	82.61	56.55	0.34	0.36	0.45	0.21	0.68	3.84	2.63	0.02	0.02	0.02	1113
02:00	3.37	41.91	54.20	0.34	0.24	0.37	0.15	0.12	1.85	2.39	0.01	0.01	0.02	1145
02:30	1.57	3.31	72.97	0.33	0.26	0.37	0.07	0.07	0.14	3.12	0.01	0.01	0.02	1163
03:00	1.01	0.90	64.39	0.36	0.24	0.37	0.05	0.07	0.04	2.90	0.02	0.01	0.02	1159
03:30	2.08	11.00	65.08	0.30	0.27	0.37	0.10	0.07	0.51	3.03	0.01	0.01	0.02	1173
04:00	8.40	27.13	66.04	0.34	0.28	0.38	0.38	0.08	1.24	3.03	0.02	0.01	0.02	1147
04:30	4.94	18.64	71.01	0.37	0.30	0.38	0.23	0.08	0.86	3.26	0.02	0.01	0.02	1139
05:00	4.36	16.00	67.71	0.31	0.31	0.38	0.20	0.07	0.73	3.09	0.01	0.01	0.02	1160
05:30	7.16	23.95	63.10	0.31	0.35	0.38	0.33	0.06	1.09	2.88	0.01	0.02	0.02	1186
06:00	9.60	24.08	62.71	0.34	0.33	0.38	0.41	0.05	1.03	2.69	0.01	0.01	0.02	1149
06:30	7.78	14.05	73.10	0.40	0.30	0.38	0.33	0.05	0.61	3.15	0.02	0.01	0.02	1166
07:00	6.59	15.11	67.18	0.34	0.32	0.38	0.29	0.06	0.67	2.97	0.01	0.01	0.02	1163
07:30	5.95	11.59	65.53	0.34	0.29	0.38	0.27	0.06	0.52	2.92	0.02	0.01	0.02	1163
08:00	6.09	12.30	63.41	0.36	0.35	0.39	0.28	0.04	0.56	2.89	0.02	0.02	0.02	1164
08:30	5.76	8.46	57.51	0.29	0.36	0.40	0.27	0.06	0.40	2.69	0.01	0.02	0.02	1174
09:00	4.78	4.24	69.11	0.31	0.29	0.38	0.21	0.07	0.19	3.08	0.01	0.01	0.02	1162
09:30	1.82	1.02	66.55	0.35	0.28	0.38	0.08	0.08	0.05	2.94	0.02	0.01	0.02	1154
10:00	2.08	2.06	65.05	0.40	0.24	0.37	0.09	0.07	0.09	2.87	0.02	0.01	0.02	1148
10:30	6.13	14.62	91.24	0.30	0.22	0.38	0.27	0.06	0.64	4.00	0.01	0.01	0.02	1150
11:00	11.44	12.10	76.78	0.37	0.33	0.47	0.50	0.06	0.53	3.38	0.02	0.01	0.02	1150
11:30	5.93	8.82	61.36	0.30	0.32	0.51	0.26	0.08	0.38	2.67	0.01	0.01	0.02	1130
12:00	5.05	12.77	55.49	0.34	0.24	0.47	0.22	0.12	0.55	2.39	0.01	0.01	0.02	1183
12:30	4.12	6.10	54.09	0.43	0.25	0.46	0.18	0.08	0.27	2.43	0.02	0.01	0.02	1163
13:00	6.29	21.52	61.27	0.33	0.25	0.47	0.28	0.06	0.96	2.72	0.01	0.01	0.02	1158
13:30	7.95	19.84	66.19	0.27	0.24	0.47	0.35	0.07	0.87	2.89	0.01	0.01	0.02	1174
14:00	5.77	15.38	69.50	0.30	0.29	0.48	0.25	0.06	0.67	3.03	0.01	0.01	0.02	1167
14:30	7.69	20.75	69.37	0.33	0.27	0.47	0.35	0.08	0.94	3.14	0.02	0.01	0.02	1185
15:00	8.46	19.55	67.29	0.28	0.23	0.49	0.38	0.09	0.89	3.06	0.01	0.01	0.02	1141
15:30	8.90	21.41	52.04	0.28	0.19	0.48	0.41	0.09	0.98	2.38	0.01	0.01	0.02	1138
16:00	11.17	29.31	47.39	0.34	0.21	0.47	0.49	0.12	1.29	2.09	0.02	0.01	0.02	1146
16:30	8.88	19.03	77.94	0.28	0.21	0.49	0.38	0.06	0.81	3.30	0.01	0.01	0.02	1138
17:00	8.46	16.90	59.51	0.27	0.21	0.49	0.37	0.05	0.74	2.60	0.01	0.01	0.02	1131
17:30	13.14	27.43	63.65	0.32	0.21	0.52	0.56	0.05	1.18	2.73	0.01	0.01	0.02	1129
18:00	10.64	36.57	67.23	0.26	0.26	0.51	0.46	0.05	1.59	2.92	0.01	0.01	0.02	1123
18:30	10.06	33.54	62.68	0.25	0.28	0.50	0.43	0.04	1.43	2.67	0.01	0.01	0.02	1154
19:00	7.90	31.34	70.39	0.30	0.26	0.50	0.35	0.04	1.37	3.08	0.01	0.01	0.02	1149
19:30	7.88	25.06	65.07	0.25	0.27	0.51	0.35	0.06	1.11	2.88	0.01	0.01	0.02	1158
20:00	10.19	42.51	62.05	0.29	0.29	0.49	0.47	1.17	1.97	2.88	0.01	0.01	0.02	1159
20:30	8.90	41.94	53.42	0.34	0.32	0.47	0.42	0.05	1.99	2.53	0.02	0.01	0.02	1142
21:00	7.42	37.83	59.37	0.34	0.30	0.47	0.35	0.05	1.78	2.80	0.02	0.01	0.02	1146
21:30	6.85	27.48	57.94	0.34	0.30	0.48	0.32	0.05	1.27	2.68	0.02	0.01	0.02	1148
22:00	6.87	18.05	62.70	0.35	0.31	0.48	0.32	0.07	0.84	2.93	0.02	0.01	0.02	1145
22:30	8.89	26.80	49.04	0.35	0.30	0.48	0.42	0.09	1.26	2.30	0.02	0.01	0.02	1134
23:00	9.38	17.67	50.03	0.34	0.26	0.48	0.43	0.06	0.81	2.29	0.02	0.01	0.02	1135
23:30	7.75	16.68	62.32	0.34	0.34	0.47	0.37	0.08	0.79	2.96	0.02	0.02	0.02	1130
00:00	6.32	10.59	58.68	0.35	0.31	0.49	0.30	0.10	0.50	2.78	0.02	0.01	0.02	1126
min	1,01	0,90	47,39	0,25	0,19	0,37	0,05	0,04	0,04	2,09	0,01	0,01	0,02	1113
max	13,14	82,61	91,24	0,43	0,39	0,52	0,56	1,17	3,84	4,00	0,02	0,02	0,02	1186
moyenne	6,85	22,43	63,42	0,33	0,28	0,44								1152
Total							14,77	12,98	48,78	136,64	0,70	0,61	0,96	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.