

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,31	5,36	67,51	0,20	0,27	0,24	0,31	0,07	0,23	2,90	0,01	0,01	0,01	1138
01:00	5,93	4,28	70,43	0,24	0,24	0,11	0,25	0,09	0,18	2,98	0,01	0,01	0,00	1132
01:30	7,40	7,80	66,38	0,26	0,20	0,11	0,33	0,08	0,34	2,92	0,01	0,01	0,00	1125
02:00	7,62	6,41	64,51	0,25	0,25	0,11	0,33	0,06	0,28	2,78	0,01	0,01	0,00	1130
02:30	7,65	6,52	68,61	0,23	0,22	0,11	0,33	0,09	0,28	2,98	0,01	0,01	0,00	1127
03:00	7,80	7,20	64,48	0,26	0,32	0,11	0,35	0,06	0,32	2,88	0,01	0,01	0,00	1147
03:30	7,43	6,02	65,60	0,25	0,24	0,11	0,33	0,08	0,27	2,89	0,01	0,01	0,00	1121
04:00	8,58	9,30	62,05	0,23	0,23	0,11	0,37	0,07	0,40	2,66	0,01	0,01	0,00	1110
04:30	7,90	8,50	64,73	0,27	0,24	0,11	0,34	0,06	0,37	2,79	0,01	0,01	0,00	1121
05:00	7,98	10,96	69,25	0,27	0,22	0,11	0,34	0,05	0,47	2,95	0,01	0,01	0,00	1120
05:30	8,84	14,70	72,61	0,66	0,26	0,10	0,39	0,04	0,64	3,17	0,03	0,01	0,00	1143
06:00	6,94	6,34	76,67	0,23	0,28	0,11	0,30	0,06	0,27	3,26	0,01	0,01	0,00	1139
06:30	7,95	12,96	68,03	0,28	0,25	0,10	0,35	0,05	0,58	3,04	0,01	0,01	0,00	1119
07:00	7,32	10,54	62,89	0,28	0,22	0,11	0,31	0,05	0,45	2,70	0,01	0,01	0,00	1109
07:30	7,72	10,53	70,71	0,25	0,27	0,11	0,33	0,09	0,45	3,02	0,01	0,01	0,00	1143
08:00	8,43	15,15	61,94	0,27	0,27	0,11	0,37	0,07	0,66	2,68	0,01	0,01	0,00	1118
08:30	8,79	16,27	63,25	0,28	0,22	0,10	0,37	0,06	0,68	2,65	0,01	0,01	0,00	1102
09:00	7,48	8,91	70,40	0,25	0,25	0,13	0,30	0,07	0,36	2,81	0,01	0,01	0,01	1109
09:30	6,50	3,25	70,75	0,15	0,31	0,26	0,27	0,07	0,14	2,98	0,01	0,01	0,01	1140
10:00	7,75	8,08	63,50	0,23	0,26	0,13	0,33	0,07	0,35	2,73	0,01	0,01	0,01	1125
10:30	8,66	10,70	65,65	0,15	0,27	0,25	0,39	0,09	0,48	2,92	0,01	0,01	0,01	1124
11:00	8,93	7,39	67,06	0,15	0,28	0,25	0,39	0,09	0,32	2,93	0,01	0,01	0,01	1126
11:30	6,42	2,00	68,49	0,16	0,31	0,27	0,28	0,07	0,09	3,00	0,01	0,01	0,01	1129
12:00	8,36	8,07	64,29	0,22	0,29	0,38	0,36	0,08	0,35	2,80	0,01	0,01	0,02	1124
12:30	7,74	3,38	70,79	0,24	0,28	0,40	0,34	0,10	0,15	3,11	0,01	0,01	0,02	1142
13:00	8,08	6,87	62,00	0,25	0,31	0,26	0,35	0,08	0,30	2,70	0,01	0,01	0,01	1126
13:30	10,50	9,84	67,73	0,22	0,28	0,13	0,46	0,07	0,43	2,94	0,01	0,01	0,01	1135
14:00	10,97	5,37	63,42	0,23	0,28	0,34	0,48	0,07	0,23	2,76	0,01	0,01	0,01	1127
14:30	6,04	4,07	68,24	0,23	0,30	0,40	0,27	0,06	0,18	3,04	0,01	0,01	0,02	1120
15:00	5,20	5,72	60,16	0,23	0,25	0,40	0,23	1,18	0,25	2,67	0,01	0,01	0,02	1127
15:30	6,69	5,62	58,18	0,23	0,28	0,39	0,29	0,05	0,24	2,53	0,01	0,01	0,02	1117
16:00	8,31	8,09	67,05	0,23	0,27	0,39	0,36	0,10	0,35	2,91	0,01	0,01	0,02	1131
16:30	9,64	8,98	63,79	0,23	0,25	0,39	0,42	0,07	0,39	2,80	0,01	0,01	0,02	1119
17:00	8,93	5,17	70,00	0,23	0,27	0,39	0,39	0,08	0,23	3,09	0,01	0,01	0,02	1127
17:30	8,19	5,06	66,79	0,23	0,32	0,39	0,37	0,10	0,23	3,05	0,01	0,01	0,02	1124
18:00	6,40	3,35	68,41	0,21	0,31	0,28	0,28	0,06	0,15	3,02	0,01	0,01	0,01	1132
18:30	5,91	4,31	65,86	0,21	0,30	0,24	0,26	0,07	0,19	2,91	0,01	0,01	0,01	1129
19:00	6,97	6,35	66,43	0,21	0,28	0,23	0,31	0,07	0,28	2,97	0,01	0,01	0,01	1128
19:30	7,51	7,00	61,83	0,22	0,26	0,23	0,33	0,05	0,31	2,73	0,01	0,01	0,01	1118
20:00	7,65	5,54	68,37	0,22	0,27	0,24	0,32	0,06	0,23	2,90	0,01	0,01	0,01	1108
20:30	7,88	7,34	63,97	0,20	0,31	0,23	0,35	0,05	0,33	2,86	0,01	0,01	0,01	1120
21:00	8,42	6,95	64,62	0,21	0,29	0,17	0,36	0,05	0,30	2,78	0,01	0,01	0,01	1126
21:30	6,84	4,53	66,99	0,21	0,35	0,17	0,29	0,04	0,19	2,88	0,01	0,01	0,01	1131
22:00	6,00	5,45	63,27	0,21	0,45	0,11	0,25	0,06	0,23	2,63	0,01	0,02	0,00	1132
22:30	9,36	14,40	65,27	0,28	0,42	0,11	0,40	0,05	0,62	2,82	0,01	0,02	0,00	1119
23:00	7,80	6,75	64,86	0,22	0,44	0,11	0,33	0,07	0,29	2,74	0,01	0,02	0,00	1143
23:30	7,31	6,57	68,03	0,22	0,41	0,11	0,31	0,08	0,28	2,90	0,01	0,02	0,00	1135
00:00	7,92	7,85	65,64	0,21	0,49	0,11	0,35	0,06	0,35	2,91	0,01	0,02	0,00	1142
min	5,20	2,00	58,18	0,15	0,20	0,10	0,23	0,04	0,09	2,53	0,01	0,01	0,00	1102
max	10,97	16,27	76,67	0,66	0,49	0,40	0,48	1,18	0,68	3,26	0,03	0,02	0,02	1147
moyenne	7,75	7,54	66,28	0,24	0,29	0,20								1127
Total							16,15	15,08	15,69	138,09	0,49	0,60	0,43	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,15			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,96			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.