

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.07	26.62	61.15	0.39	0.24	0.66	0.40	1.55	1.19	2.73	0.02	0.01	0.03	1149
01:00	6.56	14.67	62.07	0.40	0.24	0.69	0.28	0.09	0.63	2.65	0.02	0.01	0.03	1109
01:30	7.52	33.33	58.10	0.37	0.27	0.64	0.34	2.02	1.52	2.64	0.02	0.01	0.03	1146
02:00	7.09	17.48	56.86	0.38	0.24	0.65	0.32	0.06	0.79	2.55	0.02	0.01	0.03	1136
02:30	7.76	16.08	61.80	0.37	0.26	0.64	0.34	0.07	0.71	2.73	0.02	0.01	0.03	1136
03:00	7.62	11.66	66.65	0.37	0.23	0.63	0.33	0.05	0.50	2.87	0.02	0.01	0.03	1141
03:30	9.93	16.45	67.53	0.32	0.25	0.53	0.44	0.05	0.72	2.96	0.01	0.01	0.02	1141
04:00	8.75	12.86	68.96	0.31	0.26	0.52	0.38	0.06	0.56	3.01	0.01	0.01	0.02	1149
04:30	7.63	11.27	61.70	0.30	0.25	0.52	0.34	0.18	0.50	2.75	0.01	0.01	0.02	1149
05:00	9.30	17.95	48.92	0.30	0.22	0.51	0.42	1.75	0.80	2.19	0.01	0.01	0.02	1124
05:30	10.21	23.65	47.03	2.22	0.21	0.35	0.42	0.74	0.97	1.94	0.09	0.01	0.01	1138
06:00	5.47	10.86	42.64	0.24	0.30	0.22	0.22	0.13	0.44	1.71	0.01	0.01	0.01	1138
06:30	6.87	14.20	49.66	0.22	0.30	0.21	0.28	0.07	0.59	2.05	0.01	0.01	0.01	1139
07:00	7.73	10.81	59.60	0.22	0.26	0.22	0.32	0.04	0.45	2.49	0.01	0.01	0.01	1148
07:30	8.96	14.04	60.03	0.23	0.22	0.16	0.37	0.06	0.57	2.45	0.01	0.01	0.01	1128
08:00	7.63	13.31	57.32	0.31	0.29	0.12	0.33	1.48	0.57	2.46	0.01	0.01	0.01	1159
08:30	6.09	10.34	54.49	1.04	0.26	0.15	0.26	0.05	0.44	2.34	0.04	0.01	0.01	1147
09:00	5.51	4.64	65.90	0.23	0.26	0.24	0.23	0.07	0.19	2.75	0.01	0.01	0.01	1153
09:30	6.27	4.04	66.87	0.29	0.30	0.43	0.27	0.07	0.18	2.90	0.01	0.01	0.02	1164
10:00	8.75	7.36	66.84	0.21	0.21	0.18	0.39	0.06	0.32	2.95	0.01	0.01	0.01	1154
10:30	9.46	5.97	65.13	0.21	0.21	0.23	0.41	0.07	0.26	2.85	0.01	0.01	0.01	1136
11:00	10.38	16.25	52.92	0.50	0.23	0.23	0.45	0.11	0.70	2.27	0.02	0.01	0.01	1143
11:30	7.54	6.23	64.23	0.19	0.21	0.23	0.33	0.06	0.27	2.79	0.01	0.01	0.01	1149
12:00	5.84	5.59	62.51	0.20	0.23	0.23	0.25	0.10	0.24	2.64	0.01	0.01	0.01	1133
12:30	7.72	5.40	68.32	0.20	0.15	0.23	0.33	0.07	0.23	2.89	0.01	0.01	0.01	1149
13:00	8.67	11.36	60.10	0.20	0.20	0.22	0.38	0.11	0.50	2.63	0.01	0.01	0.01	1129
13:30	10.08	13.95	50.66	0.21	0.19	0.22	0.43	0.08	0.59	2.14	0.01	0.01	0.01	1130
14:00	6.03	5.30	58.10	0.21	0.18	0.23	0.25	0.07	0.22	2.44	0.01	0.01	0.01	1156
14:30	5.12	13.61	69.61	0.21	0.17	0.24	0.22	0.07	0.59	2.99	0.01	0.01	0.01	1142
15:00	5.31	19.37	67.22	0.19	0.19	0.33	0.23	0.08	0.85	2.95	0.01	0.01	0.01	1156
15:30	6.36	25.08	67.35	0.19	0.20	0.39	0.28	0.09	1.09	2.93	0.01	0.01	0.02	1126
16:00	6.24	29.68	64.80	0.18	0.21	0.38	0.28	0.09	1.34	2.93	0.01	0.01	0.02	1146
16:30	8.12	22.34	64.38	0.19	0.23	0.39	0.36	0.09	0.99	2.85	0.01	0.01	0.02	1145
17:00	9.16	15.47	64.10	0.18	0.24	0.39	0.41	0.07	0.69	2.85	0.01	0.01	0.02	1139
17:30	11.29	21.76	62.13	0.18	0.21	0.37	0.51	0.10	0.99	2.83	0.01	0.01	0.02	1121
18:00	7.73	16.01	67.69	0.18	0.24	0.38	0.34	0.07	0.70	2.97	0.01	0.01	0.02	1139
18:30	5.38	16.68	62.24	0.17	0.25	0.38	0.24	0.08	0.74	2.77	0.01	0.01	0.02	1125
19:00	6.76	27.00	64.54	0.19	0.23	0.38	0.29	0.08	1.16	2.78	0.01	0.01	0.02	1120
19:30	5.81	13.15	70.23	0.18	0.18	0.38	0.25	0.11	0.57	3.05	0.01	0.01	0.02	1128
20:00	7.96	13.93	65.67	0.18	0.23	0.38	0.35	0.08	0.61	2.89	0.01	0.01	0.02	1153
20:30	8.33	9.53	66.31	0.20	0.21	0.38	0.36	0.07	0.42	2.89	0.01	0.01	0.02	1140
21:00	8.76	10.67	67.78	0.22	0.20	0.42	0.39	0.09	0.49	3.03	0.01	0.01	0.02	1141
21:30	8.03	7.29	65.63	0.40	0.26	0.68	0.35	0.09	0.32	2.88	0.02	0.01	0.03	1130
22:00	6.86	5.65	66.87	0.39	0.29	0.67	0.30	0.09	0.25	2.95	0.02	0.01	0.03	1130
22:30	6.79	20.03	61.88	0.38	0.30	0.65	0.31	0.10	0.91	2.80	0.02	0.01	0.03	1122
23:00	10.99	36.80	60.96	0.37	0.24	0.63	0.49	0.23	1.63	2.70	0.02	0.01	0.03	1121
23:30	6.48	32.47	58.03	0.31	0.23	0.52	0.28	0.21	1.43	2.55	0.01	0.01	0.02	1127
00:00	6.70	37.36	60.95	0.34	0.24	0.58	0.28	0.08	1.59	2.59	0.01	0.01	0.02	1135
min	5,12	4,04	42,64	0,17	0,15	0,12	0,22	0,04	0,18	1,71	0,01	0,01	0,01	1109
max	11,29	37,36	70,23	2,22	0,30	0,69	0,51	2,02	1,63	3,05	0,09	0,01	0,03	1164
moyenne	7,68	15,74	61,76	0,32	0,23	0,40								1139
Total							16,04	28,14	33,01	129,00	0,67	0,49	0,83	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	13,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.