

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	0,68	0,02	4,89	11,84	0,00	59,28	0,34	5,94	0,00	0,03	0,00	0,19	0,47	0,00	2,35	0,01	5,39	0,0001	1122
01:00	3,28	0,03	4,74	9,06	0,00	63,82	0,35	6,05	0,03	0,13	0,00	0,19	0,36	0,00	2,56	0,01	5,49	0,0012	1123
01:30	0,97	0,01	3,71	5,76	0,00	60,78	0,36	5,98	0,04	0,04	0,00	0,15	0,23	0,00	2,45	0,01	5,46	0,0016	1136
02:00	1,32	0,01	4,35	10,81	0,00	59,63	0,36	5,96	0,04	0,05	0,00	0,17	0,43	0,00	2,37	0,01	5,44	0,0018	1126
02:30	14,73	0,04	8,68	23,91	0,00	59,69	0,35	6,07	0,07	0,60	0,00	0,35	0,97	0,00	2,42	0,01	5,47	0,0029	1117
03:00	1,88	0,02	4,54	10,65	0,00	60,64	0,37	6,12	0,03	0,08	0,00	0,19	0,44	0,00	2,48	0,02	5,56	0,0014	1135
03:30	0,60	0,02	4,34	7,90	0,00	64,14	0,36	6,04	0,04	0,02	0,00	0,17	0,31	0,00	2,55	0,01	5,43	0,0016	1127
04:00	0,59	0,01	3,72	7,36	0,00	60,52	0,34	6,05	0,07	0,02	0,00	0,15	0,29	0,00	2,42	0,01	5,47	0,0029	1141
04:30	1,32	0,02	4,51	10,52	0,00	64,25	0,39	6,08	0,06	0,05	0,00	0,18	0,42	0,00	2,59	0,02	5,51	0,0025	1132
05:00	1,71	0,03	4,02	7,90	0,00	61,53	0,36	6,07	0,03	0,07	0,00	0,16	0,32	0,00	2,49	0,01	5,53	0,0012	1138
05:30	2,02	0,01	3,77	6,66	0,00	65,36	0,38	6,02	0,04	0,08	0,00	0,15	0,27	0,00	2,63	0,02	5,49	0,0015	1144
06:00	1,63	0,14	4,30	6,66	0,00	58,31	0,69	3,48	0,04	0,06	0,01	0,16	0,26	0,00	2,23	0,03	3,17	0,0015	1129
06:30	15,17	0,18	4,83	9,61	0,00	59,14	0,60	4,04	0,01	0,58	0,01	0,19	0,37	0,00	2,28	0,02	3,69	0,0005	1111
07:00	2,83	0,02	5,02	11,18	0,00	60,73	0,39	5,99	0,03	0,11	0,00	0,20	0,45	0,00	2,45	0,02	5,46	0,0013	1126
07:30	5,95	0,02	4,95	12,64	0,00	57,79	0,35	6,06	0,04	0,24	0,00	0,20	0,50	0,00	2,31	0,01	5,44	0,0015	1116
08:00	4,30	0,01	4,33	7,94	0,00	60,27	0,35	6,08	0,04	0,17	0,00	0,17	0,31	0,00	2,38	0,01	5,37	0,0015	1127
08:30	2,04	0,02	4,41	9,10	0,00	62,52	0,34	6,11	0,00	0,08	0,00	0,17	0,36	0,00	2,47	0,01	5,37	0,0000	1130
09:00	1,31	0,02	5,36	12,45	0,00	60,24	0,37	6,20	0,03	0,05	0,00	0,21	0,50	0,00	2,40	0,01	5,48	0,0011	1134
09:30	5,02	0,01	4,18	8,01	0,00	58,61	0,34	6,19	0,04	0,20	0,00	0,17	0,32	0,00	2,36	0,01	5,46	0,0015	1131
10:00	2,85	0,00	3,68	8,11	0,00	59,95	0,33	6,18	0,11	0,11	0,00	0,15	0,32	0,00	2,40	0,01	5,47	0,0045	1128
10:30	6,77	0,02	5,63	17,46	0,00	58,25	0,37	6,22	0,31	0,27	0,00	0,22	0,69	0,00	2,32	0,01	5,42	0,0124	1130
11:00	13,15	0,02	4,45	11,20	0,00	59,90	0,31	6,39	0,09	0,54	0,00	0,18	0,46	0,00	2,45	0,01	5,56	0,0036	1141
11:30	4,35	0,01	3,74	8,80	0,00	59,40	0,33	6,25	0,36	0,17	0,00	0,15	0,35	0,00	2,35	0,01	5,35	0,0140	1136
12:00	0,58	0,00	3,91	8,52	0,00	61,92	0,35	6,30	0,58	0,02	0,00	0,16	0,34	0,00	2,48	0,01	5,46	0,0231	1147
12:30	6,57	0,01	4,75	13,68	0,00	59,12	0,35	6,31	0,62	0,27	0,00	0,19	0,55	0,00	2,39	0,01	5,49	0,0248	1139
13:00	1,63	0,01	4,69	13,03	0,00	65,51	0,36	6,24	0,10	0,07	0,00	0,19	0,53	0,00	2,66	0,01	5,54	0,0041	1142
13:30	1,13	0,08	3,99	7,05	0,00	60,94	0,35	4,41	0,05	0,05	0,00	0,16	0,29	0,00	2,47	0,01	4,01	0,0021	1140
14:00	1,44	0,22	4,47	8,17	0,00	60,84	0,32	1,34	0,04	0,06	0,01	0,17	0,32	0,00	2,37	0,01	1,22	0,0015	1145
14:30	2,97	0,24	5,57	14,15	0,00	61,55	0,31	2,80	0,00	0,12	0,01	0,22	0,56	0,00	2,43	0,01	2,55	0,0000	1116
15:00	2,37	0,24	4,80	9,95	0,00	62,93	0,32	2,25	0,02	0,09	0,01	0,19	0,39	0,00	2,49	0,01	2,05	0,0010	1120
15:30	2,45	0,23	5,47	13,31	0,00	60,52	0,26	2,32	0,05	0,10	0,01	0,22	0,52	0,00	2,38	0,01	2,10	0,0018	1121
16:00	0,45	0,23	6,27	14,30	0,00	57,77	0,31	0,28	0,14	0,02	0,01	0,25	0,56	0,00	2,27	0,01	0,25	0,0053	1124
16:30	0,65	0,23	4,49	8,23	0,00	62,27	0,37	0,49	0,58	0,03	0,01	0,17	0,32	0,00	2,40	0,01	0,43	0,0223	1125
17:00	0,61	0,25	4,55	9,59	0,00	60,76	0,32	0,38	0,12	0,02	0,01	0,18	0,37	0,00	2,36	0,01	0,34	0,0048	1122
17:30	0,74	0,24	4,14	6,56	0,00	65,00	0,41	0,68	0,05	0,03	0,01	0,16	0,26	0,00	2,55	0,02	0,61	0,0019	1143
18:00	1,73	0,24	4,82	9,83	0,00	59,02	0,34	1,65	0,20	0,07	0,01	0,19	0,39	0,00	2,32	0,01	1,49	0,0080	1125
18:30	0,81	0,11	4,38	9,58	0,00	64,04	0,40	3,65	0,09	0,03	0,00	0,18	0,38	0,00	2,57	0,02	3,32	0,0036	1131
19:00	0,95	0,01	5,08	14,77	0,00	60,95	0,40	6,15	0,03	0,04	0,00	0,21	0,60	0,00	2,49	0,02	5,60	0,0014	1137
19:30	0,41	0,01	4,05	10,77	0,00	60,27	0,42	6,10	0,04	0,02	0,00	0,16	0,44	0,00	2,45	0,02	5,55	0,0015	1130
20:00	0,73	0,02	4,61	11,76	0,00	60,61	0,43	6,03	0,04	0,03	0,00	0,19	0,47	0,00	2,44	0,02	5,49	0,0015	1131
20:30	1,31	0,01	4,41	8,86	0,00	61,47	0,41	6,07	0,00	0,05	0,00	0,18	0,36	0,00	2,50	0,02	5,54	0,0000	1137
21:00	2,23	0,03	4,79	12,25	0,00	61,97	0,40	6,19	0,03	0,09	0,00	0,20	0,50	0,00	2,56	0,02	5,64	0,0012	1127
21:30	0,86	0,03	5,05	13,85	0,00	60,03	0,41	6,05	0,06	0,04	0,00	0,20	0,56	0,00	2,43	0,02	5,50	0,0023	1129
22:00	1,20	0,02	3,42	5,39	0,00	62,35	0,43	5,92	0,04	0,05	0,00	0,14	0,21	0,00	2,48	0,02	5,40	0,0016	1132
22:30	0,90	0,05	4,76	11,77	0,00	60,75	0,40	6,05	0,00	0,04	0,00	0,19	0,48	0,00	2,46	0,02	5,48	0,0000	1120
23:00	6,16	0,07	4,53	12,31	0,00	59,57	0,41	6,18	0,04	0,25	0,00	0,18	0,50	0,00	2,43	0,02	5,55	0,0016	1125
23:30	1,70	0,04	4,30	9,79	0,00	63,53	0,41	6,08	0,32	0,07	0,00	0,17	0,40	0,00	2,58	0,02	5,53	0,0129	1138
00:00	3,77	0,04	4,71	12,27	0,00	60,51	0,40	6,13	0,99	0,15	0,00	0,19	0,50	0,00	2,46	0,02	5,56	0,0403	1126
Min	0,41	0,00	3,42	5,39	0,00	57,77	0,26	0,28	0,00	0,02	0,00	0,14	0,21	0,00	2,23	0,01	0,25	0,0000	1111
Max	15,17	0,25	8,68	23,91	0,00	65,51	0,69	6,39	0,99	0,60	0,01	0,35	0,97	0,00	2,66	0,03	5,64	0,0403	1147
	2,89	0,07	4,63	10,53	0,00	61,02	0,38	5,03	0,12	5,55	0,13	8,88	20,23	0,00	117,13	0,72	217,18	0,2311	1130
Données moyennes																			

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00		00:00
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,90					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.