

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,69	17,06	70,33	0,27	0,43	0,21	0,26	0,07	0,78	3,23	0,01	0,02	0,01	1155
01:00	5,97	23,71	71,16	0,26	0,39	0,22	0,28	0,10	1,10	3,31	0,01	0,02	0,01	1126
01:30	6,29	28,65	71,30	0,28	0,39	0,22	0,30	0,07	1,35	3,36	0,01	0,02	0,01	1130
02:00	8,30	25,84	73,41	0,27	0,35	0,22	0,38	0,06	1,20	3,40	0,01	0,02	0,01	1109
02:30	7,22	19,22	68,64	0,26	0,37	0,16	0,33	0,11	0,88	3,14	0,01	0,02	0,01	1117
03:00	5,15	18,09	77,03	0,27	0,41	0,13	0,23	0,06	0,81	3,44	0,01	0,02	0,01	1130
03:30	5,60	22,23	72,54	0,25	0,40	0,15	0,26	0,07	1,02	3,32	0,01	0,02	0,01	1150
04:00	5,98	25,59	72,35	0,26	0,40	0,21	0,28	0,11	1,18	3,34	0,01	0,02	0,01	1140
04:30	7,17	23,33	60,55	0,30	0,37	0,19	0,32	0,14	1,03	2,67	0,01	0,02	0,01	1129
05:00	5,48	19,67	55,93	0,29	0,39	0,15	0,24	0,26	0,87	2,47	0,01	0,02	0,01	1136
05:30	5,30	24,73	54,91	0,25	0,42	0,11	0,24	0,13	1,14	2,54	0,01	0,02	0,00	1141
06:00	7,00	32,06	62,06	0,27	0,38	0,11	0,32	0,10	1,46	2,82	0,01	0,02	0,01	1108
06:30	7,33	23,42	61,37	0,27	0,43	0,12	0,34	0,09	1,07	2,81	0,01	0,02	0,01	1128
07:00	6,20	21,89	51,17	0,28	0,42	0,10	0,28	0,09	0,98	2,29	0,01	0,02	0,00	1102
07:30	6,45	20,33	59,12	0,27	0,43	0,10	0,28	0,12	0,89	2,60	0,01	0,02	0,00	1105
08:00	5,71	18,76	61,90	0,24	0,37	0,11	0,26	0,08	0,85	2,82	0,01	0,02	0,00	1110
08:30	6,19	11,79	49,60	0,07	0,28	0,00	0,28	0,17	0,53	2,21	0,00	0,01	0,00	1127
09:00	5,73	17,05	53,36	0,07	0,27	0,00	0,27	0,18	0,80	2,51	0,00	0,01	0,00	1164
09:30	6,83	19,53	52,38	0,07	0,21	0,00	0,30	0,07	0,86	2,30	0,00	0,01	0,00	1088
10:00	9,81	38,92	58,95	0,07	0,19	0,00	0,44	0,07	1,75	2,65	0,00	0,01	0,00	1091
10:30	8,33	39,02	58,21	0,07	0,19	0,01	0,39	0,10	1,81	2,70	0,00	0,01	0,00	1125
11:00	6,49	20,94	62,98	0,07	0,21	0,00	0,30	0,09	0,97	2,93	0,00	0,01	0,00	1121
11:30	7,76	24,66	60,84	0,07	0,19	0,00	0,37	0,08	1,17	2,89	0,00	0,01	0,00	1110
12:00	9,16	13,11	68,93	0,07	0,22	0,01	0,43	0,08	0,61	3,22	0,00	0,01	0,00	1114
12:30	4,94	14,38	58,52	0,07	0,22	0,01	0,23	0,08	0,67	2,72	0,00	0,01	0,00	1085
13:00	6,19	46,38	60,72	0,07	0,18	0,00	0,29	0,08	2,19	2,87	0,00	0,01	0,00	1094
13:30	6,99	44,32	60,96	0,07	0,20	0,00	0,33	0,13	2,06	2,83	0,00	0,01	0,00	1093
14:00	5,92	12,23	67,98	0,07	0,28	0,01	0,27	0,06	0,56	3,12	0,00	0,01	0,00	1128
14:30	6,04	28,16	58,65	0,07	0,24	0,02	0,29	0,08	1,35	2,81	0,00	0,01	0,00	1112
15:00	7,38	22,60	66,60	0,12	0,27	0,11	0,34	0,05	1,06	3,11	0,01	0,01	0,01	1096
15:30	10,66	31,55	56,60	0,11	0,22	0,09	0,50	0,27	1,47	2,64	0,00	0,01	0,00	1071
16:00	10,16	37,23	60,32	0,09	0,19	0,06	0,48	2,50	1,76	2,84	0,00	0,01	0,00	1099
16:30	7,87	28,34	70,21	0,08	0,21	0,05	0,38	0,06	1,36	3,38	0,00	0,01	0,00	1091
17:00	5,68	17,77	58,75	0,11	0,27	0,08	0,27	0,07	0,85	2,81	0,01	0,01	0,00	1096
17:30	6,18	32,99	51,83	0,07	0,20	0,01	0,30	0,08	1,58	2,48	0,00	0,01	0,00	1064
18:00	6,84	29,36	59,69	0,07	0,20	0,00	0,31	0,05	1,34	2,72	0,00	0,01	0,00	1085
18:30	7,43	18,43	70,04	0,07	0,20	0,00	0,34	0,06	0,84	3,19	0,00	0,01	0,00	1107
19:00	6,92	23,47	57,75	0,16	0,24	0,10	0,31	0,16	1,06	2,61	0,01	0,01	0,00	1089
19:30	6,48	17,55	68,35	0,27	0,25	0,19	0,28	0,04	0,76	2,96	0,01	0,01	0,01	1077
20:00	6,97	22,74	70,36	0,23	0,30	0,09	0,30	0,04	0,97	3,00	0,01	0,01	0,00	1094
20:30	7,30	14,15	68,49	0,07	0,28	0,00	0,33	0,04	0,64	3,10	0,00	0,01	0,00	1114
21:00	6,37	10,46	63,32	0,07	0,32	0,00	0,29	0,06	0,48	2,90	0,00	0,01	0,00	1120
21:30	6,64	12,30	61,53	0,07	0,29	0,00	0,31	0,05	0,57	2,86	0,00	0,01	0,00	1103
22:00	4,96	8,50	71,75	0,20	0,35	0,07	0,22	0,07	0,38	3,23	0,01	0,02	0,00	1109
22:30	6,89	22,76	69,04	0,26	0,39	0,09	0,31	0,06	1,04	3,15	0,01	0,02	0,00	1100
23:00	5,61	11,64	75,10	0,26	0,37	0,10	0,25	0,06	0,53	3,40	0,01	0,02	0,00	1084
23:30	7,11	16,96	74,99	0,26	0,43	0,13	0,32	0,09	0,77	3,42	0,01	0,02	0,01	1102
00:00	6,21	20,03	70,93	0,26	0,35	0,12	0,28	0,06	0,92	3,24	0,01	0,02	0,01	1087
min	4,94	8,50	49,60	0,07	0,18	0,00	0,22	0,04	0,38	2,21	0,00	0,01	0,00	1064
max	10,66	46,38	77,03	0,30	0,43	0,22	0,50	2,50	2,19	3,44	0,01	0,02	0,01	1164
moyenne	6,77	22,79	63,78	0,17	0,30	0,08								1112
Total							14,91	21,41	50,34	140,42	0,36	0,67	0,18	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			98,62	7,41			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.