

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,52	18,35	60,80	0,07	0,29	0,00	0,51	0,06	0,88	2,92	0,00	0,01	0,00	1146
01:00	9,74	21,15	57,56	0,07	0,28	0,00	0,46	0,09	1,01	2,74	0,00	0,01	0,00	1147
01:30	8,27	14,12	57,67	0,07	0,26	0,00	0,40	0,06	0,67	2,75	0,00	0,01	0,00	1141
02:00	7,05	9,31	58,07	0,07	0,29	0,00	0,33	0,07	0,43	2,69	0,00	0,01	0,00	1128
02:30	6,40	11,71	55,07	0,06	0,28	0,00	0,31	0,11	0,57	2,69	0,00	0,01	0,00	1172
03:00	5,10	7,80	59,20	0,07	0,30	0,00	0,24	0,07	0,37	2,79	0,00	0,01	0,00	1173
03:30	5,45	9,20	59,52	0,07	0,26	0,00	0,26	0,06	0,43	2,79	0,00	0,01	0,00	1137
04:00	6,06	10,71	56,58	0,07	0,24	0,00	0,29	0,08	0,51	2,67	0,00	0,01	0,00	1128
04:30	4,99	5,75	57,63	0,07	0,25	0,00	0,24	0,15	0,28	2,76	0,00	0,01	0,00	1157
05:00	7,37	8,29	58,45	0,07	0,23	0,00	0,34	0,05	0,39	2,72	0,00	0,01	0,00	1129
05:30	6,93	5,34	58,73	0,13	0,31	0,00	0,32	0,04	0,25	2,73	0,01	0,01	0,00	1137
06:00	6,80	7,14	68,16	0,29	0,36	0,06	0,30	0,06	0,32	3,06	0,01	0,02	0,00	1140
06:30	5,30	6,92	65,97	0,27	0,37	0,02	0,24	0,03	0,32	3,01	0,01	0,02	0,00	1134
07:00	4,65	7,43	56,86	0,27	0,35	0,06	0,21	0,13	0,34	2,59	0,01	0,02	0,00	1115
07:30	4,14	8,13	40,37	0,06	0,30	0,00	0,19	0,29	0,37	1,84	0,00	0,01	0,00	1127
08:00	7,20	12,70	53,04	0,06	0,31	0,00	0,33	0,49	0,59	2,45	0,00	0,01	0,00	1160
08:30	8,53	7,83	57,39	0,07	0,37	0,00	0,41	0,04	0,38	2,76	0,00	0,02	0,00	1156
09:00	7,46	11,85	66,22	0,26	0,25	0,00	0,34	0,07	0,55	3,05	0,01	0,01	0,00	1156
09:30	8,27	13,76	61,53	0,31	0,23	0,00	0,39	0,46	0,64	2,88	0,01	0,01	0,00	1138
10:00	6,84	11,25	69,54	0,27	0,18	0,00	0,30	0,04	0,50	3,09	0,01	0,01	0,00	1127
10:30	8,63	18,78	62,80	0,27	0,22	0,00	0,39	0,07	0,85	2,84	0,01	0,01	0,00	1124
11:00	6,42	11,77	67,31	0,26	0,23	0,00	0,28	0,04	0,52	2,98	0,01	0,01	0,00	1124
11:30	5,61	12,09	69,45	0,26	0,28	0,00	0,25	0,04	0,54	3,09	0,01	0,01	0,00	1154
12:00	5,23	17,26	61,00	0,26	0,21	0,03	0,24	0,16	0,78	2,75	0,01	0,01	0,00	1145
12:30	4,29	29,75	71,79	0,26	0,20	0,09	0,20	0,06	1,36	3,28	0,01	0,01	0,00	1127
13:00	11,15	29,56	66,23	0,26	0,22	0,10	0,51	0,04	1,35	3,01	0,01	0,01	0,00	1134
13:30	11,48	18,75	68,38	0,26	0,24	0,10	0,53	0,04	0,86	3,14	0,01	0,01	0,00	1141
14:00	6,85	10,14	63,12	0,26	0,26	0,10	0,31	0,05	0,46	2,87	0,01	0,01	0,00	1124
14:30	6,60	11,89	68,64	0,26	0,24	0,10	0,31	0,06	0,55	3,17	0,01	0,01	0,00	1132
15:00	7,05	17,19	68,18	0,26	0,23	0,10	0,33	0,04	0,79	3,14	0,01	0,01	0,00	1111
15:30	7,06	18,19	62,37	0,25	0,20	0,10	0,33	0,04	0,85	2,91	0,01	0,01	0,00	1123
16:00	6,15	13,55	69,84	0,26	0,22	0,10	0,28	0,04	0,62	3,18	0,01	0,01	0,00	1112
16:30	5,07	15,41	65,00	0,26	0,23	0,10	0,23	0,05	0,70	2,95	0,01	0,01	0,00	1128
17:00	5,64	16,76	71,66	0,26	0,18	0,10	0,25	0,05	0,75	3,21	0,01	0,01	0,00	1143
17:30	5,93	24,70	63,93	0,26	0,26	0,10	0,27	0,04	1,13	2,91	0,01	0,01	0,00	1137
18:00	5,57	17,85	68,17	0,26	0,24	0,10	0,26	0,05	0,82	3,14	0,01	0,01	0,00	1125
18:30	7,79	26,13	68,19	0,26	0,28	0,10	0,37	0,06	1,23	3,20	0,01	0,01	0,00	1147
19:00	7,94	25,05	65,93	0,23	0,24	0,07	0,37	0,06	1,16	3,06	0,01	0,01	0,00	1116
19:30	6,24	9,81	53,38	0,07	0,30	0,00	0,27	0,09	0,42	2,28	0,00	0,01	0,00	1016
20:00	5,37	9,28	61,07	0,15	0,30	0,00	0,22	0,06	0,38	2,52	0,01	0,01	0,00	1061
20:30	6,28	13,09	69,77	0,30	0,23	0,00	0,26	0,03	0,54	2,87	0,01	0,01	0,00	1116
21:00	8,15	14,56	65,38	0,26	0,28	0,00	0,36	0,03	0,64	2,85	0,01	0,01	0,00	1156
21:30	5,22	8,30	63,33	0,27	0,29	0,00	0,23	0,03	0,37	2,81	0,01	0,01	0,00	1123
22:00	5,10	14,06	74,48	0,28	0,29	0,04	0,22	0,06	0,61	3,24	0,01	0,01	0,00	1137
22:30	9,11	22,68	71,50	0,27	0,24	0,09	0,42	0,08	1,04	3,27	0,01	0,01	0,00	1138
23:00	9,68	18,87	74,14	0,26	0,26	0,08	0,45	0,05	0,87	3,42	0,01	0,01	0,00	1140
23:30	6,96	13,77	73,43	0,26	0,28	0,07	0,32	0,09	0,64	3,39	0,01	0,01	0,00	1145
00:00	6,26	12,32	70,13	0,27	0,25	0,10	0,28	0,11	0,55	3,14	0,01	0,01	0,00	1111
min	4,14	5,34	40,37	0,06	0,18	0,00	0,19	0,03	0,25	1,84	0,00	0,01	0,00	1016
max	11,48	29,75	74,48	0,31	0,37	0,10	0,53	0,49	1,36	3,42	0,01	0,02	0,00	1173
moyenne	6,87	14,17	63,69	0,20	0,26	0,04								1135
Total							15,12	10,00	31,14	139,64	0,44	0,58	0,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,54			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.