

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.64	21.10	68.67	0.46	0.37	0.88	0.24	0.06	0.90	2.94	0.02	0.02	0.04	1150
01:00	4.71	18.72	65.66	0.31	0.39	0.89	0.20	0.06	0.81	2.85	0.01	0.02	0.04	1140
01:30	4.53	14.08	68.76	0.27	0.37	0.91	0.20	0.05	0.61	2.99	0.01	0.02	0.04	1146
02:00	9.98	27.61	65.31	0.26	0.35	0.89	0.43	0.07	1.19	2.80	0.01	0.01	0.04	1130
02:30	6.24	16.28	68.24	0.25	0.39	0.90	0.27	0.05	0.70	2.93	0.01	0.02	0.04	1135
03:00	4.07	12.03	66.17	0.24	0.38	0.93	0.18	0.08	0.52	2.84	0.01	0.02	0.04	1133
03:30	4.97	24.37	66.96	0.25	0.36	0.89	0.21	0.05	1.04	2.85	0.01	0.02	0.04	1136
04:00	5.64	26.06	65.77	0.25	0.31	0.88	0.23	0.06	1.07	2.70	0.01	0.01	0.04	1130
04:30	6.21	20.78	66.09	0.27	0.35	0.84	0.25	0.06	0.84	2.68	0.01	0.01	0.03	1123
05:00	4.72	8.41	67.03	0.28	0.35	1.02	0.19	0.06	0.33	2.67	0.01	0.01	0.04	1117
05:30	4.39	12.66	65.93	0.27	0.36	1.15	0.18	0.05	0.51	2.65	0.01	0.01	0.05	1123
06:00	5.06	13.09	66.23	0.27	0.36	1.23	0.20	0.05	0.51	2.60	0.01	0.01	0.05	1109
06:30	5.52	21.53	65.19	0.29	0.34	1.08	0.23	0.07	0.88	2.68	0.01	0.01	0.04	1111
07:00	7.83	19.80	61.46	1.32	0.25	2.24	0.33	0.05	0.83	2.56	0.06	0.01	0.09	1127
07:30	5.82	17.08	51.27	1.54	0.25	2.56	0.25	0.04	0.72	2.17	0.07	0.01	0.11	1128
08:00	5.31	11.05	55.08	1.55	0.27	2.58	0.23	0.06	0.48	2.37	0.07	0.01	0.11	1134
08:30	4.75	17.20	57.06	1.54	0.23	2.57	0.21	0.11	0.76	2.51	0.07	0.01	0.11	1140
09:00	5.05	9.96	57.20	1.52	0.24	2.52	0.22	0.06	0.43	2.49	0.07	0.01	0.11	1126
09:30	5.19	12.70	59.62	1.57	0.22	2.61	0.22	0.05	0.55	2.58	0.07	0.01	0.11	1123
10:00	6.27	8.16	56.25	1.58	0.22	2.53	0.27	0.06	0.36	2.47	0.07	0.01	0.12	1118
10:30	5.60	14.16	57.53	1.56	0.26	2.60	0.25	0.08	0.64	2.58	0.07	0.01	0.12	1139
11:00	5.79	11.34	58.09	1.60	0.23	2.66	0.25	0.08	0.49	2.52	0.07	0.01	0.12	1111
11:30	6.78	16.92	58.18	1.54	0.26	2.56	0.30	0.08	0.75	2.59	0.07	0.01	0.11	1137
12:00	5.74	16.53	55.34	1.41	0.26	2.33	0.26	0.09	0.74	2.49	0.06	0.01	0.10	1135
12:30	4.71	5.68	53.92	1.47	0.24	2.43	0.20	0.08	0.24	2.26	0.06	0.01	0.10	1122
13:00	3.36	8.23	52.65	1.38	0.25	2.27	0.14	0.04	0.35	2.25	0.06	0.01	0.10	1128
13:30	3.64	5.81	58.11	1.37	0.23	2.24	0.15	0.05	0.24	2.38	0.06	0.01	0.09	1131
14:00	7.45	15.20	54.24	1.35	0.25	2.20	0.30	0.06	0.62	2.21	0.05	0.01	0.09	1124
14:30	10.43	13.57	59.56	1.22	0.24	2.01	0.43	0.05	0.56	2.47	0.05	0.01	0.08	1140
15:00	5.68	6.66	56.00	1.22	0.22	2.00	0.24	0.05	0.28	2.33	0.05	0.01	0.08	1122
15:30	4.34	9.11	59.14	1.20	0.23	1.97	0.18	0.03	0.39	2.51	0.05	0.01	0.08	1124
16:00	4.93	12.07	57.84	1.19	0.25	1.95	0.22	0.08	0.53	2.53	0.05	0.01	0.09	1138
16:30	5.39	13.25	60.49	1.20	0.25	2.00	0.25	0.05	0.61	2.77	0.06	0.01	0.09	1162
17:00	6.19	17.03	59.86	1.03	0.16	1.93	0.28	0.07	0.77	2.70	0.05	0.01	0.09	1123
17:30	5.34	12.11	70.35	0.25	0.08	1.12	0.23	0.07	0.53	3.08	0.01	0.00	0.05	1140
18:00	4.81	15.39	59.84	0.25	0.15	1.02	0.21	0.06	0.67	2.60	0.01	0.01	0.04	1108
18:30	6.29	17.06	69.93	0.26	0.08	0.93	0.27	0.04	0.72	2.95	0.01	0.00	0.04	1131
19:00	5.20	9.26	59.51	1.31	0.23	2.25	0.23	0.06	0.41	2.66	0.06	0.01	0.10	1139
19:30	4.28	13.65	58.82	1.52	0.26	2.54	0.20	0.05	0.63	2.71	0.07	0.01	0.12	1136
20:00	4.83	13.92	57.20	1.56	0.27	2.62	0.22	0.06	0.63	2.58	0.07	0.01	0.12	1133
20:30	7.13	16.11	55.17	1.57	0.28	2.62	0.32	0.04	0.72	2.46	0.07	0.01	0.12	1115
21:00	6.58	14.66	59.44	1.51	0.25	2.53	0.29	0.06	0.65	2.65	0.07	0.01	0.11	1129
21:30	4.82	7.97	59.08	1.49	0.29	2.49	0.22	0.04	0.36	2.69	0.07	0.01	0.11	1149
22:00	4.65	12.34	56.48	1.49	0.31	2.50	0.21	0.06	0.56	2.56	0.07	0.01	0.11	1155
22:30	5.57	21.63	55.66	1.53	0.33	2.19	0.26	1.31	0.99	2.55	0.07	0.02	0.10	1184
23:00	5.09	17.67	69.57	0.25	0.45	0.91	0.21	0.06	0.75	2.94	0.01	0.02	0.04	1132
23:30	5.26	12.10	67.45	0.24	0.48	1.00	0.23	0.07	0.53	2.95	0.01	0.02	0.04	1147
00:00	4.71	14.91	66.23	0.24	0.48	0.98	0.20	0.06	0.64	2.83	0.01	0.02	0.04	1145
min	3,36	5,68	51,27	0,24	0,08	0,84	0,14	0,03	0,24	2,17	0,01	0,00	0,03	1108
max	10,43	27,61	70,35	1,60	0,48	2,66	0,43	1,31	1,19	3,08	0,07	0,02	0,12	1184
moyenne	5,55	14,52	61,03	0,97	0,28	1,81								1135
Total							11,48	9,91	30,03	126,14	2,03	0,58	3,78	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,74			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.