

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,22	12,99	66,52	0,23	0,18	0,23	0,24	0,05	0,60	3,07	0,01	0,01	0,01	1156
01:00	9,42	17,35	63,02	0,25	0,22	0,23	0,41	0,04	0,76	2,77	0,01	0,01	0,01	1147
01:30	6,51	8,38	64,96	0,22	0,24	0,26	0,30	0,05	0,38	2,97	0,01	0,01	0,01	1158
02:00	4,72	9,59	65,42	0,22	0,22	0,23	0,22	0,05	0,45	3,04	0,01	0,01	0,01	1150
02:30	5,47	11,92	63,36	0,25	0,19	0,23	0,25	0,06	0,54	2,86	0,01	0,01	0,01	1137
03:00	5,87	14,33	68,95	0,23	0,20	0,22	0,27	0,04	0,66	3,16	0,01	0,01	0,01	1149
03:30	6,29	12,51	64,79	0,24	0,22	0,23	0,28	0,06	0,56	2,89	0,01	0,01	0,01	1138
04:00	7,31	14,38	67,40	0,24	0,16	0,23	0,33	0,06	0,65	3,07	0,01	0,01	0,01	1137
04:30	7,34	15,28	64,43	0,25	0,18	0,23	0,32	0,05	0,67	2,83	0,01	0,01	0,01	1119
05:00	6,48	10,80	68,32	0,24	0,23	0,23	0,28	0,05	0,48	3,01	0,01	0,01	0,01	1159
05:30	5,15	10,63	68,35	0,25	0,16	0,23	0,22	0,03	0,46	2,97	0,01	0,01	0,01	1132
06:00	8,19	15,07	66,29	0,26	0,17	0,23	0,36	0,03	0,66	2,89	0,01	0,01	0,01	1125
06:30	11,27	17,55	64,84	0,25	0,18	0,23	0,50	0,04	0,78	2,87	0,01	0,01	0,01	1128
07:00	6,96	6,06	71,32	0,26	0,22	0,27	0,31	0,04	0,27	3,15	0,01	0,01	0,01	1131
07:30	6,18	8,49	58,42	0,29	0,42	0,39	0,29	0,07	0,40	2,73	0,01	0,02	0,02	1143
08:00	5,33	7,99	57,84	0,29	0,40	0,39	0,25	0,06	0,37	2,69	0,01	0,02	0,02	1144
08:30	6,51	13,83	55,34	0,28	0,40	0,38	0,30	0,06	0,64	2,58	0,01	0,02	0,02	1151
09:00	7,03	10,06	60,60	0,26	0,44	0,31	0,33	0,08	0,47	2,81	0,01	0,02	0,01	1161
09:30	6,75	11,66	68,90	0,23	0,43	0,23	0,31	0,07	0,53	3,16	0,01	0,02	0,01	1142
10:00	8,50	15,88	65,22	0,24	0,42	0,23	0,38	0,05	0,71	2,93	0,01	0,02	0,01	1114
10:30	10,25	17,99	69,53	0,24	0,47	0,23	0,47	0,07	0,82	3,17	0,01	0,02	0,01	1123
11:00	12,73	31,94	62,78	0,24	0,45	0,22	0,58	0,06	1,46	2,86	0,01	0,02	0,01	1127
11:30	6,60	27,81	72,15	0,24	0,39	0,22	0,30	0,07	1,27	3,28	0,01	0,02	0,01	1133
12:00	7,55	30,93	64,94	0,24	0,40	0,23	0,34	0,05	1,40	2,95	0,01	0,02	0,01	1143
12:30	4,74	20,41	66,60	0,24	0,43	0,22	0,22	0,14	0,95	3,09	0,01	0,02	0,01	1159
13:00	4,82	47,95	68,27	0,24	0,43	0,23	0,22	0,09	2,20	3,14	0,01	0,02	0,01	1120
13:30	6,02	44,31	63,91	0,23	0,43	0,23	0,28	0,07	2,07	2,98	0,01	0,02	0,01	1112
14:00	4,78	24,28	68,40	0,26	0,48	0,26	0,21	0,08	1,09	3,07	0,01	0,02	0,01	1125
14:30	5,12	25,29	63,76	0,24	0,44	0,24	0,23	0,10	1,16	2,92	0,01	0,02	0,01	1148
15:00	6,45	21,64	67,57	0,24	0,46	0,33	0,29	0,07	0,97	3,02	0,01	0,02	0,01	1103
15:30	11,15	31,46	66,17	0,25	0,40	0,37	0,51	0,07	1,43	3,01	0,01	0,02	0,02	1095
16:00	5,58	8,67	71,18	0,24	0,41	0,36	0,25	0,07	0,39	3,21	0,01	0,02	0,02	1148
16:30	3,95	8,49	62,68	0,25	0,45	0,35	0,17	0,09	0,37	2,75	0,01	0,02	0,02	1128
17:00	8,59	32,65	69,10	0,24	0,45	0,31	0,40	0,06	1,52	3,21	0,01	0,02	0,01	1135
17:30	6,94	25,55	64,57	0,25	0,44	0,31	0,32	0,06	1,18	2,97	0,01	0,02	0,01	1116
18:00	6,21	16,87	70,30	0,26	0,42	0,23	0,28	0,07	0,76	3,16	0,01	0,02	0,01	1114
18:30	5,78	12,52	65,92	0,26	0,40	0,22	0,26	0,07	0,57	3,02	0,01	0,02	0,01	1125
19:00	4,97	7,42	67,99	0,26	0,46	0,26	0,23	0,08	0,34	3,09	0,01	0,02	0,01	1143
19:30	5,72	8,10	56,26	0,25	0,39	0,29	0,26	0,09	0,37	2,56	0,01	0,02	0,01	1098
20:00	5,72	8,91	57,26	0,22	0,40	0,25	0,26	0,08	0,40	2,59	0,01	0,02	0,01	1125
20:30	10,72	24,19	56,11	0,22	0,38	0,26	0,47	0,14	1,07	2,48	0,01	0,02	0,01	1054
21:00	4,60	0,15	46,77	0,24	0,38	0,28	0,18	0,17	0,01	1,88	0,01	0,02	0,01	1086
21:30	4,40	4,96	40,87	0,25	0,34	0,29	0,16	0,08	0,18	1,51	0,01	0,01	0,01	1032
22:00	5,09	4,00	50,10	0,24	0,35	0,28	0,19	0,05	0,15	1,91	0,01	0,01	0,01	1091
22:30	8,01	13,86	52,10	0,22	0,30	0,26	0,31	0,04	0,54	2,01	0,01	0,01	0,01	1119
23:00	8,15	16,50	56,95	0,21	0,31	0,25	0,32	0,04	0,65	2,26	0,01	0,01	0,01	1150
23:30	8,33	33,13	58,68	0,21	0,28	0,25	0,34	0,04	1,36	2,41	0,01	0,01	0,01	1139
00:00	6,21	48,18	59,24	0,20	0,34	0,24	0,27	0,05	2,12	2,60	0,01	0,01	0,01	1147
min	3,95	0,15	40,87	0,20	0,16	0,22	0,16	0,03	0,01	1,51	0,01	0,01	0,01	1032
max	12,73	48,18	72,15	0,29	0,48	0,39	0,58	0,17	2,20	3,28	0,01	0,02	0,02	1161
moyenne	6,79	17,56	63,22	0,24	0,35	0,26								1133
Total							14,51	9,68	37,82	135,58	0,52	0,74	0,56	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.