

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		
00:30	5,23	46,80	54,78	0,25	0,35	0,31	0,23	0,05	2,10	2,46	0,01	0,02	0,01	1137	
01:00	5,10	27,55	60,85	0,27	0,31	0,37	0,23	0,05	1,25	2,76	0,01	0,01	0,02	1144	
01:30	3,69	10,84	56,08	0,33	0,32	0,44	0,17	0,05	0,49	2,51	0,01	0,01	0,02	1145	
02:00	5,72	17,37	66,83	0,20	0,29	0,54	0,24	0,06	0,74	2,85	0,01	0,01	0,02	1134	
02:30	5,69	12,72	67,14	0,28	0,30	0,56	0,24	0,06	0,53	2,79	0,01	0,01	0,02	1135	
03:00	5,38	16,46	65,18	0,20	0,31	0,56	0,23	0,05	0,69	2,75	0,01	0,01	0,02	1128	
03:30	6,08	24,42	65,88	0,26	0,29	0,59	0,25	0,05	1,02	2,76	0,01	0,01	0,02	1143	
04:00	4,55	15,45	64,74	0,19	0,34	0,62	0,19	0,04	0,66	2,76	0,01	0,01	0,03	1155	
04:30	4,75	19,23	65,38	0,27	0,36	0,61	0,20	0,06	0,80	2,73	0,01	0,01	0,03	1142	
05:00	5,22	17,05	64,95	0,23	0,29	0,68	0,21	0,08	0,69	2,62	0,01	0,01	0,03	1140	
05:30	5,20	9,90	63,74	0,27	0,28	0,70	0,21	0,04	0,39	2,52	0,01	0,01	0,03	1127	
06:00	4,31	7,76	70,42	0,21	0,31	0,75	0,17	0,04	0,30	2,72	0,01	0,01	0,03	1147	
06:30	4,26	10,16	66,81	0,28	0,31	0,66	0,17	0,04	0,40	2,64	0,01	0,01	0,03	1159	
07:00	7,43	14,35	58,71	0,36	0,22	0,58	0,32	0,03	0,62	2,52	0,02	0,01	0,02	1133	
07:30	6,28	12,02	59,31	0,41	0,17	0,59	0,26	0,03	0,51	2,50	0,02	0,01	0,02	1141	
08:00	6,28	20,69	54,54	0,42	0,19	0,61	0,27	0,03	0,88	2,33	0,02	0,01	0,03	1139	
08:30	5,28	22,08	60,68	0,45	0,18	0,67	0,22	0,03	0,94	2,58	0,02	0,01	0,03	1135	
09:00	7,57	30,22	55,47	0,43	0,18	0,63	0,32	0,03	1,27	2,33	0,02	0,01	0,03	1132	
09:30	5,47	23,46	59,78	0,40	0,19	0,57	0,24	0,04	1,02	2,59	0,02	0,01	0,02	1147	
10:00	4,51	17,44	54,29	0,39	0,19	0,54	0,20	0,04	0,78	2,42	0,02	0,01	0,02	1125	
10:30	5,69	22,75	57,55	0,36	0,17	0,51	0,24	0,05	0,97	2,44	0,02	0,01	0,02	1116	
11:00	4,34	3,90	60,41	0,33	0,18	0,45	0,18	0,05	0,17	2,57	0,01	0,01	0,02	1126	
11:30	4,53	8,74	53,55	0,27	0,18	0,35	0,20	0,17	0,39	2,38	0,01	0,01	0,02	1155	
12:00	6,92	6,81	58,97	0,21	0,21	0,24	0,30	0,05	0,30	2,58	0,01	0,01	0,01	1142	
12:30	5,88	18,98	53,21	0,13	0,17	0,15	0,27	1,38	0,86	2,42	0,01	0,01	0,01	1120	
13:00	6,37	13,44	51,09	0,12	0,15	0,13	0,28	0,07	0,58	2,21	0,01	0,01	0,01	1106	
13:30	3,79	4,90	57,08	0,13	0,16	0,14	0,16	0,03	0,21	2,44	0,01	0,01	0,01	1128	
14:00	5,17	13,13	60,11	0,10	0,22	0,11	0,22	0,05	0,55	2,52	0,00	0,01	0,00	1157	
14:30	4,76	7,68	55,52	0,07	0,21	0,00	0,21	0,08	0,33	2,41	0,00	0,01	0,00	1131	
15:00	5,06	8,82	55,71	0,07	0,22	0,00	0,23	0,06	0,39	2,49	0,00	0,01	0,00	1122	
15:30	6,69	8,45	62,07	0,07	0,19	0,00	0,29	0,09	0,37	2,73	0,00	0,01	0,00	1118	
16:00	7,21	7,16	57,79	0,07	0,19	0,03	0,32	0,07	0,32	2,55	0,00	0,01	0,00	1126	
16:30	5,45	2,70	57,10	0,10	0,18	0,12	0,25	0,07	0,12	2,58	0,00	0,01	0,01	1139	
17:00	3,67	3,49	56,87	0,17	0,20	0,17	0,16	0,06	0,16	2,54	0,01	0,01	0,01	1166	
17:30	4,68	9,45	66,62	0,30	0,19	0,16	0,19	0,05	0,38	2,67	0,01	0,01	0,01	1107	
18:00	6,04	8,33	63,97	0,21	0,22	0,20	0,24	0,03	0,33	2,52	0,01	0,01	0,01	1104	
18:30	5,29	7,39	59,24	0,27	0,26	0,23	0,20	0,03	0,29	2,29	0,01	0,01	0,01	1123	
19:00	4,75	3,12	60,04	0,28	0,25	0,37	0,19	0,03	0,12	2,36	0,01	0,01	0,01	1142	
19:30	6,11	6,10	59,62	0,32	0,23	0,44	0,25	0,06	0,25	2,40	0,01	0,01	0,02	1117	
20:00	5,18	2,37	52,54	0,35	0,32	0,48	0,21	0,03	0,10	2,17	0,01	0,01	0,02	1172	
20:30	5,26	8,23	54,65	0,34	0,28	0,48	0,23	0,02	0,35	2,34	0,01	0,01	0,02	1183	
21:00	7,53	11,17	52,44	0,36	0,26	0,50	0,33	0,03	0,49	2,29	0,02	0,01	0,02	1140	
21:30	8,59	7,49	56,77	0,36	0,28	0,54	0,37	0,03	0,32	2,43	0,02	0,01	0,02	1155	
22:00	4,96	4,85	49,99	0,41	0,29	0,60	0,21	1,15	0,21	2,16	0,02	0,01	0,03	1155	
22:30	5,37	14,27	43,74	0,39	0,25	0,58	0,24	0,03	0,64	1,97	0,02	0,01	0,03	1129	
23:00	4,25	3,71	53,51	0,41	0,27	0,59	0,19	0,03	0,16	2,34	0,02	0,01	0,03	1163	
23:30	4,28	4,42	57,39	0,42	0,25	0,60	0,18	0,04	0,19	2,46	0,02	0,01	0,03	1133	
00:00	5,16	3,84	56,57	0,47	0,29	0,70	0,22	0,05	0,17	2,44	0,02	0,01	0,03	1145	
min	3,67	2,37	43,74	0,07	0,15	0,00	0,16	0,02	0,10	1,97	0,00	0,01	0,00	1104	
max	8,59	46,80	70,42	0,47	0,36	0,75	0,37	1,38	2,10	2,85	0,02	0,02	0,03	1183	
moyenne	5,44	12,53	58,74	0,27	0,24	0,43								1139	
Total							11,12	14,01	25,77	119,82	0,56	0,49	0,86		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.