

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.88	43.83	59.45	1.12	0.19	1.81	0.22	0.09	1.97	2.67	0.05	0.01	0.08	1148
01:00	5.14	53.35	57.27	1.15	0.21	1.86	0.23	0.13	2.40	2.58	0.05	0.01	0.08	1142
01:30	4.01	57.30	55.42	1.21	0.20	1.96	0.18	0.10	2.54	2.46	0.05	0.01	0.09	1127
02:00	2.90	22.68	57.49	1.22	0.17	1.95	0.13	0.09	1.01	2.56	0.05	0.01	0.09	1121
02:30	2.24	22.08	57.77	1.20	0.18	1.93	0.10	0.10	0.98	2.56	0.05	0.01	0.09	1124
03:00	2.31	24.44	56.00	1.20	0.14	1.92	0.10	0.08	1.08	2.47	0.05	0.01	0.08	1134
03:30	2.37	51.26	59.75	1.09	0.16	1.89	0.10	0.09	2.22	2.58	0.05	0.01	0.08	1141
04:00	2.59	42.48	67.82	0.29	0.29	2.59	0.11	0.12	1.82	2.91	0.01	0.01	0.11	1155
04:30	1.87	22.27	63.25	0.45	0.28	2.68	0.08	0.10	0.96	2.72	0.02	0.01	0.11	1139
05:00	1.63	13.53	68.26	0.65	0.29	2.68	0.07	0.08	0.58	2.91	0.03	0.01	0.11	1152
05:30	1.21	3.96	67.82	1.34	0.31	2.67	0.05	0.09	0.18	3.00	0.06	0.01	0.12	1164
06:00	1.26	15.95	69.71	0.75	0.29	2.71	0.05	0.08	0.67	2.95	0.03	0.01	0.11	1136
06:30	1.76	25.90	68.09	0.73	0.31	2.72	0.07	0.15	1.10	2.90	0.03	0.01	0.12	1138
07:00	1.92	18.35	60.15	1.21	0.10	2.05	0.09	0.07	0.83	2.72	0.05	0.00	0.09	1148
07:30	1.96	14.98	58.81	1.23	0.08	1.97	0.09	0.09	0.67	2.64	0.06	0.00	0.09	1145
08:00	3.07	23.43	51.53	1.22	0.07	1.97	0.14	0.08	1.06	2.34	0.06	0.00	0.09	1154
08:30	4.86	27.63	57.00	1.18	0.07	1.90	0.21	0.05	1.22	2.51	0.05	0.00	0.08	1150
09:00	5.56	19.58	60.99	1.17	0.08	1.90	0.25	0.07	0.87	2.70	0.05	0.00	0.08	1163
09:30	5.37	17.50	59.20	1.21	0.09	1.94	0.24	0.08	0.78	2.65	0.05	0.00	0.09	1159
10:00	5.75	16.13	58.44	1.16	0.08	1.86	0.26	0.07	0.74	2.67	0.05	0.00	0.08	1153
10:30	6.22	18.35	56.88	1.06	0.08	1.69	0.29	0.08	0.85	2.63	0.05	0.00	0.08	1164
11:00	5.19	11.01	59.17	1.00	0.08	1.58	0.23	0.06	0.50	2.67	0.04	0.00	0.07	1163
11:30	7.63	17.00	55.58	0.87	0.09	1.37	0.34	0.06	0.77	2.51	0.04	0.00	0.06	1157
12:00	8.60	23.06	56.51	0.80	0.08	1.27	0.39	0.05	1.04	2.54	0.04	0.00	0.06	1140
12:30	4.11	8.11	55.36	0.82	0.09	1.28	0.18	0.07	0.36	2.48	0.04	0.00	0.06	1164
13:00	4.43	11.92	58.83	0.75	0.09	1.17	0.20	0.07	0.54	2.65	0.03	0.00	0.05	1162
13:30	5.32	10.41	56.29	0.72	0.09	1.11	0.24	0.07	0.46	2.51	0.03	0.00	0.05	1125
14:00	4.88	8.48	56.55	0.70	0.10	1.10	0.21	0.07	0.37	2.45	0.03	0.00	0.05	1150
14:30	7.51	19.81	57.72	0.61	0.07	0.91	0.33	0.05	0.88	2.55	0.03	0.00	0.04	1144
15:00	5.57	8.44	59.57	0.54	0.08	0.77	0.24	0.06	0.37	2.61	0.02	0.00	0.03	1146
15:30	5.67	12.98	55.88	0.47	0.03	0.68	0.25	0.05	0.56	2.43	0.02	0.00	0.03	1128
16:00	6.25	12.09	54.03	0.47	0.10	0.67	0.28	0.06	0.54	2.44	0.02	0.00	0.03	1142
16:30	5.59	11.03	51.03	0.44	0.06	0.64	0.24	0.07	0.48	2.23	0.02	0.00	0.03	1127
17:00	5.09	17.16	56.38	0.36	0.11	0.85	0.21	0.03	0.72	2.37	0.02	0.00	0.04	1155
17:30	5.36	21.63	63.81	0.28	0.21	1.13	0.22	0.05	0.88	2.60	0.01	0.01	0.05	1156
18:00	6.95	17.70	64.96	0.32	0.21	1.32	0.28	0.02	0.72	2.66	0.01	0.01	0.05	1133
18:30	4.44	6.46	64.83	0.36	0.19	1.60	0.18	0.02	0.26	2.63	0.01	0.01	0.07	1134
19:00	5.94	15.78	53.75	0.75	0.17	1.24	0.25	0.06	0.67	2.30	0.03	0.01	0.05	1134
19:30	7.48	14.16	57.94	0.82	0.18	1.28	0.32	0.04	0.60	2.47	0.04	0.01	0.05	1136
20:00	6.88	6.11	53.16	0.80	0.18	1.24	0.30	0.03	0.26	2.29	0.03	0.01	0.05	1136
20:30	4.10	0.84	62.07	0.88	0.18	1.38	0.18	0.03	0.04	2.67	0.04	0.01	0.06	1142
21:00	4.55	6.40	57.39	0.93	0.22	1.48	0.20	0.04	0.28	2.54	0.04	0.01	0.07	1139
21:30	6.42	10.85	58.76	0.99	0.21	1.59	0.29	0.05	0.48	2.61	0.04	0.01	0.07	1121
22:00	6.10	7.75	56.45	1.05	0.21	1.70	0.27	0.07	0.35	2.53	0.05	0.01	0.08	1135
22:30	5.45	9.48	56.59	1.05	0.22	1.69	0.25	0.06	0.43	2.59	0.05	0.01	0.08	1132
23:00	6.66	12.79	57.03	1.08	0.21	1.73	0.30	0.06	0.57	2.53	0.05	0.01	0.08	1123
23:30	5.33	9.41	61.80	1.02	0.23	1.64	0.24	0.06	0.42	2.76	0.05	0.01	0.07	1139
00:00	5.35	15.12	55.73	0.95	0.20	1.53	0.24	0.05	0.67	2.47	0.04	0.01	0.07	1137
min	1,21	0,84	51,03	0,28	0,03	0,64	0,05	0,02	0,04	2,23	0,01	0,00	0,03	1121
max	8,60	57,30	69,71	1,34	0,31	2,72	0,39	0,15	2,54	3,00	0,06	0,01	0,12	1164
moyenne	4,70	18,35	58,92	0,87	0,16	1,64								1142
Total							9,94	12,53	38,76	124,21	1,85	0,33	3,46	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,92			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.