

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.89	24.91	58.81	0.21	0.41	0.25	0.46	0.05	1.16	2.75	0.01	0.02	0.01	1139
01:00	15.66	25.15	56.53	0.22	0.42	0.26	0.74	0.07	1.19	2.69	0.01	0.02	0.01	1158
01:30	14.27	24.71	58.52	0.21	0.41	0.25	0.67	0.05	1.15	2.73	0.01	0.02	0.01	1134
02:00	10.80	16.67	59.60	0.21	0.36	0.25	0.51	0.06	0.78	2.79	0.01	0.02	0.01	1149
02:30	5.98	8.23	56.01	0.20	0.40	0.24	0.28	0.06	0.39	2.67	0.01	0.02	0.01	1145
03:00	5.96	20.26	57.08	0.21	0.38	0.24	0.28	0.04	0.96	2.72	0.01	0.02	0.01	1134
03:30	4.96	8.39	60.29	0.20	0.41	0.24	0.24	0.08	0.40	2.86	0.01	0.02	0.01	1154
04:00	5.75	23.67	56.71	0.20	0.39	0.24	0.28	0.07	1.15	2.75	0.01	0.02	0.01	1164
04:30	4.82	13.23	53.97	0.21	0.36	0.25	0.21	0.07	0.58	2.38	0.01	0.02	0.01	1099
05:00	2.86	1.76	55.21	0.22	0.29	0.26	0.11	0.05	0.07	2.20	0.01	0.01	0.01	1132
05:30	3.00	8.47	54.13	0.21	0.28	0.25	0.12	0.04	0.33	2.12	0.01	0.01	0.01	1136
06:00	5.00	19.99	63.87	0.26	0.42	0.23	0.20	0.04	0.78	2.49	0.01	0.02	0.01	1162
06:30	10.01	27.15	71.15	0.28	0.47	0.21	0.41	0.03	1.12	2.94	0.01	0.02	0.01	1165
07:00	9.16	17.91	66.71	0.22	0.46	0.22	0.41	0.04	0.81	3.00	0.01	0.02	0.01	1179
07:30	7.74	14.51	58.75	0.20	0.42	0.24	0.36	0.06	0.68	2.77	0.01	0.02	0.01	1174
08:00	7.10	17.74	57.19	0.20	0.42	0.24	0.34	0.09	0.86	2.76	0.01	0.02	0.01	1165
08:30	5.40	10.28	59.01	0.21	0.47	0.24	0.26	0.07	0.49	2.80	0.01	0.02	0.01	1165
09:00	4.69	10.04	59.15	0.22	0.43	0.23	0.22	0.08	0.47	2.75	0.01	0.02	0.01	1133
09:30	4.30	5.35	61.92	0.41	0.45	0.26	0.16	0.09	0.20	2.36	0.02	0.02	0.01	1061
10:00	11.22	14.03	57.36	0.33	0.31	0.25	0.43	0.17	0.54	2.22	0.01	0.01	0.01	1050
10:30	12.84	12.19	62.09	0.29	0.35	0.24	0.55	0.05	0.52	2.65	0.01	0.01	0.01	1072
11:00	19.04	29.62	52.03	0.52	0.32	0.26	0.71	1.38	1.10	1.94	0.02	0.01	0.01	1023
11:30	12.51	22.71	59.61	0.31	0.26	0.22	0.51	0.12	0.93	2.43	0.01	0.01	0.01	1105
12:00	8.42	19.39	67.74	0.23	0.26	0.21	0.37	0.04	0.85	2.98	0.01	0.01	0.01	1163
12:30	5.08	7.56	66.08	0.21	0.29	0.22	0.23	0.07	0.34	2.97	0.01	0.01	0.01	1153
13:00	7.61	20.35	61.92	0.22	0.27	0.22	0.35	0.04	0.93	2.84	0.01	0.01	0.01	1132
13:30	4.92	9.06	62.73	0.22	0.27	0.22	0.23	1.29	0.43	2.96	0.01	0.01	0.01	1141
14:00	4.02	6.84	58.25	0.22	0.42	0.25	0.19	0.08	0.32	2.69	0.01	0.02	0.01	1150
14:30	3.79	13.46	65.45	0.22	0.27	0.23	0.18	0.08	0.62	3.02	0.01	0.01	0.01	1146
15:00	4.19	11.38	68.29	0.23	0.36	0.23	0.19	0.11	0.52	3.12	0.01	0.02	0.01	1141
15:30	6.79	23.56	66.33	0.25	0.33	0.23	0.31	0.09	1.09	3.07	0.01	0.02	0.01	1119
16:00	5.49	16.43	66.70	0.24	0.28	0.22	0.25	0.08	0.74	3.01	0.01	0.01	0.01	1142
16:30	5.05	19.36	64.69	0.23	0.35	0.23	0.23	0.07	0.87	2.91	0.01	0.02	0.01	1125
17:00	4.54	8.82	68.06	0.26	0.31	0.25	0.21	0.14	0.40	3.08	0.01	0.01	0.01	1116
17:30	4.28	6.17	64.98	0.24	0.35	0.32	0.18	0.09	0.27	2.80	0.01	0.02	0.01	1138
18:00	4.96	7.62	68.76	0.23	0.32	0.37	0.21	0.05	0.33	2.94	0.01	0.01	0.02	1153
18:30	5.97	10.76	65.74	0.24	0.34	0.28	0.26	0.07	0.47	2.85	0.01	0.01	0.01	1135
19:00	5.36	7.48	65.66	0.23	0.33	0.27	0.24	0.05	0.33	2.89	0.01	0.01	0.01	1150
19:30	11.13	15.55	59.07	0.26	0.37	0.33	0.51	0.06	0.71	2.70	0.01	0.02	0.02	1145
20:00	5.63	5.03	70.85	0.22	0.50	0.23	0.26	0.11	0.23	3.25	0.01	0.02	0.01	1177
20:30	3.11	2.92	61.08	0.20	0.47	0.22	0.15	0.08	0.14	2.92	0.01	0.02	0.01	1151
21:00	3.47	4.48	68.74	0.21	0.43	0.23	0.16	0.08	0.21	3.19	0.01	0.02	0.01	1140
21:30	3.50	4.73	64.89	0.21	0.49	0.23	0.16	0.06	0.22	3.05	0.01	0.02	0.01	1148
22:00	2.97	5.29	68.51	0.27	0.49	0.23	0.14	0.10	0.24	3.17	0.01	0.02	0.01	1153
22:30	4.49	11.79	61.91	0.24	0.51	0.23	0.21	0.09	0.54	2.84	0.01	0.02	0.01	1138
23:00	6.18	13.42	68.71	0.25	0.52	0.23	0.28	0.07	0.62	3.16	0.01	0.02	0.01	1142
23:30	7.95	14.73	64.75	0.29	0.49	0.23	0.36	0.07	0.66	2.91	0.01	0.02	0.01	1124
00:00	7.27	13.77	62.75	0.26	0.42	0.22	0.33	0.05	0.62	2.81	0.01	0.02	0.01	1133
min	2,86	1,76	52,03	0,20	0,26	0,21	0,11	0,03	0,07	1,94	0,01	0,01	0,01	1023
max	19,04	29,62	71,15	0,52	0,52	0,37	0,74	1,38	1,19	3,25	0,02	0,02	0,02	1179
moyenne	6,86	13,69	62,26	0,24	0,38	0,24								1136
Total							14,64	14,02	29,37	133,88	0,52	0,82	0,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,70			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.