

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.52	6.87	69.26	0.21	0.32	0.37	0.21	0.06	0.32	3.20	0.01	0.01	0.02	1149
01:00	6.25	16.30	62.97	0.22	0.28	0.37	0.29	0.07	0.76	2.94	0.01	0.01	0.02	1133
01:30	7.78	15.27	68.97	0.22	0.29	0.37	0.36	0.10	0.70	3.18	0.01	0.01	0.02	1165
02:00	5.23	8.85	65.85	0.22	0.31	0.37	0.24	0.06	0.41	3.04	0.01	0.01	0.02	1145
02:30	6.32	11.51	69.15	0.21	0.33	0.37	0.29	0.06	0.54	3.21	0.01	0.02	0.02	1152
03:00	7.90	17.80	64.45	0.22	0.34	0.37	0.37	0.06	0.83	3.01	0.01	0.02	0.02	1153
03:30	5.15	8.44	66.97	0.21	0.32	0.37	0.24	0.07	0.39	3.11	0.01	0.02	0.02	1154
04:00	3.71	4.80	66.68	0.22	0.31	0.38	0.17	0.06	0.22	3.04	0.01	0.01	0.02	1159
04:30	6.84	14.25	65.02	0.22	0.33	0.38	0.32	0.06	0.66	3.02	0.01	0.02	0.02	1143
05:00	6.49	9.20	69.33	0.24	0.28	0.38	0.29	0.05	0.41	3.11	0.01	0.01	0.02	1152
05:30	4.93	5.74	68.16	0.22	0.35	0.36	0.23	0.05	0.26	3.12	0.01	0.02	0.02	1165
06:00	5.17	5.77	58.76	0.25	0.39	0.38	0.22	0.09	0.25	2.52	0.01	0.02	0.02	1135
06:30	7.17	11.97	62.69	0.22	0.41	0.34	0.34	0.05	0.56	2.95	0.01	0.02	0.02	1178
07:00	8.61	23.59	62.46	0.23	0.32	0.29	0.40	0.05	1.10	2.91	0.01	0.01	0.01	1131
07:30	5.28	12.88	67.65	0.25	0.26	0.30	0.24	0.05	0.58	3.03	0.01	0.01	0.01	1142
08:00	5.50	17.83	61.42	2.28	0.18	0.47	0.26	0.10	0.84	2.91	0.11	0.01	0.02	1158
08:30	6.46	13.44	57.62	0.42	0.07	0.62	0.30	0.04	0.62	2.67	0.02	0.00	0.03	1155
09:00	6.83	13.54	58.40	0.42	0.10	0.62	0.32	0.04	0.64	2.77	0.02	0.00	0.03	1132
09:30	6.86	10.35	59.83	0.42	0.09	0.62	0.33	0.04	0.49	2.84	0.02	0.00	0.03	1168
10:00	6.06	6.94	57.05	0.41	0.10	0.61	0.29	0.04	0.33	2.72	0.02	0.00	0.03	1164
10:30	6.29	11.52	56.48	0.42	0.11	0.62	0.30	0.04	0.55	2.69	0.02	0.01	0.03	1159
11:00	9.14	17.78	60.81	0.42	0.10	0.62	0.43	0.04	0.84	2.88	0.02	0.00	0.03	1151
11:30	5.38	6.75	59.03	0.42	0.12	0.63	0.25	0.05	0.31	2.75	0.02	0.01	0.03	1137
12:00	5.94	19.35	55.14	0.42	0.06	0.62	0.28	0.04	0.91	2.60	0.02	0.00	0.03	1142
12:30	5.72	14.89	60.35	0.43	0.11	0.62	0.27	0.04	0.70	2.83	0.02	0.01	0.03	1153
13:00	5.94	28.94	56.35	0.41	0.14	0.62	0.28	0.04	1.39	2.70	0.02	0.01	0.03	1164
13:30	7.98	22.58	59.30	0.44	0.12	0.67	0.37	0.04	1.05	2.76	0.02	0.01	0.03	1136
14:00	6.36	11.98	56.13	0.50	0.13	0.76	0.29	0.05	0.54	2.55	0.02	0.01	0.03	1138
14:30	7.60	29.08	56.32	0.47	0.09	0.71	0.36	0.09	1.37	2.65	0.02	0.00	0.03	1124
15:00	6.03	20.79	62.01	0.49	0.13	0.75	0.28	0.05	0.98	2.91	0.02	0.01	0.04	1149
15:30	8.29	25.09	51.70	0.50	0.08	0.75	0.39	0.06	1.17	2.41	0.02	0.00	0.03	1109
16:00	7.48	20.18	59.94	0.47	0.09	0.71	0.35	0.03	0.94	2.80	0.02	0.00	0.03	1140
16:30	5.57	12.99	58.46	0.44	0.10	0.67	0.26	0.04	0.60	2.72	0.02	0.00	0.03	1132
17:00	5.64	18.35	60.81	0.45	0.12	0.68	0.26	0.06	0.86	2.84	0.02	0.01	0.03	1143
17:30	6.68	20.63	57.30	0.48	0.11	0.71	0.32	0.04	0.98	2.73	0.02	0.01	0.03	1149
18:00	7.36	22.32	56.88	0.43	0.09	0.63	0.34	0.04	1.04	2.66	0.02	0.00	0.03	1143
18:30	5.25	11.72	60.84	0.44	0.12	0.65	0.25	0.07	0.55	2.84	0.02	0.01	0.03	1151
19:00	5.57	14.29	58.00	0.50	0.08	0.75	0.26	0.06	0.66	2.70	0.02	0.00	0.03	1152
19:30	7.90	15.84	54.76	0.49	0.12	0.75	0.37	0.07	0.74	2.55	0.02	0.01	0.03	1144
20:00	5.90	16.85	58.83	0.49	0.14	0.74	0.28	0.06	0.79	2.77	0.02	0.01	0.03	1164
20:30	5.89	22.53	58.94	0.48	0.14	0.73	0.27	0.06	1.05	2.74	0.02	0.01	0.03	1156
21:00	5.00	11.65	59.57	0.45	0.14	0.67	0.23	0.05	0.54	2.74	0.02	0.01	0.03	1156
21:30	5.01	8.38	59.77	0.34	0.24	0.57	0.23	0.05	0.38	2.72	0.02	0.01	0.03	1169
22:00	7.41	17.37	62.71	0.20	0.35	0.46	0.35	0.07	0.82	2.94	0.01	0.02	0.02	1156
22:30	7.37	16.70	69.36	0.20	0.32	0.47	0.35	0.05	0.78	3.25	0.01	0.02	0.02	1169
23:00	5.59	11.42	67.10	0.20	0.32	0.46	0.26	0.07	0.53	3.13	0.01	0.01	0.02	1179
23:30	5.10	10.26	64.92	0.22	0.30	0.47	0.23	0.06	0.45	2.86	0.01	0.01	0.02	1140
00:00	5.40	10.69	68.01	0.21	0.36	0.45	0.24	0.05	0.48	3.08	0.01	0.02	0.02	1176
min	3,71	4,80	51,70	0,20	0,06	0,29	0,17	0,03	0,22	2,41	0,01	0,00	0,01	1109
max	9,14	29,08	69,36	2,28	0,41	0,76	0,43	0,10	1,39	3,25	0,11	0,02	0,04	1179
moyenne	6,29	14,71	61,51	0,39	0,20	0,55								1147
Total							14,04	9,18	32,93	137,06	0,87	0,45	1,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,12			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.