

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	7.07	18.32	73.16	0.26	0.41	0.11	0.32	0.07	0.82	3.29	0.01	0.02	0.01	1083	
01:00	6.15	25.45	69.82	0.26	0.40	0.10	0.28	0.08	1.16	3.18	0.01	0.02	0.00	1102	
01:30	6.04	28.28	65.35	0.27	0.37	0.10	0.28	0.06	1.30	3.01	0.01	0.02	0.00	1099	
02:00	5.07	12.91	68.10	0.26	0.41	0.14	0.23	0.08	0.59	3.11	0.01	0.02	0.01	1108	
02:30	5.14	19.30	66.30	0.26	0.39	0.12	0.24	0.09	0.88	3.04	0.01	0.02	0.01	1104	
03:00	6.74	16.54	69.21	0.27	0.41	0.14	0.31	0.06	0.75	3.14	0.01	0.02	0.01	1098	
03:30	6.45	17.96	61.82	0.25	0.43	0.12	0.30	0.43	0.84	2.88	0.01	0.02	0.01	1151	
04:00	6.84	18.92	70.87	0.26	0.39	0.12	0.31	0.07	0.85	3.17	0.01	0.02	0.01	1085	
04:30	8.44	25.62	64.77	0.27	0.39	0.10	0.38	0.07	1.16	2.94	0.01	0.02	0.00	1074	
05:00	8.83	17.49	67.60	0.26	0.37	0.10	0.40	0.05	0.78	3.02	0.01	0.02	0.00	1104	
05:30	8.88	17.71	67.24	0.25	0.41	0.09	0.40	0.04	0.79	3.02	0.01	0.02	0.00	1114	
06:00	7.53	12.99	66.84	0.26	0.38	0.10	0.33	0.05	0.57	2.96	0.01	0.02	0.00	1111	
06:30	9.25	15.95	67.12	0.25	0.41	0.10	0.42	0.06	0.73	3.06	0.01	0.02	0.00	1122	
07:00	6.24	7.56	67.16	0.24	0.39	0.13	0.29	0.06	0.35	3.09	0.01	0.02	0.01	1160	
07:30	9.27	18.34	66.17	0.26	0.39	0.11	0.41	0.09	0.82	2.96	0.01	0.02	0.00	1110	
08:00	7.32	13.92	67.90	0.22	0.42	0.09	0.34	0.06	0.64	3.12	0.01	0.02	0.00	1137	
08:30	8.49	13.57	57.83	0.07	0.39	0.00	0.40	0.06	0.63	2.70	0.00	0.02	0.00	1139	
09:00	6.11	3.92	56.15	0.07	0.40	0.00	0.28	0.09	0.18	2.53	0.00	0.02	0.00	1133	
09:30	5.21	6.14	56.13	0.07	0.41	0.00	0.24	0.07	0.28	2.59	0.00	0.02	0.00	1153	
10:00	4.23	7.43	65.86	0.27	0.27	0.11	0.19	0.05	0.34	2.98	0.01	0.01	0.00	1152	
10:30	10.45	26.87	67.08	0.29	0.25	0.11	0.46	0.08	1.18	2.96	0.01	0.01	0.00	1098	
11:00	17.25	37.54	69.41	0.29	0.23	0.10	0.74	0.03	1.61	2.97	0.01	0.01	0.00	1112	
11:30	14.27	48.12	61.80	0.27	0.26	0.10	0.61	0.16	2.06	2.65	0.01	0.01	0.00	1109	
12:00	6.24	9.39	70.73	0.25	0.24	0.16	0.27	0.04	0.41	3.08	0.01	0.01	0.01	1130	
12:30	6.03	22.90	63.71	0.25	0.24	0.21	0.27	0.05	1.02	2.85	0.01	0.01	0.01	1119	
13:00	7.45	28.92	67.12	0.28	0.22	0.22	0.33	0.05	1.29	3.00	0.01	0.01	0.01	1099	
13:30	5.55	16.51	70.96	0.25	0.24	0.21	0.25	0.04	0.73	3.14	0.01	0.01	0.01	1120	
14:00	5.13	10.90	72.90	0.25	0.24	0.22	0.22	0.04	0.48	3.19	0.01	0.01	0.01	1121	
14:30	4.50	9.97	71.76	0.25	0.27	0.22	0.20	0.04	0.45	3.23	0.01	0.01	0.01	1116	
15:00	5.62	13.23	77.38	0.26	0.23	0.28	0.26	0.06	0.60	3.51	0.01	0.01	0.01	1104	
15:30	6.84	17.01	72.90	0.26	0.24	0.34	0.31	0.06	0.78	3.33	0.01	0.01	0.02	1098	
16:00	7.16	21.05	68.23	0.26	0.25	0.29	0.33	0.05	0.96	3.10	0.01	0.01	0.01	1083	
16:30	5.32	23.50	73.54	0.26	0.23	0.23	0.23	0.05	1.04	3.24	0.01	0.01	0.01	1104	
17:00	4.94	24.73	73.38	0.25	0.24	0.22	0.22	0.03	1.08	3.21	0.01	0.01	0.01	1107	
17:30	6.32	23.75	73.63	0.25	0.25	0.21	0.28	0.05	1.04	3.22	0.01	0.01	0.01	1116	
18:00	6.05	19.06	73.61	0.24	0.27	0.22	0.28	0.05	0.87	3.36	0.01	0.01	0.01	1118	
18:30	6.07	22.79	70.23	0.24	0.25	0.22	0.28	0.05	1.04	3.21	0.01	0.01	0.01	1107	
19:00	5.76	22.97	72.67	0.26	0.24	0.22	0.26	0.19	1.05	3.31	0.01	0.01	0.01	1097	
19:30	6.49	23.78	75.60	0.25	0.25	0.22	0.30	0.07	1.08	3.44	0.01	0.01	0.01	1095	
20:00	5.30	19.81	72.21	0.22	0.23	0.18	0.24	0.05	0.90	3.28	0.01	0.01	0.01	1099	
20:30	7.00	29.86	55.32	0.07	0.22	0.01	0.33	0.38	1.40	2.60	0.00	0.01	0.00	1087	
21:00	6.57	26.34	56.45	0.07	0.22	0.01	0.30	0.08	1.21	2.59	0.00	0.01	0.00	1085	
21:30	5.91	17.92	62.58	0.07	0.24	0.00	0.28	0.23	0.84	2.94	0.00	0.01	0.00	1134	
22:00	6.20	14.52	58.56	0.07	0.27	0.00	0.28	0.06	0.66	2.68	0.00	0.01	0.00	1110	
22:30	7.06	19.60	61.00	0.07	0.31	0.01	0.34	0.06	0.95	2.94	0.00	0.02	0.00	1152	
23:00	5.96	14.00	57.96	0.07	0.25	0.01	0.28	0.06	0.65	2.70	0.00	0.01	0.00	1127	
23:30	6.34	21.01	52.37	0.07	0.28	0.01	0.30	0.10	0.99	2.46	0.00	0.01	0.00	1097	
00:00	7.29	22.39	56.00	0.07	0.25	0.00	0.34	0.06	1.04	2.61	0.00	0.01	0.00	1092	
min	4,23	3,92	52,37	0,07	0,22	0,00	0,19	0,03	0,18	2,46	0,00	0,01	0,00	1074	
max	17,25	48,12	77,38	0,29	0,43	0,34	0,74	0,43	2,06	3,51	0,01	0,02	0,02	1160	
moyenne	6,97	19,31	66,55	0,21	0,31	0,13								1109	
Total							15,11	10,38	41,89	144,61	0,46	0,67	0,27		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.