

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.03	3.43	56.29	3.71	0.28	7.64	0.23	0.06	0.16	2.58	0.17	0.01	0.35	1156
01:00	7.46	20.66	56.96	3.85	0.27	7.84	0.34	0.06	0.95	2.61	0.18	0.01	0.36	1143
01:30	10.18	16.90	60.33	3.75	0.23	7.75	0.46	0.06	0.76	2.71	0.17	0.01	0.35	1136
02:00	4.70	2.10	58.86	3.90	0.30	8.07	0.21	0.08	0.10	2.69	0.18	0.01	0.37	1153
02:30	4.26	6.90	54.79	3.68	0.26	7.56	0.19	0.05	0.31	2.46	0.17	0.01	0.34	1141
03:00	6.07	11.18	59.10	1.82	0.32	7.83	0.25	0.06	0.46	2.44	0.08	0.01	0.32	1146
03:30	6.27	10.97	64.78	0.27	0.37	8.08	0.25	0.06	0.44	2.58	0.01	0.01	0.32	1140
04:00	5.69	6.69	66.85	0.25	0.32	8.14	0.22	0.04	0.26	2.63	0.01	0.01	0.32	1171
04:30	5.88	12.19	65.23	0.28	0.32	8.09	0.23	0.20	0.49	2.60	0.01	0.01	0.32	1159
05:00	5.36	6.59	63.60	0.26	0.31	8.18	0.21	0.04	0.26	2.50	0.01	0.01	0.32	1140
05:30	5.78	8.32	65.07	0.28	0.29	8.21	0.22	0.04	0.32	2.53	0.01	0.01	0.32	1136
06:00	6.28	7.77	64.40	0.25	0.29	8.24	0.24	0.04	0.30	2.47	0.01	0.01	0.32	1139
06:30	5.84	6.96	65.67	0.28	0.28	7.93	0.23	0.15	0.28	2.61	0.01	0.01	0.31	1150
07:00	6.01	9.25	66.82	0.29	0.27	8.12	0.24	0.07	0.37	2.67	0.01	0.01	0.32	1135
07:30	5.91	4.62	47.33	2.18	0.21	8.18	0.24	0.06	0.19	1.90	0.09	0.01	0.33	1145
08:00	6.65	8.02	55.34	3.79	0.19	7.88	0.27	0.05	0.33	2.26	0.15	0.01	0.32	1128
08:30	6.93	8.00	58.44	3.72	0.19	7.72	0.28	0.06	0.33	2.39	0.15	0.01	0.32	1130
09:00	5.49	3.99	59.60	3.69	0.19	7.72	0.23	0.06	0.16	2.45	0.15	0.01	0.32	1145
09:30	5.18	2.85	59.03	3.86	0.24	8.16	0.22	0.08	0.12	2.52	0.16	0.01	0.35	1155
10:00	5.24	5.80	58.05	1.13	0.24	1.64	0.23	0.06	0.25	2.50	0.05	0.01	0.07	1160
10:30	8.14	39.00	56.87	0.73	0.24	1.17	0.36	0.07	1.70	2.48	0.03	0.01	0.05	1162
11:00	6.20	25.95	59.30	0.70	0.24	1.12	0.28	0.09	1.16	2.65	0.03	0.01	0.05	1170
11:30	6.77	64.33	57.26	0.71	0.23	1.12	0.31	0.11	2.94	2.62	0.03	0.01	0.05	1151
12:00	4.91	21.23	59.66	0.75	0.24	1.25	0.22	0.12	0.97	2.71	0.03	0.01	0.06	1164
12:30	4.23	10.64	56.49	0.75	0.23	1.21	0.19	0.11	0.48	2.56	0.03	0.01	0.05	1129
13:00	7.25	28.13	57.75	0.67	0.22	1.07	0.32	0.08	1.23	2.53	0.03	0.01	0.05	1159
13:30	6.78	11.68	57.35	0.67	0.22	1.06	0.30	0.07	0.51	2.49	0.03	0.01	0.05	1171
14:00	5.29	2.75	56.19	0.75	0.26	1.21	0.22	0.05	0.12	2.36	0.03	0.01	0.05	1144
14:30	6.71	11.54	56.77	0.69	0.23	1.13	0.29	0.11	0.51	2.49	0.03	0.01	0.05	1156
15:00	8.20	12.77	59.63	0.81	0.25	1.34	0.37	0.08	0.58	2.70	0.04	0.01	0.06	1128
15:30	6.79	4.65	58.18	0.92	0.23	1.56	0.30	0.10	0.21	2.59	0.04	0.01	0.07	1130
16:00	5.33	5.39	57.55	1.05	0.23	1.74	0.24	0.10	0.24	2.60	0.05	0.01	0.08	1154
16:30	6.63	15.99	59.03	1.13	0.25	1.80	0.30	0.09	0.72	2.66	0.05	0.01	0.08	1135
17:00	8.23	23.91	58.89	1.03	0.22	1.67	0.38	0.08	1.10	2.70	0.05	0.01	0.08	1143
17:30	6.35	25.24	61.18	1.01	0.22	1.71	0.29	0.09	1.16	2.80	0.05	0.01	0.08	1124
18:00	6.83	36.23	59.21	0.77	0.25	1.97	0.31	0.11	1.62	2.65	0.03	0.01	0.09	1146
18:30	5.09	20.98	60.55	0.25	0.28	2.75	0.22	0.10	0.92	2.64	0.01	0.01	0.12	1137
19:00	4.81	18.61	68.23	0.54	0.28	2.90	0.21	0.07	0.83	3.05	0.02	0.01	0.13	1138
19:30	7.60	22.74	67.51	0.26	0.28	2.42	0.33	0.08	0.98	2.92	0.01	0.01	0.10	1122
20:00	5.13	8.07	59.05	0.89	0.20	1.58	0.23	0.07	0.36	2.61	0.04	0.01	0.07	1145
20:30	6.44	20.66	57.39	0.84	0.18	1.34	0.29	0.07	0.94	2.60	0.04	0.01	0.06	1126
21:00	6.70	15.97	59.36	0.87	0.21	1.39	0.31	0.08	0.73	2.71	0.04	0.01	0.06	1147
21:30	6.12	24.24	56.63	0.87	0.19	1.42	0.28	0.08	1.10	2.58	0.04	0.01	0.06	1136
22:00	5.13	18.37	58.74	0.95	0.20	1.54	0.23	0.09	0.83	2.65	0.04	0.01	0.07	1147
22:30	5.14	24.93	57.24	0.96	0.19	1.57	0.23	0.13	1.13	2.60	0.04	0.01	0.07	1148
23:00	6.04	51.73	58.57	0.87	0.21	1.41	0.28	0.09	2.38	2.69	0.04	0.01	0.06	1163
23:30	5.20	34.87	55.84	0.87	0.19	1.43	0.24	0.08	1.59	2.55	0.04	0.01	0.07	1141
00:00	5.86	53.36	55.73	0.87	0.20	1.41	0.26	0.09	2.40	2.51	0.04	0.01	0.06	1137
min	4,23	2,10	47,33	0,25	0,18	1,06	0,19	0,04	0,10	1,90	0,01	0,01	0,05	1122
max	10,18	64,33	68,23	3,90	0,37	8,24	0,46	0,20	2,94	3,05	0,18	0,01	0,37	1171
moyenne	6,13	17,02	59,43	1,32	0,24	4,09								1145
Total							12,79	12,10	36,25	123,80	2,77	0,51	8,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,79			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.