

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,38	11,56	65,45	0,30	0,28	0,10	0,23	0,08	0,49	2,76	0,01	0,01	0,00	1079
01:00	4,08	7,22	62,96	0,30	0,25	0,09	0,17	0,07	0,30	2,60	0,01	0,01	0,00	1126
01:30	6,61	13,35	61,93	0,32	0,23	0,08	0,26	0,05	0,53	2,47	0,01	0,01	0,00	1098
02:00	8,61	19,40	54,53	0,31	0,23	0,10	0,34	0,05	0,78	2,18	0,01	0,01	0,00	1091
02:30	10,93	25,93	73,55	0,36	0,26	0,10	0,48	0,07	1,13	3,21	0,02	0,01	0,00	1125
03:00	11,03	18,52	68,31	0,27	0,26	0,10	0,51	0,08	0,86	3,16	0,01	0,01	0,00	1129
03:30	5,00	7,41	77,29	0,27	0,25	0,10	0,23	0,06	0,34	3,56	0,01	0,01	0,00	1161
04:00	5,02	15,51	71,36	0,28	0,26	0,10	0,24	0,07	0,73	3,34	0,01	0,01	0,00	1176
04:30	7,90	25,71	73,12	0,27	0,23	0,10	0,37	0,04	1,20	3,42	0,01	0,01	0,00	1160
05:00	8,45	21,45	65,95	0,27	0,25	0,10	0,39	0,03	1,00	3,08	0,01	0,01	0,00	1143
05:30	6,87	15,48	65,71	0,27	0,26	0,10	0,31	0,03	0,71	3,00	0,01	0,01	0,00	1135
06:00	5,93	13,18	67,35	0,28	0,29	0,10	0,26	0,09	0,58	2,99	0,01	0,01	0,00	1165
06:30	6,44	18,21	67,42	0,27	0,26	0,10	0,29	0,04	0,82	3,05	0,01	0,01	0,00	1162
07:00	5,64	13,62	65,01	0,25	0,27	0,07	0,25	0,04	0,61	2,89	0,01	0,01	0,00	1126
07:30	5,10	8,04	66,45	0,26	0,33	0,03	0,21	0,07	0,34	2,80	0,01	0,01	0,00	1141
08:00	5,94	10,88	66,05	0,28	0,29	0,01	0,26	0,04	0,48	2,88	0,01	0,01	0,00	1126
08:30	6,64	12,71	68,46	0,73	0,30	0,00	0,29	0,04	0,56	3,02	0,03	0,01	0,00	1158
09:00	6,42	10,95	63,81	0,29	0,34	0,01	0,27	0,07	0,47	2,71	0,01	0,01	0,00	1125
09:30	7,50	16,15	64,48	0,29	0,36	0,00	0,33	0,03	0,70	2,80	0,01	0,02	0,00	1122
10:00	6,95	10,47	66,09	0,29	0,37	0,00	0,29	0,04	0,44	2,78	0,01	0,02	0,00	1121
10:30	5,29	6,63	68,23	0,30	0,32	0,00	0,22	0,06	0,27	2,79	0,01	0,01	0,00	1111
11:00	6,38	9,35	69,38	0,29	0,32	0,00	0,26	0,03	0,39	2,87	0,01	0,01	0,00	1141
11:30	7,87	12,09	69,21	0,28	0,31	0,07	0,33	0,04	0,51	2,93	0,01	0,01	0,00	1123
12:00	8,16	8,16	63,60	0,28	0,37	0,10	0,35	0,06	0,35	2,71	0,01	0,02	0,00	1127
12:30	4,21	3,27	68,03	0,27	0,33	0,10	0,18	0,03	0,14	2,89	0,01	0,01	0,00	1131
13:00	8,00	11,77	64,94	0,28	0,30	0,10	0,34	0,04	0,50	2,75	0,01	0,01	0,00	1144
13:30	7,70	9,96	71,61	0,28	0,30	0,10	0,33	0,03	0,42	3,03	0,01	0,01	0,00	1139
14:00	6,47	6,81	64,78	0,29	0,35	0,11	0,28	0,04	0,29	2,77	0,01	0,02	0,00	1148
14:30	6,85	14,34	65,57	0,28	0,38	0,10	0,30	0,04	0,62	2,83	0,01	0,02	0,00	1151
15:00	7,82	13,74	68,76	0,28	0,34	0,10	0,33	0,03	0,58	2,91	0,01	0,01	0,00	1127
15:30	6,90	11,98	63,13	0,27	0,36	0,10	0,30	0,04	0,52	2,72	0,01	0,02	0,00	1137
16:00	6,27	12,66	68,77	0,27	0,33	0,10	0,27	0,03	0,55	2,99	0,01	0,01	0,00	1160
16:30	6,91	15,39	68,88	0,27	0,30	0,10	0,30	0,03	0,68	3,04	0,01	0,01	0,00	1165
17:00	6,73	13,38	64,29	0,28	0,37	0,10	0,30	0,08	0,59	2,82	0,01	0,02	0,00	1142
17:30	6,33	13,13	67,83	0,28	0,32	0,10	0,28	0,05	0,58	3,00	0,01	0,01	0,00	1149
18:00	7,10	16,97	67,22	0,27	0,32	0,10	0,32	0,04	0,76	3,02	0,01	0,01	0,00	1140
18:30	7,86	15,88	69,21	0,29	0,33	0,10	0,35	0,06	0,71	3,09	0,01	0,01	0,00	1157
19:00	7,40	22,23	65,48	0,24	0,27	0,07	0,33	0,06	1,00	2,93	0,01	0,01	0,00	1123
19:30	9,80	21,46	57,41	0,07	0,16	0,00	0,45	0,06	0,98	2,61	0,00	0,01	0,00	1130
20:00	6,91	14,64	56,05	0,07	0,13	0,00	0,30	0,05	0,64	2,46	0,00	0,01	0,00	1135
20:30	7,32	18,03	56,63	0,07	0,17	0,00	0,33	0,04	0,81	2,54	0,00	0,01	0,00	1149
21:00	6,71	14,76	62,22	0,11	0,23	0,00	0,30	0,03	0,66	2,76	0,00	0,01	0,00	1163
21:30	6,88	25,22	65,46	0,27	0,28	0,10	0,30	0,03	1,10	2,86	0,01	0,01	0,00	1156
22:00	7,74	27,05	68,23	0,28	0,26	0,10	0,34	0,07	1,18	2,98	0,01	0,01	0,00	1164
22:30	7,23	28,52	67,65	0,28	0,26	0,10	0,31	0,04	1,24	2,93	0,01	0,01	0,00	1141
23:00	6,08	20,38	66,64	0,28	0,24	0,10	0,27	0,04	0,90	2,96	0,01	0,01	0,00	1138
23:30	7,17	15,09	68,48	0,27	0,31	0,10	0,33	0,07	0,69	3,12	0,01	0,01	0,00	1156
00:00	6,35	15,99	65,14	0,24	0,31	0,10	0,30	0,05	0,76	3,09	0,01	0,01	0,00	1173
min	4,08	3,27	54,53	0,07	0,13	0,00	0,17	0,03	0,14	2,18	0,00	0,01	0,00	1079
max	11,03	28,52	77,29	0,73	0,38	0,11	0,51	0,09	1,24	3,56	0,03	0,02	0,00	1176
moyenne	6,94	14,89	66,21	0,27	0,29	0,07								1140
Total							14,58	8,38	31,47	139,14	0,57	0,60	0,16	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,99			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.