

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NOx	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NOx	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S	
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850.00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	5,85	4,65	58,37	0,50	0,29	0,77	0,25	0,04	0,20	2,52	0,02	0,01	0,03	1157	
01:00	6,54	4,76	54,23	0,49	0,25	0,73	0,28	0,60	0,21	2,34	0,02	0,01	0,03	1150	
01:30	4,23	0,73	57,20	0,49	0,29	0,75	0,18	0,04	0,03	2,49	0,02	0,01	0,03	1136	
02:00	4,48	2,62	58,15	0,49	0,26	0,73	0,19	0,04	0,11	2,50	0,02	0,01	0,03	1127	
02:30	6,70	4,29	58,08	0,50	0,25	0,75	0,29	0,05	0,19	2,54	0,02	0,01	0,03	1138	
03:00	6,50	3,16	56,52	0,51	0,22	0,80	0,28	0,04	0,14	2,44	0,02	0,01	0,03	1131	
03:30	5,33	3,78	54,31	0,52	0,28	0,77	0,23	0,03	0,17	2,38	0,02	0,01	0,03	1133	
04:00	5,11	3,88	60,98	0,51	0,26	0,76	0,22	0,03	0,17	2,60	0,02	0,01	0,03	1141	
04:30	5,77	6,57	58,60	0,51	0,29	0,76	0,25	0,03	0,28	2,54	0,02	0,01	0,03	1143	
05:00	6,77	9,79	47,94	0,40	0,24	0,78	0,29	0,13	0,42	2,04	0,02	0,01	0,03	1139	
05:30	4,58	4,03	56,47	0,28	0,23	0,87	0,18	0,02	0,16	2,23	0,01	0,01	0,03	1124	
06:00	4,67	5,99	64,79	0,21	0,26	0,90	0,19	0,03	0,24	2,59	0,01	0,01	0,04	1135	
06:30	5,30	5,39	63,87	0,28	0,31	0,97	0,22	0,05	0,23	2,68	0,01	0,01	0,04	1170	
07:00	5,56	4,11	59,75	0,57	0,21	0,96	0,24	0,04	0,18	2,61	0,02	0,01	0,04	1134	
07:30	5,28	5,04	59,22	0,64	0,17	0,99	0,24	0,05	0,23	2,65	0,03	0,01	0,04	1127	
08:00	6,55	8,26	58,56	0,69	0,21	1,08	0,30	0,06	0,37	2,65	0,03	0,01	0,05	1103	
08:30	14,15	22,46	58,01	0,69	0,18	1,11	0,64	0,07	1,01	2,62	0,03	0,01	0,05	1117	
09:00	21,88	24,21	67,21	0,64	0,21	0,97	0,97	0,05	1,08	2,99	0,03	0,01	0,04	1143	
09:30	11,36	5,84	54,24	0,63	0,24	0,97	0,51	0,13	0,26	2,43	0,03	0,01	0,04	1140	
10:00	6,14	4,44	58,23	0,65	0,21	1,02	0,28	0,09	0,20	2,62	0,03	0,01	0,05	1141	
10:30	6,57	7,13	57,60	0,69	0,16	1,10	0,29	0,08	0,31	2,52	0,03	0,01	0,05	1089	
11:00	10,85	13,07	52,47	0,63	0,18	0,97	0,47	0,04	0,57	2,28	0,03	0,01	0,04	1110	
11:30	11,87	21,13	63,85	0,50	0,21	0,74	0,52	0,06	0,93	2,81	0,02	0,01	0,03	1143	
12:00	6,64	6,26	56,75	0,35	0,21	0,49	0,30	0,05	0,28	2,55	0,02	0,01	0,02	1139	
12:30	12,24	14,52	60,53	0,26	0,19	0,33	0,55	0,09	0,66	2,74	0,01	0,01	0,01	1143	
13:00	9,08	5,59	56,21	0,19	0,18	0,20	0,41	0,07	0,25	2,56	0,01	0,01	0,01	1135	
13:30	4,69	1,34	56,85	0,14	0,18	0,15	0,21	0,07	0,06	2,56	0,01	0,01	0,01	1126	
14:00	4,58	3,09	55,00	0,15	0,25	0,16	0,21	0,07	0,14	2,50	0,01	0,01	0,01	1166	
14:30	5,58	11,02	62,84	0,15	0,22	0,15	0,25	0,08	0,50	2,85	0,01	0,01	0,01	1150	
15:00	6,57	37,41	56,90	0,14	0,19	0,16	0,29	0,09	1,67	2,53	0,01	0,01	0,01	1147	
15:30	5,10	25,25	56,18	0,12	0,18	0,12	0,23	0,07	1,13	2,51	0,01	0,01	0,01	1115	
16:00	4,68	9,58	54,29	0,09	0,15	0,06	0,20	0,05	0,42	2,35	0,00	0,01	0,00	1116	
16:30	7,17	13,42	60,36	0,16	0,20	0,16	0,31	0,05	0,59	2,64	0,01	0,01	0,01	1128	
17:00	6,04	6,99	61,57	0,21	0,14	0,27	0,27	0,07	0,31	2,70	0,01	0,01	0,01	1135	
17:30	5,45	20,89	66,04	0,27	0,06	0,32	0,23	0,05	0,89	2,81	0,01	0,00	0,01	1129	
18:00	4,95	15,86	66,02	0,24	0,08	0,45	0,21	0,06	0,68	2,82	0,01	0,00	0,02	1142	
18:30	4,83	11,27	68,99	0,26	0,10	0,58	0,21	0,06	0,48	2,95	0,01	0,00	0,02	1137	
19:00	5,75	7,46	59,86	0,38	0,19	0,59	0,26	0,06	0,34	2,72	0,02	0,01	0,03	1139	
19:30	4,68	5,42	57,13	0,40	0,20	0,56	0,21	0,06	0,24	2,57	0,02	0,01	0,03	1149	
20:00	5,34	5,93	58,54	0,37	0,19	0,53	0,24	0,06	0,27	2,64	0,02	0,01	0,02	1139	
20:30	6,51	10,13	54,87	0,37	0,17	0,53	0,29	0,07	0,45	2,45	0,02	0,01	0,02	1137	
21:00	5,16	5,56	56,67	0,37	0,17	0,54	0,23	0,07	0,25	2,55	0,02	0,01	0,02	1129	
21:30	4,50	5,45	60,87	0,31	0,22	0,43	0,21	0,06	0,25	2,81	0,01	0,01	0,02	1170	
22:00	5,33	13,03	57,50	0,29	0,22	0,40	0,25	0,07	0,60	2,65	0,01	0,01	0,02	1180	
22:30	7,19	20,39	58,25	0,22	0,25	0,26	0,33	0,06	0,94	2,67	0,01	0,01	0,01	1160	
23:00	5,64	17,58	57,77	0,17	0,23	0,18	0,26	0,07	0,81	2,67	0,01	0,01	0,01	1159	
23:30	4,59	8,66	56,39	0,17	0,23	0,18	0,21	0,06	0,40	2,62	0,01	0,01	0,01	1157	
00:00	5,76	15,74	54,05	0,16	0,20	0,17	0,25	0,04	0,69	2,36	0,01	0,01	0,01	1138	
min	4,23	0,73	47,94	0,09	0,06	0,06	0,18	0,02	0,03	2,04	0,00	0,00	0,00	1089	
max	21,88	37,41	68,99	0,69	0,31	1,11	0,97	0,60	1,67	2,99	0,03	0,01	0,05	1180	
moyenne	6,67	9,86	58,52	0,37	0,21	0,59	14,15	10,03	20,96	123,87	0,79	0,44	1,24	1138	
Total															

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NOx	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel							