

Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O ₂ -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO ₂	POUSSIÈRES	NO _x	NH ₃	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/m ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	-	mg/Nm ³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,60	0,23	6,26	23,61	0,27	59,89	0,26	0,00	0,41	0,21	0,01	0,28	1,05	0,01	2,68	0,01	0,00	0,0183	1133
01:00	4,33	0,22	6,48	21,96	0,25	50,79	0,24	0,00	0,16	0,19	0,01	0,29	0,98	0,01	2,27	0,01	0,00	0,0072	1120
01:30	4,72	0,22	5,37	8,17	0,26	60,01	0,25	0,00	0,03	0,21	0,01	0,24	0,36	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0011	1118
02:00	12,98	0,23	5,08	14,51	0,28	61,41	0,28	0,00	0,14	0,58	0,01	0,23	0,65	0,01	2,74	0,01	0,00	0,0062	1142
02:30	4,76	0,21	4,98	14,92	0,26	53,65	0,22	0,00	0,12	0,21	0,01	0,22	0,66	0,01	2,39	0,01	0,00	0,0053	1128
03:00	5,99	0,25	4,82	12,73	0,31	61,07	0,28	0,00	0,02	0,27	0,01	0,21	0,57	0,01	2,72	0,01	0,00	0,0008	1134
03:30	6,05	0,28	6,45	16,52	0,36	55,96	0,33	0,00	0,03	0,27	0,01	0,29	0,74	0,02	2,52	0,01	0,00	0,0013	1137
04:00	5,52	0,26	5,40	11,96	0,33	57,60	0,29	0,00	0,00	0,25	0,01	0,24	0,54	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0001	1132
04:30	6,93	0,25	7,70	12,52	0,31	58,20	0,27	0,00	0,05	0,31	0,01	0,34	0,55	0,01	2,56	0,01	0,00	0,0023	1122
05:00	5,25	0,23	4,51	19,34	0,46	59,03	0,29	0,00	0,00	0,23	0,01	0,20	0,85	0,02	2,59	0,01	0,00	0,0001	1136
05:30	7,50	0,21	3,88	13,13	0,71	69,56	0,31	0,00	0,04	0,33	0,01	0,17	0,58	0,03	3,08	0,01	0,00	0,0018	1146
06:00	5,56	0,22	5,42	15,08	0,73	67,44	0,29	0,00	0,04	0,24	0,01	0,23	0,64	0,03	2,87	0,01	0,00	0,0017	1132
06:30	5,55	0,21	6,05	18,53	0,71	62,66	0,26	0,00	0,02	0,24	0,01	0,26	0,80	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0007	1139
07:00	4,63	0,21	5,56	11,16	0,28	60,75	0,19	0,00	0,00	0,20	0,01	0,24	0,49	0,01	2,66	0,01	0,00	0,0001	1135
07:30	4,64	0,19	5,29	18,83	0,22	56,68	0,20	0,00	0,06	0,20	0,01	0,23	0,81	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0026	1136
08:00	5,13	0,18	5,56	24,01	0,20	54,72	0,19	0,00	0,18	0,23	0,01	0,24	1,05	0,01	2,40	0,01	0,00	0,0081	1145
08:30	4,29	0,18	5,65	29,09	0,18	59,51	0,21	0,00	0,37	0,18	0,01	0,24	1,23	0,01	2,52	0,01	0,00	0,0157	1133
09:00	3,35	0,16	4,60	16,90	0,17	50,40	0,18	0,00	0,06	0,14	0,01	0,19	0,71	0,01	2,13	0,01	0,00	0,0024	1147
09:30	7,00	0,16	5,13	13,13	0,15	61,10	0,20	0,00	0,06	0,30	0,01	0,22	0,57	0,01	2,65	0,01	0,00	0,0027	1153
10:00	6,79	0,15	5,12	9,14	0,14	58,04	0,20	0,00	0,01	0,29	0,01	0,22	0,39	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0003	1151
10:30	6,29	0,15	5,09	8,23	0,14	57,49	0,21	0,00	0,08	0,29	0,01	0,23	0,37	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0037	1161
11:00	6,18	0,23	5,30	5,15	0,28	60,91	0,23	0,00	0,01	0,27	0,01	0,24	0,23	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0005	1144
11:30	8,94	0,25	5,20	4,37	0,31	53,88	0,23	0,00	0,00	0,40	0,01	0,23	0,20	0,01	2,41	0,01	0,00	0,0000	1136
12:00	7,26	0,24	5,94	3,70	0,30	57,27	0,19	0,00	0,00	0,32	0,01	0,26	0,16	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0000	1140
12:30	7,85	0,23	5,35	2,33	0,27	55,52	0,20	0,00	0,04	0,34	0,01	0,23	0,10	0,01	2,40	0,01	0,00	0,0017	1143
13:00	10,88	0,13	5,28	5,88	0,12	57,17	0,23	0,00	0,01	0,49	0,01	0,24	0,26	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0002	1151
13:30	11,85	0,09	5,03	4,00	0,02	53,17	0,25	0,00	0,00	0,52	0,00	0,22	0,18	0,00	2,34	0,01	0,00	0,0000	1148
14:00	5,82	0,07	5,62	3,48	0,00	58,28	0,21	0,00	0,00	0,25	0,00	0,24	0,15	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0000	1126
14:30	7,29	0,07	5,38	5,62	0,00	55,74	0,18	0,00	0,03	0,31	0,00	0,23	0,24	0,00	2,40	0,01	0,00	0,0014	1123
15:00	5,97	0,07	4,99	3,64	0,00	56,73	0,18	0,00	0,00	0,25	0,00	0,21	0,15	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0002	1114
15:30	2,71	0,07	8,18	5,92	0,00	58,46	0,20	0,00	0,04	0,11	0,00	0,34	0,24	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0017	1118
16:00	5,47	0,07	5,37	5,27	0,00	58,02	0,18	0,00	0,01	0,24	0,00	0,23	0,23	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0003	1148
16:30	16,57	0,07	6,83	10,95	0,00	54,50	0,18	0,00	0,08	0,74	0,00	0,30	0,49	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0036	1143
17:00	4,24	0,13	4,91	8,93	0,12	56,73	0,12	0,00	0,00	0,18	0,01	0,21	0,38	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0001	1144
17:30	3,21	0,20	5,76	15,21	0,27	68,98	0,10	0,00	0,00	0,13	0,01	0,24	0,63	0,01	2,84	0,00	0,00	0,0000	1135
18:00	3,30	0,18	4,44	6,58	0,39	64,21	0,14	0,00	0,00	0,14	0,01	0,18	0,27	0,02	2,67	0,01	0,00	0,0000	1155
18:30	4,44	0,19	3,71	8,04	0,49	72,12	0,15	0,00	0,01	0,19	0,01	0,16	0,34	0,02	3,07	0,01	0,00	0,0005	1163
19:00	5,70	0,20	5,37	15,62	0,25	54,90	0,26	0,00	0,14	0,26	0,01	0,24	0,71	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0061	1160
19:30	4,36	0,24	6,14	12,19	0,32	59,51	0,25	0,00	0,03	0,20	0,01	0,27	0,55	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0015	1144
20:00	6,47	0,29	5,05	11,74	0,42	53,88	0,24	0,00	0,21	0,30	0,01	0,23	0,54	0,02	2,46	0,01	0,00	0,0098	1159
20:30	4,59	0,35	5,19	12,31	0,51	55,19	0,22	0,00	0,68	0,20	0,02	0,22	0,53	0,02	2,36	0,01	0,00	0,0292	1144
21:00	3,29	0,36	5,45	9,59	0,53	63,37	0,27	0,00	0,06	0,14	0,02	0,24	0,42	0,02	2,78	0,01	0,00	0,0028	1157
21:30	3,26	0,38	5,54	7,81	0,54	55,39	0,25	0,00	0,01	0,14	0,02	0,24	0,34	0,02	2,39	0,01	0,00	0,0006	1149
22:00	4,32	0,40	6,28	8,58	0,59	58,86	0,27	0,00	0,02	0,19	0,02	0,28	0,39	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0008	1153
22:30	5,09	0,39	5,76	7,87	0,57	60,60	0,27	0,00	0,05	0,23	0,02	0,26	0,35	0,03	2,72	0,01	0,00	0,0023	1142
23:00	4,04	0,36	5,12	13,32	0,53	52,19	0,24	0,00	0,05	0,18	0,02	0,23	0,60	0,02	2,36	0,01	0,00	0,0024	1139
23:30	3,56	0,40	8,03	8,76	0,60	58,32	0,23	0,00	0,03	0,15	0,02	0,35	0,38	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0014	1119
00:00	5,09	0,44	4,57	1,89	0,64	59,06	0,21	0,00	0,00	0,22	0,02	0,20	0,08	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0000	1132
Min	2,71	0,07	3,71	1,89	0,00	50,40	0,10	0,00	0,00	0,11	0,00	0,16	0,08	0,00	2,13	0,00	0,00	0,0000	1114
Max	16,57	0,44	8,18	29,09	0,73	72,12	0,33	0,00	0,68	0,74	0,02	0,35	1,23	0,03	3,08	0,01	0,00	0,0292	1163
	5,91	0,22	5,50	11,30	0,31	58,52	0,23	0,00	0,07	12,45	0,46	11,56	23,75	0,65	122,81	0,48	0,00	0,1499	1140

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO ₂	Res1	NO _x	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00				00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,84						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.