

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4.60	4.71	56.73	0.36	0.40	0.50	0.21	0.05	0.22	2.63	0.02	0.02	0.02	1131
01:00	5.49	14.41	57.90	0.36	0.36	0.51	0.25	0.05	0.66	2.67	0.02	0.02	0.02	1152
01:30	8.16	16.80	57.21	0.35	0.40	0.50	0.38	0.30	0.78	2.67	0.02	0.02	0.02	1136
02:00	6.72	8.99	65.86	0.36	0.39	0.51	0.31	0.05	0.41	3.01	0.02	0.02	0.02	1126
02:30	4.88	5.23	58.92	0.36	0.41	0.51	0.22	0.09	0.24	2.69	0.02	0.02	0.02	1141
03:00	4.61	9.12	57.29	0.35	0.44	0.50	0.22	0.05	0.43	2.69	0.02	0.02	0.02	1160
03:30	5.68	13.32	56.69	0.36	0.37	0.50	0.26	0.05	0.62	2.63	0.02	0.02	0.02	1142
04:00	6.71	10.68	59.00	0.35	0.38	0.48	0.31	0.04	0.49	2.71	0.02	0.02	0.02	1132
04:30	7.34	12.76	54.94	0.32	0.40	0.43	0.34	0.04	0.58	2.51	0.01	0.02	0.02	1143
05:00	7.10	10.39	57.77	0.30	0.38	0.39	0.33	0.04	0.48	2.65	0.01	0.02	0.02	1134
05:30	4.18	2.31	61.10	0.29	0.41	0.38	0.19	0.05	0.11	2.84	0.01	0.02	0.02	1168
06:00	3.84	4.52	55.68	0.29	0.42	0.39	0.18	0.04	0.21	2.56	0.01	0.02	0.02	1159
06:30	4.13	8.15	60.47	0.29	0.39	0.38	0.19	0.04	0.38	2.81	0.01	0.02	0.02	1149
07:00	5.37	12.01	62.67	0.28	0.37	0.37	0.25	0.05	0.56	2.92	0.01	0.02	0.02	1155
07:30	4.94	9.03	65.56	0.28	0.38	0.37	0.23	0.06	0.42	3.05	0.01	0.02	0.02	1157
08:00	5.18	8.55	63.95	0.37	0.36	0.38	0.24	0.05	0.40	2.95	0.02	0.02	0.02	1156
08:30	5.59	10.43	56.59	0.28	0.36	0.38	0.26	0.05	0.49	2.66	0.01	0.02	0.02	1154
09:00	5.09	6.69	59.31	0.29	0.36	0.39	0.24	0.05	0.31	2.78	0.01	0.02	0.02	1155
09:30	4.55	5.60	59.23	0.34	0.36	0.48	0.21	0.06	0.26	2.76	0.02	0.02	0.02	1152
10:00	5.71	9.81	55.38	0.36	0.38	0.51	0.26	0.05	0.45	2.55	0.02	0.02	0.02	1132
10:30	6.60	11.20	58.23	0.35	0.37	0.50	0.31	0.06	0.53	2.74	0.02	0.02	0.02	1156
11:00	5.91	9.19	58.26	0.36	0.35	0.51	0.28	0.03	0.43	2.71	0.02	0.02	0.02	1143
11:30	5.52	7.45	54.78	0.35	0.38	0.50	0.26	0.06	0.35	2.59	0.02	0.02	0.02	1146
12:00	4.47	5.52	59.54	0.36	0.39	0.50	0.21	0.05	0.26	2.77	0.02	0.02	0.02	1134
12:30	4.24	4.70	60.85	0.36	0.43	0.54	0.20	0.05	0.22	2.89	0.02	0.02	0.03	1181
13:00	4.50	10.10	56.08	0.42	0.39	0.61	0.21	0.04	0.48	2.65	0.02	0.02	0.03	1172
13:30	5.77	9.13	57.63	0.43	0.41	0.62	0.27	0.05	0.42	2.67	0.02	0.02	0.03	1152
14:00	7.14	11.08	53.05	0.43	0.42	0.62	0.33	0.03	0.51	2.46	0.02	0.02	0.03	1159
14:30	7.02	11.94	62.55	0.42	0.37	0.61	0.33	0.05	0.56	2.96	0.02	0.02	0.03	1161
15:00	5.98	11.06	55.14	0.42	0.36	0.62	0.28	0.04	0.52	2.59	0.02	0.02	0.03	1150
15:30	6.15	10.55	59.36	0.42	0.36	0.61	0.29	0.03	0.49	2.78	0.02	0.02	0.03	1153
16:00	6.40	13.45	57.53	0.41	0.36	0.61	0.31	0.03	0.64	2.75	0.02	0.02	0.03	1156
16:30	8.29	17.39	52.45	0.42	0.35	0.61	0.38	0.03	0.80	2.42	0.02	0.02	0.03	1141
17:00	5.20	4.73	18.62	0.42	0.31	0.62	0.22	0.05	0.20	0.79	0.02	0.01	0.03	1164
17:30	4.12	4.16	33.20	0.43	0.37	0.63	0.17	0.03	0.17	1.35	0.02	0.02	0.03	1158
18:00	4.48	9.69	47.43	0.43	0.34	0.63	0.17	0.03	0.38	1.85	0.02	0.01	0.02	1141
18:30	6.37	12.45	56.12	0.43	0.32	0.64	0.25	0.02	0.49	2.20	0.02	0.01	0.03	1141
19:00	5.79	10.75	68.02	0.41	0.56	0.72	0.23	0.03	0.44	2.76	0.02	0.02	0.03	1132
19:30	4.81	10.38	68.67	0.26	0.65	0.75	0.20	0.03	0.44	2.92	0.01	0.03	0.03	1141
20:00	6.01	11.40	67.65	0.33	0.52	0.69	0.27	0.03	0.51	3.00	0.01	0.02	0.03	1142
20:30	5.09	6.95	68.53	0.42	0.35	0.63	0.24	0.05	0.32	3.17	0.02	0.02	0.03	1153
21:00	6.07	9.48	39.62	0.42	0.36	0.62	0.29	0.06	0.45	1.87	0.02	0.02	0.03	1160
21:30	6.23	8.73	58.51	0.42	0.32	0.63	0.29	0.05	0.41	2.72	0.02	0.02	0.03	1159
22:00	5.18	6.61	57.62	0.42	0.35	0.62	0.24	0.04	0.31	2.71	0.02	0.02	0.03	1162
22:30	4.81	6.01	59.61	0.42	0.34	0.63	0.23	0.05	0.28	2.79	0.02	0.02	0.03	1133
23:00	7.07	17.88	52.72	0.42	0.29	0.63	0.33	0.06	0.84	2.48	0.02	0.01	0.03	1129
23:30	7.45	11.18	60.61	0.42	0.29	0.63	0.34	0.06	0.52	2.80	0.02	0.01	0.03	1150
00:00	4.73	6.34	59.48	0.39	0.27	0.57	0.22	0.04	0.30	2.81	0.02	0.01	0.03	1140
min	3,84	2,31	18,62	0,26	0,27	0,37	0,17	0,02	0,11	0,79	0,01	0,01	0,02	1126
max	8,29	17,88	68,67	0,43	0,65	0,75	0,38	0,30	0,84	3,17	0,02	0,03	0,03	1181
moyenne	5,65	9,44	57,17	0,37	0,38	0,54								1148
Total							12,44	8,41	20,76	125,92	0,81	0,84	1,19	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.