

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.02	16.49	57.66	0.42	0.33	0.60	0.24	0.06	0.77	2.70	0.02	0.02	0.03	1159
01:00	6.01	21.42	60.31	0.38	0.37	0.56	0.28	0.06	1.00	2.82	0.02	0.02	0.03	1170
01:30	8.41	25.09	57.12	0.37	0.36	0.54	0.40	0.06	1.19	2.70	0.02	0.02	0.03	1166
02:00	6.51	14.99	59.16	0.38	0.39	0.53	0.30	0.06	0.70	2.77	0.02	0.02	0.02	1164
02:30	6.79	17.64	55.22	0.37	0.35	0.51	0.32	0.06	0.82	2.58	0.02	0.02	0.02	1169
03:00	5.14	8.61	60.78	0.36	0.37	0.51	0.24	0.06	0.40	2.86	0.02	0.02	0.02	1165
03:30	6.71	11.59	56.77	0.36	0.34	0.50	0.31	0.06	0.54	2.65	0.02	0.02	0.02	1142
04:00	5.52	6.51	58.62	0.36	0.34	0.51	0.25	0.08	0.30	2.69	0.02	0.02	0.02	1142
04:30	3.97	3.02	50.20	0.36	0.32	0.51	0.17	0.03	0.13	2.18	0.02	0.01	0.02	1139
05:00	4.04	6.32	57.96	0.36	0.36	0.50	0.18	0.03	0.27	2.51	0.02	0.02	0.02	1164
05:30	5.03	10.28	60.04	0.36	0.34	0.50	0.23	0.04	0.46	2.69	0.02	0.02	0.02	1158
06:00	5.04	9.28	54.21	0.36	0.37	0.50	0.24	1.23	0.43	2.53	0.02	0.02	0.02	1178
06:30	6.28	10.08	54.97	0.35	0.33	0.50	0.30	0.06	0.47	2.59	0.02	0.02	0.02	1164
07:00	4.45	3.88	69.39	0.27	0.36	0.41	0.20	0.05	0.18	3.18	0.01	0.02	0.02	1166
07:30	5.16	8.95	65.10	0.24	0.43	0.38	0.24	0.07	0.41	2.99	0.01	0.02	0.02	1168
08:00	7.41	14.87	62.64	0.38	0.37	0.43	0.35	0.08	0.70	2.95	0.02	0.02	0.02	1165
08:30	6.53	10.10	58.94	0.36	0.31	0.51	0.30	0.05	0.47	2.74	0.02	0.01	0.02	1144
09:00	6.74	9.21	56.27	0.35	0.33	0.49	0.32	0.05	0.44	2.68	0.02	0.02	0.02	1166
09:30	5.05	3.67	57.17	0.36	0.33	0.51	0.23	0.07	0.17	2.65	0.02	0.02	0.02	1141
10:00	5.14	8.80	59.53	0.36	0.32	0.52	0.24	0.06	0.41	2.80	0.02	0.01	0.02	1167
10:30	5.59	6.28	57.04	0.42	0.35	0.61	0.26	0.09	0.29	2.63	0.02	0.02	0.03	1160
11:00	4.96	6.55	56.63	0.43	0.34	0.63	0.23	0.07	0.31	2.64	0.02	0.02	0.03	1132
11:30	12.84	21.82	56.55	0.41	0.30	0.62	0.59	0.04	1.01	2.61	0.02	0.01	0.03	1131
12:00	31.99	28.71	96.70	0.24	0.24	0.49	1.40	0.05	1.26	4.24	0.01	0.01	0.02	1139
12:30	5.24	2.54	58.67	0.46	0.24	0.48	0.24	0.04	0.11	2.65	0.02	0.01	0.02	1158
13:00	4.99	4.25	68.03	0.34	0.25	0.50	0.22	0.04	0.19	3.00	0.01	0.01	0.02	1175
13:30	13.17	21.61	65.57	0.25	0.34	0.49	0.59	0.12	0.97	2.94	0.01	0.02	0.02	1163
14:00	16.00	19.71	68.84	0.25	0.29	0.51	0.70	0.04	0.86	3.01	0.01	0.01	0.02	1142
14:30	9.80	12.29	57.52	0.30	0.28	0.49	0.44	0.06	0.55	2.56	0.01	0.01	0.02	1159
15:00	7.31	8.12	68.80	0.21	0.24	0.49	0.32	0.14	0.36	3.03	0.01	0.01	0.02	1155
15:30	6.97	6.05	65.00	0.22	0.24	0.50	0.31	0.05	0.27	2.86	0.01	0.01	0.02	1156
16:00	3.97	0.92	70.89	0.30	0.25	0.58	0.18	0.07	0.04	3.15	0.01	0.01	0.03	1155
16:30	3.53	1.43	67.67	0.19	0.25	0.61	0.16	0.09	0.07	3.11	0.01	0.01	0.03	1166
17:00	4.27	3.32	67.64	0.19	0.29	0.62	0.20	0.07	0.15	3.12	0.01	0.01	0.03	1155
17:30	5.55	7.02	64.22	0.29	0.24	0.61	0.26	0.08	0.33	3.00	0.01	0.01	0.03	1148
18:00	6.31	6.96	65.27	0.20	0.28	0.62	0.29	0.07	0.32	3.00	0.01	0.01	0.03	1156
18:30	5.30	5.59	60.76	0.21	0.25	0.63	0.24	0.07	0.25	2.73	0.01	0.01	0.03	1115
19:00	9.10	16.57	51.17	0.34	0.25	0.60	0.41	0.04	0.74	2.29	0.02	0.01	0.03	1138
19:30	5.33	10.15	58.40	0.21	0.22	0.61	0.24	0.04	0.45	2.58	0.01	0.01	0.03	1141
20:00	4.90	5.61	63.92	0.31	0.32	0.63	0.22	0.05	0.25	2.85	0.01	0.01	0.03	1164
20:30	3.82	1.53	58.27	0.45	0.43	0.66	0.17	0.07	0.07	2.53	0.02	0.02	0.03	1144
21:00	4.46	10.75	52.24	0.42	0.39	0.61	0.21	0.09	0.51	2.47	0.02	0.02	0.03	1153
21:30	6.05	9.86	58.97	0.42	0.37	0.62	0.28	0.07	0.46	2.75	0.02	0.02	0.03	1147
22:00	5.36	5.66	60.82	0.43	0.40	0.63	0.24	0.07	0.26	2.76	0.02	0.02	0.03	1153
22:30	6.13	9.57	53.13	0.42	0.38	0.61	0.29	0.08	0.45	2.49	0.02	0.02	0.03	1159
23:00	7.96	10.20	61.86	0.42	0.36	0.62	0.37	0.05	0.47	2.84	0.02	0.02	0.03	1160
23:30	5.20	3.35	54.77	0.43	0.36	0.62	0.24	0.06	0.15	2.49	0.02	0.02	0.03	1153
00:00	5.48	6.78	54.88	0.43	0.34	0.63	0.25	0.04	0.31	2.50	0.02	0.02	0.03	1131
min	3,53	0,92	50,20	0,19	0,22	0,38	0,16	0,03	0,04	2,18	0,01	0,01	0,02	1115
max	31,99	28,71	96,70	0,46	0,43	0,66	1,40	1,23	1,26	4,24	0,02	0,02	0,03	1178
moyenne	6,80	9,87	60,76	0,34	0,32	0,55								1156
Total							14,86	12,73	21,72	133,08	0,75	0,71	1,20	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel					98,26		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.