

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.39	9.52	60.10	0.22	0.43	0.25	0.33	0.05	0.42	2.68	0.01	0.02	0.01	1121
01:00	3.46	20.18	66.66	0.27	0.48	0.23	0.15	0.06	0.89	2.95	0.01	0.02	0.01	1131
01:30	8.16	19.41	66.54	0.27	0.53	0.23	0.37	0.05	0.87	2.98	0.01	0.02	0.01	1122
02:00	10.76	20.35	66.87	0.27	0.47	0.23	0.48	0.07	0.90	2.97	0.01	0.02	0.01	1111
02:30	6.61	10.81	66.22	0.26	0.50	0.23	0.30	0.05	0.48	2.97	0.01	0.02	0.01	1125
03:00	4.90	20.32	69.22	0.26	0.51	0.23	0.22	0.06	0.92	3.14	0.01	0.02	0.01	1140
03:30	7.47	25.21	67.15	0.25	0.52	0.23	0.34	0.06	1.15	3.05	0.01	0.02	0.01	1150
04:00	6.62	13.44	66.53	0.26	0.51	0.23	0.30	0.08	0.61	3.02	0.01	0.02	0.01	1125
04:30	3.82	9.85	67.07	0.24	0.54	0.22	0.18	0.07	0.46	3.10	0.01	0.02	0.01	1126
05:00	4.99	7.64	64.92	0.24	0.50	0.23	0.23	0.07	0.35	2.96	0.01	0.02	0.01	1139
05:30	4.86	10.70	65.61	0.23	0.51	0.22	0.23	0.07	0.50	3.06	0.01	0.02	0.01	1167
06:00	3.70	13.12	64.91	0.25	0.50	0.23	0.17	0.07	0.59	2.93	0.01	0.02	0.01	1126
06:30	3.86	34.90	61.44	0.24	0.45	0.22	0.18	0.07	1.59	2.81	0.01	0.02	0.01	1135
07:00	9.69	17.13	60.52	0.24	0.47	0.23	0.43	0.06	0.76	2.69	0.01	0.02	0.01	1143
07:30	7.43	8.12	52.40	0.21	0.45	0.25	0.34	0.08	0.37	2.40	0.01	0.02	0.01	1161
08:00	5.15	14.63	60.50	0.24	0.43	0.22	0.23	0.05	0.66	2.73	0.01	0.02	0.01	1146
08:30	6.72	17.63	61.37	0.24	0.46	0.23	0.30	0.06	0.80	2.77	0.01	0.02	0.01	1157
09:00	5.07	27.80	73.13	0.29	0.46	0.24	0.22	0.14	1.20	3.15	0.01	0.02	0.01	1097
09:30	7.38	27.14	62.67	0.32	0.51	0.25	0.28	0.06	1.04	2.39	0.01	0.02	0.01	1171
10:00	6.78	19.32	63.70	0.26	0.84	0.23	0.29	0.04	0.81	2.69	0.01	0.04	0.01	1146
10:30	8.24	14.57	58.54	0.27	0.69	0.22	0.36	0.06	0.63	2.54	0.01	0.03	0.01	1147
11:00	4.83	34.06	63.14	0.27	0.63	0.23	0.21	0.05	1.48	2.74	0.01	0.03	0.01	1142
11:30	13.12	23.41	63.52	0.28	0.56	0.29	0.58	0.05	1.03	2.79	0.01	0.02	0.01	1152
12:00	9.47	9.67	57.70	0.40	0.53	0.36	0.45	1.07	0.46	2.72	0.02	0.03	0.02	1158
12:30	6.76	9.32	62.60	0.23	0.52	0.36	0.32	0.07	0.44	2.93	0.01	0.02	0.02	1147
13:00	6.55	24.07	64.76	0.23	0.55	0.37	0.30	0.05	1.11	2.99	0.01	0.03	0.02	1124
13:30	9.58	35.20	59.49	0.24	0.50	0.37	0.43	0.07	1.59	2.69	0.01	0.02	0.02	1113
14:00	9.16	2.04	62.54	0.26	0.55	0.39	0.40	0.05	0.09	2.76	0.01	0.02	0.02	1136
14:30	16.83	1.00	61.99	0.28	0.47	0.39	0.78	0.08	0.05	2.86	0.01	0.02	0.02	1125
15:00	6.33	22.83	59.37	0.30	0.43	0.40	0.29	0.08	1.06	2.75	0.01	0.02	0.02	1115
15:30	12.77	39.24	60.08	0.30	0.42	0.40	0.59	0.09	1.81	2.77	0.01	0.02	0.02	1111
16:00	12.32	43.47	57.99	0.29	0.43	0.39	0.58	0.08	2.06	2.75	0.01	0.02	0.02	1127
16:30	5.55	22.94	49.11	0.27	0.41	0.38	0.26	0.05	1.07	2.29	0.01	0.02	0.02	1131
17:00	4.62	23.17	57.11	0.28	0.38	0.37	0.21	0.04	1.05	2.60	0.01	0.02	0.02	1146
17:30	6.48	21.10	61.08	0.28	0.39	0.37	0.30	0.07	0.97	2.82	0.01	0.02	0.02	1170
18:00	4.96	11.09	63.13	0.25	0.42	0.30	0.23	0.05	0.51	2.88	0.01	0.02	0.01	1144
18:30	5.62	24.61	65.42	0.22	0.38	0.26	0.26	0.06	1.14	3.04	0.01	0.02	0.01	1138
19:00	7.02	21.38	64.82	0.24	0.42	0.33	0.33	0.05	0.99	3.01	0.01	0.02	0.02	1120
19:30	6.79	13.33	60.46	0.29	0.29	0.40	0.32	0.07	0.62	2.83	0.01	0.01	0.02	1129
20:00	7.19	22.43	58.61	0.29	0.33	0.39	0.34	0.07	1.07	2.79	0.01	0.02	0.02	1147
20:30	5.88	21.55	54.61	0.29	0.32	0.39	0.28	0.06	1.03	2.62	0.01	0.02	0.02	1130
21:00	5.63	11.03	59.89	0.30	0.34	0.41	0.26	0.08	0.50	2.72	0.01	0.02	0.02	1132
21:30	5.87	17.28	56.27	0.29	0.33	0.40	0.27	0.06	0.80	2.60	0.01	0.02	0.02	1112
22:00	6.78	12.99	59.67	0.30	0.33	0.41	0.31	0.08	0.59	2.71	0.01	0.01	0.02	1123
22:30	6.06	8.07	57.40	0.30	0.37	0.41	0.27	0.06	0.36	2.60	0.01	0.02	0.02	1116
23:00	6.19	13.47	54.08	0.30	0.35	0.41	0.28	0.20	0.61	2.45	0.01	0.02	0.02	1129
23:30	10.77	14.82	59.99	0.30	0.28	0.41	0.49	0.07	0.67	2.70	0.01	0.01	0.02	1127
00:00	6.51	6.04	54.04	0.30	0.30	0.40	0.30	0.08	0.28	2.47	0.01	0.01	0.02	1125
min	3,46	1,00	49,11	0,21	0,28	0,22	0,15	0,04	0,05	2,29	0,01	0,01	0,01	1097
max	16,83	43,47	73,13	0,40	0,84	0,41	0,78	1,07	2,06	3,15	0,02	0,04	0,02	1171
moyenne	7,14	18,15	61,56	0,27	0,46	0,31								1134
Total							15,53	10,66	39,45	133,85	0,58	0,99	0,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,88			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.