

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,16	9,44	58,21	0,20	0,51	0,23	0,28	0,08	0,43	2,62	0,01	0,02	0,01	1143
01:00	6,52	13,51	55,47	0,16	0,51	0,15	0,30	0,07	0,61	2,52	0,01	0,02	0,01	1162
01:30	6,76	16,17	60,12	0,14	0,50	0,13	0,31	0,08	0,73	2,72	0,01	0,02	0,01	1153
02:00	6,89	19,33	57,91	0,20	0,49	0,21	0,31	0,07	0,87	2,62	0,01	0,02	0,01	1140
02:30	6,53	20,77	65,44	0,32	0,38	0,22	0,30	0,07	0,94	2,98	0,01	0,02	0,01	1145
03:00	5,52	15,10	68,14	0,31	0,37	0,21	0,26	0,08	0,70	3,18	0,01	0,02	0,01	1159
03:30	5,35	14,03	67,16	0,29	0,41	0,21	0,25	0,06	0,66	3,16	0,01	0,02	0,01	1170
04:00	6,39	20,75	63,81	0,27	0,47	0,20	0,30	1,26	0,98	3,02	0,01	0,02	0,01	1179
04:30	5,62	14,04	58,89	0,15	0,52	0,14	0,26	0,07	0,66	2,76	0,01	0,02	0,01	1165
05:00	6,50	15,64	56,44	0,17	0,51	0,16	0,30	0,06	0,73	2,63	0,01	0,02	0,01	1164
05:30	7,12	20,12	57,26	0,15	0,49	0,15	0,33	0,07	0,92	2,62	0,01	0,02	0,01	1143
06:00	5,33	11,70	60,96	0,28	0,48	0,24	0,23	0,06	0,51	2,65	0,01	0,02	0,01	1146
06:30	4,78	10,62	64,73	0,37	0,43	0,23	0,20	0,07	0,45	2,74	0,02	0,02	0,01	1141
07:00	5,68	10,83	68,70	0,28	0,44	0,20	0,25	0,05	0,47	3,00	0,01	0,02	0,01	1153
07:30	8,57	12,27	56,90	0,16	0,47	0,15	0,39	0,08	0,56	2,60	0,01	0,02	0,01	1137
08:00	7,14	10,29	57,25	0,19	0,50	0,23	0,33	0,08	0,47	2,62	0,01	0,02	0,01	1134
08:30	5,79	3,50	57,63	0,21	0,51	0,25	0,26	0,06	0,16	2,56	0,01	0,02	0,01	1141
09:00	5,33	4,09	53,90	0,22	0,47	0,25	0,24	0,07	0,18	2,40	0,01	0,02	0,01	1124
09:30	6,25	4,70	62,15	0,21	0,49	0,25	0,28	0,07	0,21	2,78	0,01	0,02	0,01	1147
10:00	7,15	6,37	57,71	0,21	0,49	0,25	0,32	0,08	0,29	2,59	0,01	0,02	0,01	1144
10:30	7,35	3,46	56,27	0,22	0,53	0,26	0,33	0,08	0,15	2,49	0,01	0,02	0,01	1133
11:00	6,94	4,59	57,80	0,17	0,46	0,18	0,32	0,07	0,21	2,63	0,01	0,02	0,01	1148
11:30	6,72	1,44	58,51	0,16	0,53	0,16	0,29	0,07	0,06	2,56	0,01	0,02	0,01	1134
12:00	5,12	1,83	56,31	0,20	0,51	0,22	0,23	0,08	0,08	2,53	0,01	0,02	0,01	1126
12:30	4,11	0,87	57,98	0,19	0,51	0,20	0,18	0,07	0,04	2,59	0,01	0,02	0,01	1137
13:00	7,03	6,29	57,26	0,20	0,46	0,24	0,32	0,08	0,28	2,57	0,01	0,02	0,01	1149
13:30	7,90	6,03	58,08	0,21	0,50	0,25	0,36	0,07	0,28	2,68	0,01	0,02	0,01	1183
14:00	7,45	1,21	60,13	0,22	0,58	0,26	0,33	0,06	0,05	2,66	0,01	0,03	0,01	1180
14:30	5,63	6,44	56,31	0,22	0,54	0,26	0,25	0,10	0,29	2,50	0,01	0,02	0,01	1133
15:00	6,22	5,31	58,94	0,22	0,47	0,26	0,28	0,07	0,24	2,64	0,01	0,02	0,01	1158
15:30	6,46	5,73	57,13	0,22	0,52	0,26	0,29	0,07	0,26	2,57	0,01	0,02	0,01	1136
16:00	6,18	4,18	57,68	0,22	0,52	0,26	0,28	0,09	0,19	2,58	0,01	0,02	0,01	1141
16:30	6,44	5,03	57,59	0,22	0,49	0,26	0,29	0,07	0,23	2,58	0,01	0,02	0,01	1144
17:00	6,48	4,36	57,64	0,21	0,52	0,26	0,29	0,06	0,20	2,61	0,01	0,02	0,01	1146
17:30	6,69	6,72	58,44	0,21	0,49	0,26	0,30	0,07	0,30	2,64	0,01	0,02	0,01	1170
18:00	7,05	10,47	60,18	0,25	0,35	0,23	0,31	0,06	0,47	2,69	0,01	0,02	0,01	1153
18:30	6,68	9,47	67,90	0,30	0,21	0,22	0,27	0,03	0,39	2,78	0,01	0,01	0,01	1136
19:00	6,52	9,51	65,34	0,27	0,24	0,23	0,27	0,06	0,39	2,71	0,01	0,01	0,01	1141
19:30	6,31	5,44	58,20	0,22	0,30	0,26	0,27	0,07	0,24	2,53	0,01	0,01	0,01	1150
20:00	6,16	5,04	56,61	0,22	0,33	0,26	0,27	0,08	0,22	2,49	0,01	0,01	0,01	1139
20:30	6,37	6,56	58,87	0,22	0,35	0,26	0,28	0,06	0,29	2,62	0,01	0,02	0,01	1143
21:00	5,64	3,04	58,60	0,22	0,37	0,26	0,25	0,10	0,14	2,60	0,01	0,02	0,01	1150
21:30	7,09	10,80	57,23	0,21	0,38	0,25	0,32	0,08	0,49	2,60	0,01	0,02	0,01	1158
22:00	7,35	8,08	60,15	0,22	0,37	0,26	0,33	0,06	0,36	2,66	0,01	0,02	0,01	1144
22:30	6,18	6,01	55,31	0,22	0,43	0,26	0,27	0,08	0,26	2,44	0,01	0,02	0,01	1148
23:00	6,91	9,58	58,13	0,21	0,38	0,26	0,31	0,06	0,43	2,62	0,01	0,02	0,01	1140
23:30	8,74	9,35	56,49	0,22	0,36	0,26	0,39	0,07	0,42	2,52	0,01	0,02	0,01	1135
00:00	7,99	7,74	59,66	0,22	0,38	0,26	0,35	0,07	0,34	2,64	0,01	0,02	0,01	1138
min	4,11	0,87	53,90	0,14	0,21	0,13	0,18	0,03	0,04	2,40	0,01	0,01	0,01	1124
max	8,74	20,77	68,70	0,37	0,58	0,26	0,39	1,26	0,98	3,18	0,02	0,03	0,01	1183
moyenne	6,48	8,71	59,32	0,22	0,45	0,23								1147
Total							13,94	12,49	18,83	127,48	0,47	0,97	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,76			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.