Rapport DREAL journalier: 29/02/2023

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,39	0,49	6,14	24,82	0,75	55,37	0,18	0,00	0,29	0,15	0,02	0,27	1,07	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0127	1128
01:00	4,25	0,45	6,72	34,25	0,66	60,90	0,18	0,00	0,61	0,18	0,02	0,29	1,46	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0262	1131
01:30	4,57	0,39	5,50	41,23	0,55	55,02	0,19	0,00	1,02	0,20	0,02	0,24	1,82	0,02	2,43	0,01	0,00	0,0451	1122
02:00	13,69	0,39	5,34	57,91	0,57	47,26	0,16	0,00	1,72	0,60	0,02	0,24	2,56	0,03	2,09	0,01	0,00	0,0759	1120
02:30	3,86	0,46	5,11	65,34	0,70	52,42	0,17	0,00	1,91	0,17	0,02	0,22	2,83	0,03	2,27	0,01	0,00	0,0827	1122
03:00	4,10	0,61	3,70	37,29	0,94	56,15	0,17	0,00	0,57	0,18	0,03	0,16	1,62	0,04	2,44	0,01	0,00	0,0248	1126
03:30	3,76	0,77	2,88	23,85	1,19	59,49	0,17	0,00	0,36	0,16	0,03	0,12	1,02	0,05	2,55	0,01	0,00	0,0153	1126
04:00	5,13	0,83	2,91	17,02	1,31	57,61	0,22	0,00	0,13	0,23	0,04	0,13	0,76	0,06	2,56	0,01	0,00	0,0057	1139
04:30	5,52	0,91	3,53	18,47	1,47	58,83	0,20	0,00	0,33	0,25	0,04	0,16	0,83	0,07	2,64	0,01	0,00	0,0148	1137
05:00	5,56	0,66	4,38	21,95	1,69	63,12	0,26	0,00	0,17	0,25	0,03	0,20	0,98	0,08	2,82	0,01	0,00	0,0075	1138
05:30	5,29	0,25	5,71	31,17	1,82	66,07	0,29	0,00	0,18	0,23	0,01	0,25	1,36	0,08	2,88	0,01	0,00	0,0077	1139
06:00	4,76	0,25	6,21	38,87	1,75	65,08	0,28	0,00	0,23	0,20	0,01	0,27	1,66	0,07	2,78	0,01	0,00	0,0099	1137
06:30	5,64	0,24	4,46	21,82	1,63	69,16	0,35	0,00	0,27	0,24	0,01	0,19	0,94	0,07	2,99	0,02	0,00	0,0117	1144
07:00	6,37	0,72	5,41	32,03	1,21	57,48	0,23	0,00	0,86	0,29	0,03	0,25	1,48	0,06	2,65	0,01	0,00	0,0398	1148
07:30	4,14	0,80	5,07	43,17	1,29	54,24	0,18	0,00	1,29	0,18	0,04	0,22	1,91	0,06	2,40	0,01	0,00	0,0572	1125
08:00	6,10	0,84	4,14	33,01	1,33	59,35	0,17	0,00	0,89	0,26	0,04	0,18	1,43	0,06	2,57	0,01	0,00	0,0385	1129
08:30	4,81	0,81	3,61	31,18	1,27	58,67	0,21	0,00	0,81	0,21	0,04	0,16	1,37	0,06	2,58	0,01	0,00	0,0356	1145
09:00	4,72	0,73	5,83	45,69	1,14	58,69	0,19	0,00	1,42	0,21	0,03	0,26	2,01	0,05	2,58	0,01	0,00	0,0624	1141
09:30	5,00	0,61	3,66	27,17	0,92	57,29	0,18	0,00	0,68	0,22	0,03	0,16	1,20	0,04	2,52	0,01	0,00	0,0298	1126
10:00	5,66	0,47	4,83	86,07	0,68	59,83	0,19	0,00	3,10	0,25	0,02	0,21	3,78	0,03	2,63	0,01	0,00	0,1362	1133
10:30	5,39	0,41	3,53	34,44	0,58	49,69	0,17	0,00	1,01	0,24	0,02	0,16	1,56	0,03	2,25	0,01	0,00	0,0456	1131
11:00	7,47	0,33	3,31	16,64	0,44	57,40	0,16	0,00	0,39	0,33	0,01	0,15	0,73	0,02	2,53	0,01	0,00	0,0174	1128
11:30	7,26	0,23	1,24	0,00	0,27	52,53	0,19	0,00	0,00	0,31	0,01	0,05	0,00	0,01	2,25	0,01	0,00	0,0000	1127
12:00	4,13	0,21	2,03	7,19	0,26	56,25	0,22	0,00	0,07	0,18	0,01	0,09	0,31	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0032	1147
12:30	3,39	0,20	5,04	17,16	0,23	56,39	0,18	0,00	0,33	0,15	0,01	0,22	0,76	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0144	1143
13:00	4,35	0,15	7,28	11,64	0,14	55,13	0,17	0,00	0,03	0,19	0,01	0,31	0,50	0,01	2,36	0,01	0,00	0,0012	1128
13:30	4,08	0,12	6,04	10,07	0,08	59,04	0,22	0,00	0,01	0,18	0,01	0,26	0,44	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0004	1142
14:00	6,08	0,11	5,33	6,04	0,09	45,67	0,23	0,00	0,00	0,26	0,00	0,23	0,26	0,00	1,97	0,01	0,00	0,0002	1135
14:30	4,67	0,09	3,92	16,68	0,03	39,69	0,18	0,00	0,04	0,20	0,00	0,17	0,72	0,00	1,72	0,01	0,00	0,0018	1129
15:00	6,13	0,07	5,39	28,46	0,00	54,82	0,17	0,00	0,69	0,27	0,00	0,24	1,26	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0307	1133
15:30	8,47	0,07	7,24	34,58	0,00	42,10	0,15	0,00	1,28	0,37	0,00	0,32	1,50	0,00	1,83	0,01	0,00	0,0558	1122
16:00	5,03	0,07	5,28	24,17	0,00	56,25	0,17	0,00	0,76	0,22	0,00	0,23	1,04	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0329	1124
16:30	3,63	0,08	5,90	25,13	0,01	58,97	0,17	0,00	0,75	0,16	0,00	0,26	1,10	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0330	1126
17:00	7,36	0,18	5,11	18,65	0,29	60,35	0,26	0,00	0,04	0,32	0,01	0,22	0,80	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0017	1117
17:30	9,57	0,25	5,95	24,55	0,52	63,38	0,37	0,00	0,00	0,40	0,01	0,25	1,03	0,02	2,67	0,02	0,00	0,0001	1114
18:00	6,13	0,20	4,42	13,77	0,47	60,32	0,37	0,00	0,02	0,26	0,01	0,19	0,58	0,02	2,55	0,02	0,00	0,0010	1125
18:30	5,41	0,20	5,58	15,19	0,48	67,53	0,38	0,00	0,01	0,23	0,01	0,23	0,64	0,02	2,83	0,02	0,00	0,0006	1116
19:00	5,13	0,19	6,27	17,40	0,23	61,01	0,27	0,00	0,10	0,23	0,01	0,28	0,77	0,01	2,70	0,01	0,00	0,0045	1128
19:30	5,48	0,25	5,97	19,25	0,29	58,79	0,27	0,00	0,28	0,25	0,01	0,27	0,86	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0124	1128
20:00	6,74	0,26	3,42	4,32	0,34	56,39	0,31	0,00	0,00	0,31	0,01	0,16	0,20	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0000	1148
20:30	10,51	0,30	4,64	16,69	0,40	57,46	0,30	0,00	0,11	0,47	0,01	0,21	0,75	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0050	1133
21:00	7,29	0,29	6,56	8,64	0,37	59,40	0,28	0,00	0,01	0,33	0,01	0,30	0,39	0,02	2,68	0,01	0,00	0,0004	1141
21:30	5,89	0,25	4,71	9,69	0,31	57,23	0,27	0,00	0,01	0,26	0,01	0,21	0,43	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0005	1128
22:00	5,05	0,24	6,88	14,33	0,29	56,66	0,27	0,00	0,02	0,22	0,01	0,30	0,63	0,01	2,50	0,01	0,00	0,0007	1118
22:30	5,70	0,21	6,08	13,17	0,25	58,51	0,26	0,00	0,07	0,25	0,01	0,27	0,58	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0032	1120
23:00	6,91	0,21	4,47	22,90	0,26	55,34	0,29	0,00	0,30	0,32	0,01	0,20	1,04	0,01	2,52	0,01	0,00	0,0135	1135
23:30	4,25	0,23	5,74	25,01	0,28	59,67	0,26	0,00	0,51	0,19	0,01	0,26	1,12	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0226	1121
00:00	5,34	0,23	5,79	24,99	0,29	57,52	0,27	0,00	0,40	0,24	0,01	0,26	1,12	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0181	1130
Min	**3,39**	**0,07**	**1,24**	**0,00**	**0,00**	**39,69**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**1,72**	**0,01**	**0,00**	**0,0000**	**1114**
Max	**13,69**	**0,91**	**7,28**	**86,07**	**1,82**	**69,16**	**0,38**	**0,00**	**3,10**	**0,60**	**0,04**	**0,32**	**3,78**	**0,08**	**2,99**	**0,02**	**0,00**	**0,1362**	**1148**
Moyenne jour /Flux jour	**5,69**	**0,36**	**4,96**	**25,27**	**0,63**	**57,20**	**0,23**	**0,00**	**0,50**	**12,00**	**0,76**	**10,45**	**53,24**	**1,32**	**120,44**	**0,48**	**0,00**	**1,0603**	**1131**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,84									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.