

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,33	13,65	69,23	0,24	0,31	0,41	0,37	0,08	0,61	3,07	0,01	0,01	0,02	1127
01:00	7,72	11,21	63,73	0,24	0,29	0,41	0,34	0,11	0,50	2,84	0,01	0,01	0,02	1112
01:30	9,23	23,64	67,63	0,24	0,31	0,41	0,41	0,12	1,05	3,00	0,01	0,01	0,02	1116
02:00	7,51	16,57	68,21	0,23	0,33	0,39	0,33	0,10	0,74	3,04	0,01	0,01	0,02	1114
02:30	8,07	18,39	61,97	0,18	0,30	0,31	0,36	0,11	0,81	2,74	0,01	0,01	0,01	1106
03:00	8,34	18,79	69,76	0,22	0,32	0,38	0,37	0,10	0,83	3,09	0,01	0,01	0,02	1110
03:30	7,83	11,56	68,95	0,24	0,33	0,40	0,35	0,06	0,51	3,07	0,01	0,01	0,02	1147
04:00	6,83	7,64	67,42	0,24	0,34	0,41	0,31	0,11	0,34	3,04	0,01	0,02	0,02	1167
04:30	7,45	19,72	56,08	0,23	0,34	0,39	0,34	1,95	0,91	2,59	0,01	0,02	0,02	1137
05:00	7,79	13,78	59,02	0,24	0,31	0,41	0,35	0,07	0,62	2,66	0,01	0,01	0,02	1087
05:30	8,11	9,66	65,31	0,24	0,30	0,41	0,36	0,05	0,42	2,87	0,01	0,01	0,02	1119
06:00	5,69	5,32	66,87	0,24	0,32	0,42	0,25	0,06	0,23	2,91	0,01	0,01	0,02	1112
06:30	5,45	8,35	64,67	0,24	0,31	0,41	0,24	0,08	0,37	2,85	0,01	0,01	0,02	1117
07:00	6,76	13,97	62,77	0,23	0,33	0,28	0,29	0,07	0,60	2,69	0,01	0,01	0,01	1116
07:30	8,28	23,37	64,01	0,31	0,35	0,11	0,34	0,21	0,97	2,66	0,01	0,01	0,00	1125
08:00	8,91	28,79	63,49	0,45	0,36	0,11	0,36	0,06	1,17	2,59	0,02	0,01	0,00	1133
08:30	9,04	21,47	70,12	0,50	0,38	0,11	0,38	0,07	0,89	2,92	0,02	0,02	0,00	1161
09:00	7,67	15,68	65,07	0,31	0,40	0,13	0,33	0,08	0,66	2,76	0,01	0,02	0,01	1127
09:30	7,85	8,20	69,81	0,14	0,36	0,25	0,36	0,11	0,38	3,21	0,01	0,02	0,01	1143
10:00	7,99	7,64	66,43	0,19	0,34	0,34	0,36	0,08	0,34	2,95	0,01	0,02	0,02	1151
10:30	10,61	7,27	65,31	0,24	0,31	0,41	0,48	0,08	0,33	2,94	0,01	0,01	0,02	1106
11:00	6,73	3,91	61,53	0,24	0,28	0,41	0,29	0,06	0,17	2,68	0,01	0,01	0,02	1101
11:30	8,40	14,25	69,57	0,23	0,27	0,40	0,36	0,04	0,60	2,95	0,01	0,01	0,02	1148
12:00	6,34	9,27	61,27	0,23	0,27	0,39	0,28	0,07	0,41	2,68	0,01	0,01	0,02	1129
12:30	8,81	33,65	56,83	0,23	0,24	0,38	0,39	0,10	1,47	2,49	0,01	0,01	0,02	1122
13:00	9,69	22,12	56,84	0,27	0,26	0,46	0,41	0,14	0,93	2,39	0,01	0,01	0,02	1144
13:30	7,26	8,71	65,37	0,25	0,29	0,40	0,30	0,04	0,36	2,70	0,01	0,01	0,02	1134
14:00	5,89	4,81	68,49	0,20	0,36	0,25	0,25	0,05	0,20	2,89	0,01	0,01	0,01	1159
14:30	6,80	9,65	66,09	0,18	0,31	0,29	0,30	0,10	0,42	2,91	0,01	0,01	0,01	1140
15:00	8,99	12,60	60,87	0,18	0,30	0,35	0,40	0,07	0,56	2,71	0,01	0,01	0,02	1120
15:30	8,44	15,42	60,67	0,20	0,29	0,37	0,35	0,06	0,63	2,49	0,01	0,01	0,02	1099
16:00	8,07	19,81	62,59	0,19	0,24	0,37	0,32	0,06	0,80	2,52	0,01	0,01	0,01	1117
16:30	7,63	18,88	54,83	0,19	0,29	0,36	0,31	0,10	0,77	2,25	0,01	0,01	0,01	1111
17:00	6,42	9,40	54,06	0,21	0,26	0,39	0,23	0,04	0,34	1,93	0,01	0,01	0,01	1083
17:30	6,11	8,05	58,41	0,21	0,29	0,38	0,21	0,06	0,28	2,00	0,01	0,01	0,01	1133
18:00	8,35	11,72	61,94	0,20	0,27	0,37	0,29	0,03	0,41	2,16	0,01	0,01	0,01	1153
18:30	9,66	14,24	68,81	0,20	0,26	0,37	0,37	0,03	0,54	2,63	0,01	0,01	0,01	1157
19:00	10,05	15,06	65,18	0,19	0,33	0,36	0,41	0,08	0,62	2,69	0,01	0,01	0,01	1166
19:30	7,81	11,40	64,71	0,21	0,29	0,37	0,33	0,03	0,48	2,70	0,01	0,01	0,02	1114
20:00	8,08	12,12	65,28	0,22	0,26	0,36	0,32	0,04	0,48	2,57	0,01	0,01	0,01	1120
20:30	8,43	20,66	57,06	0,24	0,27	0,32	0,35	0,09	0,86	2,38	0,01	0,01	0,01	1127
21:00	7,88	25,02	65,34	0,23	0,29	0,36	0,33	0,04	1,04	2,70	0,01	0,01	0,01	1116
21:30	7,87	20,60	71,31	0,30	0,27	0,53	0,35	0,06	0,92	3,19	0,01	0,01	0,02	1106
22:00	7,60	26,03	64,85	0,31	0,29	0,54	0,33	0,07	1,14	2,84	0,01	0,01	0,02	1108
22:30	6,45	16,14	70,70	0,30	0,32	0,53	0,29	0,05	0,72	3,15	0,01	0,01	0,02	1107
23:00	6,79	13,12	67,88	0,31	0,29	0,53	0,30	0,05	0,58	3,03	0,01	0,01	0,02	1118
23:30	7,71	13,03	65,84	0,28	0,33	0,48	0,34	0,07	0,57	2,89	0,01	0,01	0,02	1121
00:00	7,92	9,03	66,20	0,25	0,35	0,42	0,35	0,07	0,40	2,96	0,01	0,02	0,02	1116
min	5,45	3,91	54,06	0,14	0,24	0,11	0,21	0,03	0,17	1,93	0,01	0,01	0,00	1083
max	10,61	33,65	71,31	0,50	0,40	0,54	0,48	1,95	1,47	3,21	0,02	0,02	0,02	1167
moyenne	7,83	14,65	64,34	0,24	0,31	0,37								1126
Total							16,02	15,43	30,00	131,93	0,50	0,63	0,75	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,39			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.