

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,27	10,22	65,39	0,32	0,33	0,54	0,28	0,07	0,45	2,90	0,01	0,01	0,02	1138
01:00	9,65	20,36	56,46	0,31	0,29	0,52	0,43	0,15	0,91	2,51	0,01	0,01	0,02	1127
01:30	9,16	18,77	64,54	0,30	0,33	0,51	0,41	0,08	0,83	2,86	0,01	0,01	0,02	1139
02:00	5,16	6,39	71,46	0,31	0,32	0,53	0,23	0,06	0,28	3,18	0,01	0,01	0,02	1156
02:30	4,56	10,88	66,99	0,31	0,31	0,53	0,20	0,07	0,48	2,96	0,01	0,01	0,02	1139
03:00	6,72	20,03	65,63	0,31	0,32	0,53	0,30	0,06	0,89	2,93	0,01	0,01	0,02	1140
03:30	7,29	13,91	69,52	0,32	0,30	0,54	0,32	0,05	0,60	3,02	0,01	0,01	0,02	1130
04:00	7,64	11,24	66,67	0,31	0,33	0,53	0,34	0,09	0,50	2,99	0,01	0,01	0,02	1172
04:30	7,87	11,29	63,48	0,32	0,29	0,53	0,35	0,07	0,50	2,84	0,01	0,01	0,02	1126
05:00	9,27	15,03	63,42	0,31	0,30	0,53	0,41	0,07	0,67	2,81	0,01	0,01	0,02	1134
05:30	8,16	10,04	65,28	0,31	0,29	0,53	0,36	0,07	0,44	2,87	0,01	0,01	0,02	1141
06:00	6,17	5,31	65,21	0,31	0,30	0,53	0,27	0,07	0,24	2,89	0,01	0,01	0,02	1155
06:30	8,58	13,60	68,97	0,31	0,29	0,53	0,37	0,05	0,59	3,00	0,01	0,01	0,02	1137
07:00	7,31	11,60	65,54	0,27	0,31	0,39	0,33	0,08	0,52	2,92	0,01	0,01	0,02	1166
07:30	6,96	11,93	66,66	0,22	0,28	0,22	0,30	0,06	0,51	2,83	0,01	0,01	0,01	1143
08:00	7,51	12,13	67,87	0,21	0,29	0,19	0,33	0,07	0,53	2,99	0,01	0,01	0,01	1155
08:30	7,44	9,61	66,70	0,22	0,30	0,18	0,32	0,06	0,42	2,90	0,01	0,01	0,01	1141
09:00	8,39	10,79	65,75	0,24	0,29	0,26	0,36	0,08	0,46	2,81	0,01	0,01	0,01	1127
09:30	9,43	11,99	66,61	0,31	0,23	0,52	0,42	0,07	0,54	2,99	0,01	0,01	0,02	1133
10:00	9,42	13,23	60,79	0,27	0,20	0,46	0,41	0,11	0,58	2,68	0,01	0,01	0,02	1108
10:30	6,90	7,15	66,46	0,22	0,29	0,23	0,29	0,09	0,30	2,81	0,01	0,01	0,01	1113
11:00	8,72	17,00	56,02	0,93	0,29	0,22	0,37	1,46	0,72	2,38	0,04	0,01	0,01	1125
11:30	6,70	4,76	67,76	0,29	0,28	0,22	0,29	0,07	0,20	2,90	0,01	0,01	0,01	1132
12:00	6,34	5,50	66,34	0,21	0,29	0,23	0,27	0,06	0,23	2,82	0,01	0,01	0,01	1157
12:30	7,13	6,25	67,98	0,20	0,25	0,35	0,31	0,07	0,27	2,91	0,01	0,01	0,01	1148
13:00	6,92	8,81	53,48	0,18	0,32	0,36	0,30	0,05	0,38	2,32	0,01	0,01	0,02	1145
13:30	8,52	8,44	54,56	0,19	0,30	0,37	0,35	0,05	0,35	2,27	0,01	0,01	0,02	1128
14:00	8,11	7,82	56,80	0,18	0,30	0,37	0,35	0,05	0,33	2,43	0,01	0,01	0,02	1142
14:30	8,84	10,32	61,83	0,18	0,30	0,37	0,37	0,06	0,43	2,57	0,01	0,01	0,02	1137
15:00	7,19	5,89	66,46	0,18	0,30	0,37	0,30	0,05	0,25	2,81	0,01	0,01	0,02	1179
15:30	7,43	5,69	63,16	0,19	0,26	0,55	0,31	0,07	0,23	2,60	0,01	0,01	0,02	1142
16:00	8,66	8,90	64,18	0,19	0,32	0,51	0,36	0,08	0,37	2,64	0,01	0,01	0,02	1141
16:30	8,29	7,13	62,17	0,19	0,32	0,63	0,34	0,05	0,29	2,55	0,01	0,01	0,03	1138
17:00	6,44	4,33	68,06	0,18	0,31	0,51	0,26	0,05	0,18	2,77	0,01	0,01	0,02	1173
17:30	7,41	6,42	63,50	0,18	0,29	0,52	0,30	0,05	0,26	2,59	0,01	0,01	0,02	1153
18:00	7,97	5,51	66,45	0,18	0,27	0,57	0,33	0,06	0,23	2,75	0,01	0,01	0,02	1147
18:30	7,90	5,56	68,10	0,18	0,28	0,53	0,33	0,04	0,23	2,86	0,01	0,01	0,02	1161
19:00	7,46	4,71	65,09	0,19	0,27	0,53	0,31	0,05	0,19	2,68	0,01	0,01	0,02	1144
19:30	9,36	10,34	63,53	0,19	0,29	0,44	0,40	0,09	0,44	2,73	0,01	0,01	0,02	1138
20:00	7,04	4,94	66,66	0,23	0,27	0,39	0,29	0,06	0,20	2,74	0,01	0,01	0,02	1130
20:30	8,92	9,18	69,04	0,21	0,28	0,38	0,36	0,06	0,37	2,82	0,01	0,01	0,02	1152
21:00	7,33	4,98	69,28	0,30	0,24	0,55	0,31	0,11	0,21	2,96	0,01	0,01	0,02	1167
21:30	6,55	3,13	60,98	0,42	0,24	0,72	0,29	0,07	0,14	2,67	0,02	0,01	0,03	1155
22:00	7,25	6,54	65,62	0,22	0,20	0,37	0,30	0,05	0,27	2,74	0,01	0,01	0,02	1170
22:30	8,03	8,24	62,86	0,21	0,19	0,37	0,34	0,10	0,35	2,67	0,01	0,01	0,02	1158
23:00	8,43	8,96	70,64	0,22	0,24	0,37	0,36	0,05	0,38	3,01	0,01	0,01	0,02	1159
23:30	7,78	6,77	68,78	0,22	0,19	0,38	0,33	0,06	0,29	2,90	0,01	0,01	0,02	1162
00:00	8,18	6,99	60,75	0,21	0,23	0,37	0,35	0,07	0,30	2,61	0,01	0,01	0,02	1155
min	4,56	3,13	53,48	0,18	0,19	0,18	0,20	0,04	0,14	2,27	0,01	0,01	0,01	1108
max	9,65	20,36	71,46	0,93	0,33	0,72	0,43	1,46	0,91	3,18	0,04	0,01	0,03	1179
moyenne	7,68	9,35	64,78	0,26	0,28	0,44								1145
Total							15,82	13,07	19,38	133,42	0,54	0,58	0,90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,34			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.