

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,75	27,46	66,96	0,21	0,31	0,25	0,36	0,18	1,29	3,14	0,01	0,01	0,01	1146
01:00	7,35	22,23	61,92	0,20	0,29	0,23	0,35	0,09	1,05	2,92	0,01	0,01	0,01	1163
01:30	6,88	19,11	60,98	0,17	0,29	0,19	0,33	0,09	0,91	2,91	0,01	0,01	0,01	1140
02:00	7,10	19,54	60,88	0,18	0,30	0,21	0,33	0,09	0,91	2,84	0,01	0,01	0,01	1137
02:30	5,79	10,95	61,75	0,19	0,32	0,21	0,27	0,13	0,51	2,87	0,01	0,01	0,01	1158
03:00	6,06	10,94	63,11	0,17	0,29	0,17	0,29	0,06	0,52	3,01	0,01	0,01	0,01	1146
03:30	8,44	14,02	63,43	0,18	0,30	0,20	0,40	0,07	0,66	2,98	0,01	0,01	0,01	1129
04:00	5,67	2,69	61,52	0,19	0,29	0,23	0,27	0,10	0,13	2,89	0,01	0,01	0,01	1147
04:30	5,75	3,75	63,02	0,17	0,28	0,18	0,27	0,08	0,18	2,98	0,01	0,01	0,01	1137
05:00	6,65	4,77	61,71	0,14	0,27	0,14	0,31	0,06	0,22	2,91	0,01	0,01	0,01	1143
05:30	6,32	3,38	63,56	0,14	0,30	0,13	0,30	0,10	0,16	2,97	0,01	0,01	0,01	1142
06:00	4,72	1,54	63,77	0,14	0,33	0,13	0,22	0,11	0,07	3,01	0,01	0,02	0,01	1153
06:30	6,16	5,42	64,15	0,14	0,31	0,13	0,30	0,09	0,26	3,09	0,01	0,01	0,01	1162
07:00	8,41	12,08	63,14	0,18	0,28	0,06	0,40	0,08	0,57	3,00	0,01	0,01	0,00	1147
07:30	6,26	7,22	73,24	0,24	0,27	0,00	0,29	0,09	0,33	3,34	0,01	0,01	0,00	1135
08:00	5,97	6,52	73,00	0,22	0,29	0,01	0,28	0,09	0,31	3,42	0,01	0,01	0,00	1148
08:30	6,01	3,62	63,15	0,14	0,35	0,14	0,29	0,09	0,17	3,02	0,01	0,02	0,01	1139
09:00	6,73	7,34	59,21	0,16	0,32	0,16	0,32	0,22	0,35	2,83	0,01	0,02	0,01	1136
09:30	8,16	10,53	64,83	0,16	0,31	0,17	0,39	0,09	0,50	3,06	0,01	0,01	0,01	1150
10:00	4,46	0,11	64,96	0,21	0,36	0,25	0,21	0,10	0,01	3,08	0,01	0,02	0,01	1135
10:30	5,18	4,25	57,44	0,21	0,34	0,26	0,24	0,09	0,20	2,70	0,01	0,02	0,01	1118
11:00	11,73	22,81	53,68	0,21	0,27	0,25	0,54	0,20	1,04	2,45	0,01	0,01	0,01	1103
11:30	7,50	8,09	61,09	0,22	0,25	0,27	0,35	0,97	0,37	2,81	0,01	0,01	0,01	1142
12:00	5,29	3,35	62,47	0,29	0,33	0,39	0,24	0,05	0,15	2,82	0,01	0,01	0,02	1144
12:30	6,04	11,22	63,35	0,29	0,28	0,40	0,28	0,74	0,51	2,90	0,01	0,01	0,02	1149
13:00	9,95	16,10	57,46	0,29	0,32	0,39	0,46	0,08	0,75	2,67	0,01	0,01	0,02	1120
13:30	8,75	11,25	60,47	0,26	0,28	0,32	0,39	0,10	0,50	2,70	0,01	0,01	0,01	1144
14:00	4,98	5,74	76,23	0,24	0,28	0,22	0,22	0,05	0,25	3,36	0,01	0,01	0,01	1162
14:30	5,09	7,45	74,79	0,22	0,28	0,21	0,23	0,07	0,34	3,37	0,01	0,01	0,01	1169
15:00	7,66	13,63	66,85	0,27	0,29	0,23	0,35	1,25	0,62	3,06	0,01	0,01	0,01	1161
15:30	6,62	10,06	69,42	0,27	0,22	0,21	0,30	0,07	0,46	3,16	0,01	0,01	0,01	1138
16:00	5,58	8,45	73,99	0,25	0,25	0,22	0,25	0,07	0,38	3,30	0,01	0,01	0,01	1151
16:30	5,72	8,67	71,80	0,22	0,22	0,21	0,27	0,09	0,40	3,35	0,01	0,01	0,01	1162
17:00	7,74	12,89	67,20	0,23	0,25	0,21	0,36	0,06	0,59	3,09	0,01	0,01	0,01	1136
17:30	6,69	9,30	72,30	0,25	0,27	0,21	0,31	0,07	0,43	3,32	0,01	0,01	0,01	1131
18:00	7,51	13,90	71,06	0,24	0,25	0,21	0,34	0,14	0,63	3,23	0,01	0,01	0,01	1134
18:30	6,80	8,61	75,14	0,24	0,26	0,21	0,30	0,05	0,38	3,33	0,01	0,01	0,01	1132
19:00	5,58	8,28	72,63	0,23	0,28	0,21	0,25	0,06	0,37	3,28	0,01	0,01	0,01	1161
19:30	7,14	13,67	72,52	0,24	0,23	0,21	0,32	0,06	0,61	3,24	0,01	0,01	0,01	1138
20:00	10,03	28,08	62,55	0,26	0,23	0,24	0,45	0,07	1,27	2,84	0,01	0,01	0,01	1145
20:30	5,12	3,98	72,33	0,26	0,21	0,28	0,23	0,07	0,18	3,27	0,01	0,01	0,01	1174
21:00	5,69	6,34	72,57	0,23	0,27	0,21	0,26	0,08	0,29	3,32	0,01	0,01	0,01	1154
21:30	8,09	9,53	71,15	0,22	0,28	0,22	0,38	0,08	0,44	3,31	0,01	0,01	0,01	1149
22:00	9,14	12,58	66,86	0,22	0,27	0,21	0,44	0,08	0,60	3,20	0,01	0,01	0,01	1160
22:30	10,98	19,45	64,23	0,25	0,24	0,21	0,51	0,08	0,91	2,99	0,01	0,01	0,01	1134
23:00	5,21	10,50	62,85	0,23	0,28	0,21	0,24	0,09	0,49	2,91	0,01	0,01	0,01	1134
23:30	4,37	13,39	65,84	0,23	0,26	0,21	0,20	0,14	0,61	3,02	0,01	0,01	0,01	1157
00:00	5,52	21,77	68,34	0,25	0,27	0,19	0,24	0,04	0,95	2,97	0,01	0,01	0,01	1116
min	4,37	0,11	53,68	0,14	0,21	0,00	0,20	0,04	0,01	2,45	0,01	0,01	0,00	1103
max	11,73	28,08	76,23	0,29	0,36	0,40	0,54	1,25	1,29	3,42	0,01	0,02	0,02	1174
moyenne	6,80	10,76	65,94	0,22	0,28	0,21								1144
Total							15,10	16,78	23,84	146,22	0,48	0,63	0,46	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,55			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.