

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.42	7.74	67.79	0.28	0.31	0.14	0.25	0.04	0.35	3.10	0.01	0.01	0.01	1103
01:00	5.35	7.82	69.33	0.24	0.28	0.11	0.24	0.05	0.35	3.13	0.01	0.01	0.01	1115
01:30	6.03	9.22	64.19	0.24	0.28	0.11	0.27	0.06	0.42	2.92	0.01	0.01	0.01	1113
02:00	5.61	7.46	69.28	0.24	0.32	0.17	0.26	0.06	0.34	3.15	0.01	0.01	0.01	1124
02:30	5.31	9.14	67.36	0.25	0.38	0.17	0.24	0.07	0.41	3.04	0.01	0.02	0.01	1097
03:00	5.63	11.91	64.33	0.25	0.34	0.21	0.26	0.05	0.54	2.94	0.01	0.02	0.01	1108
03:30	5.32	9.60	61.38	0.24	0.34	0.23	0.24	0.05	0.43	2.74	0.01	0.02	0.01	1099
04:00	5.42	11.92	60.77	0.24	0.37	0.22	0.25	0.06	0.55	2.81	0.01	0.02	0.01	1130
04:30	6.29	11.38	61.83	0.25	0.32	0.22	0.28	0.06	0.51	2.80	0.01	0.01	0.01	1117
05:00	5.29	9.23	60.43	0.24	0.35	0.22	0.23	0.06	0.41	2.68	0.01	0.02	0.01	1121
05:30	5.30	12.37	62.33	0.23	0.39	0.22	0.25	0.04	0.57	2.89	0.01	0.02	0.01	1160
06:00	4.97	11.18	40.53	3.92	0.44	0.23	0.23	0.05	0.52	1.89	0.18	0.02	0.01	1177
06:30	3.89	6.41	47.88	0.23	0.46	0.21	0.18	0.05	0.30	2.22	0.01	0.02	0.01	1173
07:00	4.28	13.52	66.97	0.24	0.46	0.22	0.20	0.06	0.63	3.11	0.01	0.02	0.01	1168
07:30	6.03	24.12	72.52	0.24	0.47	0.22	0.29	0.08	1.14	3.44	0.01	0.02	0.01	1180
08:00	6.86	18.83	71.43	0.23	0.39	0.20	0.32	0.06	0.87	3.29	0.01	0.02	0.01	1137
08:30	6.97	16.48	63.99	0.07	0.36	0.00	0.33	0.07	0.78	3.03	0.00	0.02	0.00	1131
09:00	5.94	11.53	63.08	0.07	0.39	0.01	0.28	0.08	0.54	2.95	0.00	0.02	0.00	1135
09:30	6.80	19.47	62.90	0.07	0.36	0.01	0.32	0.07	0.93	3.00	0.00	0.02	0.00	1155
10:00	6.78	16.64	59.97	0.07	0.34	0.01	0.32	0.06	0.79	2.86	0.00	0.02	0.00	1160
10:30	6.32	15.51	62.84	0.07	0.35	0.00	0.29	0.08	0.72	2.93	0.00	0.02	0.00	1152
11:00	6.25	20.16	54.96	0.06	0.39	0.00	0.30	0.08	0.98	2.68	0.00	0.02	0.00	1186
11:30	7.11	18.85	54.51	0.07	0.34	0.00	0.34	0.06	0.89	2.58	0.00	0.02	0.00	1161
12:00	6.62	21.57	52.63	0.07	0.31	0.01	0.31	0.36	1.03	2.50	0.00	0.01	0.00	1183
12:30	4.83	10.18	54.76	0.07	0.32	0.00	0.23	0.07	0.48	2.58	0.00	0.02	0.00	1153
13:00	7.41	20.75	52.47	0.07	0.29	0.00	0.35	0.06	0.99	2.51	0.00	0.01	0.00	1151
13:30	6.99	14.17	52.55	0.07	0.31	0.00	0.32	0.06	0.65	2.42	0.00	0.01	0.00	1136
14:00	5.83	9.03	57.77	0.07	0.33	0.01	0.26	0.05	0.40	2.58	0.00	0.01	0.00	1163
14:30	6.63	24.79	56.03	0.07	0.32	0.01	0.31	0.04	1.17	2.65	0.00	0.02	0.00	1162
15:00	7.00	19.19	59.14	0.07	0.31	0.01	0.33	0.04	0.90	2.78	0.00	0.01	0.00	1133
15:30	6.56	14.48	58.05	0.07	0.33	0.00	0.30	0.05	0.67	2.67	0.00	0.02	0.00	1134
16:00	6.77	16.64	58.06	0.07	0.35	0.01	0.32	0.05	0.78	2.73	0.00	0.02	0.00	1153
16:30	6.78	19.45	57.88	0.07	0.32	0.01	0.31	0.05	0.89	2.65	0.00	0.01	0.00	1144
17:00	6.96	18.19	53.56	0.07	0.32	0.00	0.32	0.10	0.83	2.45	0.00	0.01	0.00	1171
17:30	7.59	20.87	59.34	0.07	0.29	0.00	0.34	0.04	0.92	2.63	0.00	0.01	0.00	1105
18:00	7.52	17.94	58.09	0.07	0.32	0.00	0.33	0.04	0.79	2.55	0.00	0.01	0.00	1136
18:30	7.62	23.09	56.39	0.07	0.31	0.02	0.36	1.43	1.08	2.63	0.00	0.01	0.00	1187
19:00	6.99	21.72	75.28	0.17	0.37	0.11	0.32	0.04	1.00	3.46	0.01	0.02	0.00	1148
19:30	7.84	28.55	68.31	0.28	0.44	0.22	0.36	0.04	1.31	3.14	0.01	0.02	0.01	1147
20:00	7.46	30.96	69.69	0.23	0.44	0.19	0.34	0.04	1.42	3.20	0.01	0.02	0.01	1130
20:30	9.72	36.90	56.57	0.07	0.34	0.00	0.47	0.07	1.78	2.72	0.00	0.02	0.00	1157
21:00	6.83	15.84	57.67	0.07	0.36	0.00	0.32	0.06	0.74	2.69	0.00	0.02	0.00	1145
21:30	8.51	24.56	57.16	0.07	0.36	0.00	0.40	0.05	1.16	2.71	0.00	0.02	0.00	1143
22:00	8.51	21.74	57.96	0.07	0.38	0.00	0.39	0.06	0.99	2.64	0.00	0.02	0.00	1144
22:30	8.87	25.40	59.50	0.07	0.35	0.00	0.41	0.05	1.18	2.76	0.00	0.02	0.00	1122
23:00	8.92	22.34	56.99	0.07	0.32	0.00	0.41	0.06	1.02	2.60	0.00	0.01	0.00	1093
23:30	8.82	19.50	59.08	0.07	0.35	0.00	0.40	0.06	0.89	2.69	0.00	0.02	0.00	1105
00:00	8.13	23.44	55.86	0.07	0.33	0.00	0.38	0.06	1.10	2.63	0.00	0.02	0.00	1104
min	3,89	6,41	40,53	0,06	0,28	0,00	0,18	0,04	0,30	1,89	0,00	0,01	0,00	1093
max	9,72	36,90	75,28	3,92	0,47	0,23	0,47	1,43	1,78	3,46	0,18	0,02	0,01	1187
moyenne	6,64	17,12	60,24	0,21	0,35	0,08								1139
Total							14,77	12,83	38,17	133,73	0,47	0,78	0,17	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.