

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,48	5,23	50,01	1,21	0,19	2,00	0,21	0,05	0,20	1,96	0,05	0,01	0,08	1152
01:00	5,95	4,38	55,28	1,23	0,16	2,03	0,24	0,08	0,18	2,25	0,05	0,01	0,08	1130
01:30	8,35	7,25	59,63	1,23	0,16	2,06	0,35	0,04	0,31	2,52	0,05	0,01	0,09	1110
02:00	7,38	8,35	57,88	1,39	0,15	2,32	0,32	0,08	0,36	2,48	0,06	0,01	0,10	1124
02:30	5,10	6,56	55,90	1,47	0,16	2,44	0,22	0,04	0,29	2,46	0,06	0,01	0,11	1125
03:00	4,88	5,44	56,71	1,45	0,15	2,40	0,22	0,07	0,24	2,50	0,06	0,01	0,11	1120
03:30	6,26	7,19	59,05	1,47	0,14	2,45	0,27	0,03	0,31	2,58	0,06	0,01	0,11	1108
04:00	4,59	2,73	59,80	1,47	0,14	2,45	0,20	0,06	0,12	2,62	0,06	0,01	0,11	1115
04:30	5,18	17,08	51,16	1,41	0,17	2,35	0,23	0,04	0,77	2,31	0,06	0,01	0,11	1129
05:00	5,44	13,76	50,68	1,00	0,15	1,74	0,23	0,06	0,59	2,18	0,04	0,01	0,07	1137
05:30	4,86	8,51	67,73	0,27	0,21	0,83	0,20	0,04	0,35	2,81	0,01	0,01	0,03	1144
06:00	5,15	9,34	70,43	0,28	0,18	0,83	0,21	0,06	0,38	2,90	0,01	0,01	0,03	1137
06:30	5,18	12,48	63,96	0,28	0,20	0,68	0,22	0,05	0,53	2,70	0,01	0,01	0,03	1125
07:00	5,91	10,84	63,25	1,01	0,19	1,65	0,26	0,05	0,47	2,75	0,04	0,01	0,07	1137
07:30	4,94	8,16	58,19	1,15	0,17	1,91	0,22	0,05	0,37	2,63	0,05	0,01	0,09	1135
08:00	5,23	7,59	57,62	1,16	0,19	1,92	0,24	0,06	0,35	2,63	0,05	0,01	0,09	1132
08:30	5,99	10,59	56,39	1,16	0,16	1,93	0,28	0,08	0,49	2,59	0,05	0,01	0,09	1123
09:00	5,35	9,02	59,55	1,16	0,16	1,92	0,24	0,10	0,41	2,68	0,05	0,01	0,09	1133
09:30	4,85	9,99	60,88	1,24	0,21	2,08	0,22	0,10	0,45	2,75	0,06	0,01	0,09	1135
10:00	5,15	11,71	54,86	1,29	0,20	2,17	0,24	0,10	0,55	2,56	0,06	0,01	0,10	1127
10:30	6,81	9,53	53,15	1,35	0,18	2,27	0,32	0,10	0,44	2,46	0,06	0,01	0,11	1131
11:00	5,37	7,42	58,54	1,29	0,15	2,16	0,24	0,08	0,34	2,66	0,06	0,01	0,10	1143
11:30	4,88	3,36	60,78	1,31	0,19	2,21	0,22	0,10	0,15	2,76	0,06	0,01	0,10	1168
12:00	5,25	10,30	56,15	1,29	0,23	2,17	0,25	0,09	0,49	2,69	0,06	0,01	0,10	1144
12:30	6,33	6,00	59,94	1,29	0,18	2,15	0,29	0,12	0,28	2,75	0,06	0,01	0,10	1133
13:00	4,92	6,07	57,06	1,16	0,18	1,95	0,23	0,10	0,28	2,63	0,05	0,01	0,09	1139
13:30	6,06	9,26	55,46	1,16	0,20	1,94	0,28	0,10	0,43	2,59	0,05	0,01	0,09	1139
14:00	5,86	5,45	61,08	1,18	0,18	1,97	0,27	0,08	0,25	2,78	0,05	0,01	0,09	1137
14:30	5,19	7,22	57,98	1,19	0,18	1,99	0,24	0,11	0,33	2,64	0,05	0,01	0,09	1136
15:00	7,39	6,63	57,64	1,19	0,16	2,02	0,34	0,10	0,30	2,63	0,05	0,01	0,09	1137
15:30	4,33	2,99	56,40	1,19	0,20	1,99	0,20	0,07	0,14	2,57	0,05	0,01	0,09	1130
16:00	6,16	5,29	54,18	1,22	0,21	2,03	0,27	0,06	0,23	2,35	0,05	0,01	0,09	1134
16:30	4,27	3,32	60,20	1,28	0,24	2,18	0,20	0,12	0,15	2,76	0,06	0,01	0,10	1177
17:00	4,29	8,98	59,53	1,10	0,28	1,99	0,19	0,19	0,39	2,60	0,05	0,01	0,09	1173
17:30	7,19	16,42	66,42	0,28	0,33	0,91	0,31	0,07	0,72	2,89	0,01	0,01	0,04	1095
18:00	5,46	15,88	63,00	0,26	0,36	0,84	0,23	0,06	0,67	2,64	0,01	0,02	0,04	1117
18:30	5,01	12,78	70,46	0,27	0,38	0,73	0,21	0,05	0,54	3,00	0,01	0,02	0,03	1148
19:00	5,59	11,38	61,48	1,26	0,20	2,15	0,25	0,07	0,51	2,74	0,06	0,01	0,10	1140
19:30	4,75	16,61	57,23	1,47	0,15	2,48	0,22	0,07	0,76	2,63	0,07	0,01	0,11	1119
20:00	6,87	20,31	56,40	1,45	0,15	2,46	0,31	0,06	0,92	2,56	0,07	0,01	0,11	1137
20:30	5,16	12,13	57,72	1,45	0,15	2,46	0,24	0,08	0,55	2,63	0,07	0,01	0,11	1136
21:00	4,75	8,34	59,85	1,50	0,18	2,56	0,22	0,10	0,38	2,76	0,07	0,01	0,12	1160
21:30	4,63	9,45	58,46	1,53	0,21	2,60	0,21	0,11	0,44	2,71	0,07	0,01	0,12	1134
22:00	6,80	10,33	57,22	1,57	0,20	2,67	0,31	0,14	0,47	2,60	0,07	0,01	0,12	1130
22:30	5,32	9,48	56,34	1,58	0,14	2,69	0,24	0,08	0,43	2,56	0,07	0,01	0,12	1119
23:00	5,51	6,71	54,02	1,50	0,17	2,55	0,25	0,11	0,31	2,49	0,07	0,01	0,12	1148
23:30	4,80	8,87	62,11	1,53	0,15	2,60	0,22	0,08	0,40	2,83	0,07	0,01	0,12	1146
00:00	5,90	8,38	58,79	1,53	0,18	2,61	0,27	0,11	0,39	2,73	0,07	0,01	0,12	1130
min	4,27	2,73	50,01	0,26	0,14	0,68	0,19	0,03	0,12	1,96	0,01	0,01	0,03	1095
max	8,35	20,31	70,46	1,58	0,38	2,69	0,35	0,19	0,92	3,00	0,07	0,02	0,12	1177
moyenne	5,54	9,06	58,68	1,18	0,19	2,03								1134
Total							11,86	13,69	19,41	125,51	2,55	0,41	4,37	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	6,32			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.