

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	10,77	20,10	59,02	0,29	0,27	0,39	0,49	0,05	0,91	2,67	0,01	0,01	0,02	1129
01:00	9,18	11,31	60,50	0,30	0,30	0,40	0,42	0,05	0,52	2,76	0,01	0,01	0,02	1128
01:30	7,44	8,87	59,36	0,30	0,32	0,40	0,34	0,06	0,41	2,73	0,01	0,01	0,02	1153
02:00	6,43	9,51	56,67	0,30	0,34	0,40	0,30	0,09	0,44	2,63	0,01	0,02	0,02	1152
02:30	6,99	13,11	58,36	0,30	0,35	0,41	0,32	0,08	0,61	2,70	0,01	0,02	0,02	1108
03:00	6,11	9,82	58,67	0,30	0,42	0,41	0,28	0,07	0,45	2,68	0,01	0,02	0,02	1125
03:30	6,31	28,89	51,53	0,30	0,38	0,41	0,29	0,89	1,33	2,37	0,01	0,02	0,02	1088
04:00	4,88	58,99	55,00	0,30	0,34	0,40	0,23	0,09	2,72	2,54	0,01	0,02	0,02	1099
04:30	3,73	21,27	58,15	0,29	0,32	0,40	0,17	0,06	1,00	2,72	0,01	0,02	0,02	1121
05:00	4,07	11,79	63,37	0,29	0,35	0,40	0,19	0,08	0,55	2,97	0,01	0,02	0,02	1143
05:30	5,23	23,88	35,47	0,27	0,33	0,38	0,25	0,54	1,15	1,71	0,01	0,02	0,02	1130
06:00	4,99	17,74	58,10	0,26	0,36	0,30	0,23	0,05	0,81	2,67	0,01	0,02	0,01	1156
06:30	6,35	25,27	65,58	0,22	0,30	0,22	0,29	0,04	1,17	3,04	0,01	0,01	0,01	1153
07:00	9,00	25,75	63,22	0,23	0,37	0,26	0,42	0,05	1,21	2,98	0,01	0,02	0,01	1146
07:30	6,85	7,20	59,32	0,28	0,50	0,39	0,33	0,08	0,34	2,84	0,01	0,02	0,02	1163
08:00	5,35	9,92	58,21	0,29	0,45	0,39	0,25	0,05	0,47	2,73	0,01	0,02	0,02	1147
08:30	5,29	11,54	56,80	0,28	0,49	0,38	0,25	0,05	0,55	2,73	0,01	0,02	0,02	1160
09:00	5,28	6,08	59,23	0,26	0,55	0,34	0,25	0,08	0,28	2,75	0,01	0,03	0,02	1144
09:30	5,34	6,56	57,79	0,25	0,56	0,34	0,25	0,07	0,30	2,66	0,01	0,03	0,02	1138
10:00	6,79	9,34	56,17	0,23	0,58	0,30	0,32	0,07	0,44	2,66	0,01	0,03	0,01	1128
10:30	7,13	6,30	58,42	0,24	0,55	0,31	0,33	0,10	0,29	2,70	0,01	0,03	0,01	1139
11:00	7,12	11,16	55,78	0,22	0,52	0,28	0,34	0,05	0,53	2,67	0,01	0,02	0,01	1139
11:30	7,87	20,10	58,86	0,26	0,48	0,36	0,37	0,06	0,96	2,80	0,01	0,02	0,02	1132
12:00	9,75	32,13	60,16	0,29	0,48	0,40	0,46	0,05	1,50	2,82	0,01	0,02	0,02	1140
12:30	5,31	21,32	56,92	0,29	0,47	0,40	0,25	0,07	1,00	2,66	0,01	0,02	0,02	1140
13:00	7,60	32,21	59,09	0,28	0,48	0,39	0,36	0,07	1,53	2,82	0,01	0,02	0,02	1154
13:30	6,54	23,93	58,79	0,29	0,48	0,39	0,31	0,06	1,13	2,78	0,01	0,02	0,02	1137
14:00	7,44	15,58	56,80	0,29	0,54	0,40	0,35	0,06	0,73	2,66	0,01	0,03	0,02	1145
14:30	8,72	31,45	55,09	0,28	0,50	0,38	0,42	0,08	1,51	2,65	0,01	0,02	0,02	1137
15:00	7,13	29,79	61,64	0,29	0,46	0,39	0,34	0,09	1,41	2,92	0,01	0,02	0,02	1142
15:30	8,01	23,39	57,95	0,29	0,55	0,39	0,38	0,07	1,11	2,74	0,01	0,03	0,02	1146
16:00	9,09	21,83	58,86	0,29	0,50	0,39	0,43	0,10	1,03	2,79	0,01	0,02	0,02	1135
16:30	6,82	11,31	52,67	0,29	0,49	0,40	0,31	0,07	0,52	2,42	0,01	0,02	0,02	1101
17:00	5,91	10,36	59,13	0,29	0,43	0,38	0,26	0,04	0,45	2,59	0,01	0,02	0,02	1144
17:30	6,60	14,80	60,37	0,26	0,44	0,35	0,30	0,04	0,67	2,74	0,01	0,02	0,02	1162
18:00	7,95	20,75	56,36	0,26	0,61	0,34	0,37	0,05	0,96	2,60	0,01	0,03	0,02	1152
18:30	8,10	22,08	67,69	0,24	0,71	0,28	0,38	0,04	1,04	3,19	0,01	0,03	0,01	1160
19:00	5,49	11,33	60,99	0,27	0,43	0,36	0,27	0,07	0,55	2,95	0,01	0,02	0,02	1139
19:30	4,53	4,22	55,32	0,29	0,36	0,39	0,21	0,09	0,20	2,62	0,01	0,02	0,02	1154
20:00	4,80	11,43	57,39	0,29	0,34	0,39	0,23	0,09	0,54	2,71	0,01	0,02	0,02	1143
20:30	7,14	16,53	58,74	0,29	0,37	0,39	0,34	0,07	0,78	2,76	0,01	0,02	0,02	1120
21:00	6,16	9,79	62,90	0,27	0,56	0,23	0,27	0,07	0,43	2,79	0,01	0,02	0,01	1114
21:30	5,17	8,92	65,20	0,27	0,57	0,22	0,22	0,03	0,38	2,77	0,01	0,02	0,01	1137
22:00	5,33	14,61	69,38	0,27	0,54	0,22	0,23	0,04	0,62	2,95	0,01	0,02	0,01	1161
22:30	7,17	22,49	61,06	0,27	0,49	0,22	0,31	0,04	0,97	2,64	0,01	0,02	0,01	1163
23:00	7,39	29,99	63,55	0,28	0,49	0,22	0,32	0,03	1,28	2,72	0,01	0,02	0,01	1143
23:30	5,85	29,46	69,31	0,28	0,50	0,22	0,26	0,05	1,30	3,06	0,01	0,02	0,01	1170
00:00	5,97	48,96	66,49	0,27	0,46	0,22	0,27	0,05	2,20	2,98	0,01	0,02	0,01	1151
min	3,73	4,22	35,47	0,22	0,27	0,22	0,17	0,03	0,20	1,71	0,01	0,01	0,01	1088
max	10,77	58,99	69,38	0,30	0,71	0,41	0,49	0,89	2,72	3,19	0,01	0,03	0,02	1170
moyenne	6,63	18,61	59,07	0,28	0,45	0,35								1138
Total							14,75	15,55	41,31	131,03	0,61	1,00	0,77	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,75			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.