

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6.08	3.03	57.26	0.22	0.40	0.26	0.27	0.06	0.13	2.54	0.01	0.02	0.01	1153
01:00	3.25	0.00	55.35	0.22	0.39	0.26	0.14	0.09	0.00	2.46	0.01	0.02	0.01	1130
01:30	2.21	0.00	57.68	0.22	0.32	0.26	0.10	0.06	0.00	2.55	0.01	0.01	0.01	1155
02:00	1.90	0.00	58.61	0.22	0.33	0.26	0.08	0.04	0.00	2.57	0.01	0.01	0.01	1150
02:30	2.64	3.10	58.36	0.22	0.34	0.26	0.12	0.06	0.14	2.58	0.01	0.01	0.01	1140
03:00	6.05	12.89	56.45	0.22	0.36	0.26	0.27	0.07	0.58	2.52	0.01	0.02	0.01	1122
03:30	7.21	8.51	59.50	0.22	0.39	0.26	0.33	0.06	0.38	2.68	0.01	0.02	0.01	1141
04:00	7.39	9.29	56.48	0.22	0.36	0.26	0.33	0.05	0.42	2.55	0.01	0.02	0.01	1134
04:30	5.97	6.52	58.56	0.21	0.41	0.25	0.27	0.08	0.30	2.68	0.01	0.02	0.01	1178
05:00	6.43	8.68	58.93	0.22	0.39	0.26	0.29	0.07	0.39	2.65	0.01	0.02	0.01	1138
05:30	5.28	4.19	56.45	0.22	0.46	0.26	0.23	0.06	0.19	2.51	0.01	0.02	0.01	1145
06:00	5.05	7.09	58.19	0.25	0.50	0.24	0.22	0.03	0.31	2.56	0.01	0.02	0.01	1176
06:30	6.01	9.55	68.68	0.29	0.48	0.22	0.27	0.04	0.43	3.08	0.01	0.02	0.01	1181
07:00	7.50	10.26	62.66	0.24	0.49	0.22	0.35	0.04	0.48	2.93	0.01	0.02	0.01	1174
07:30	7.52	4.42	58.70	0.21	0.45	0.25	0.34	0.04	0.20	2.67	0.01	0.02	0.01	1167
08:00	6.02	2.19	57.13	0.22	0.49	0.27	0.26	0.07	0.10	2.48	0.01	0.02	0.01	1136
08:30	5.45	2.56	54.11	0.21	0.52	0.25	0.25	0.06	0.12	2.49	0.01	0.02	0.01	1185
09:00	5.12	4.35	59.56	0.25	0.45	0.23	0.23	0.04	0.20	2.69	0.01	0.02	0.01	1161
09:30	5.39	4.36	66.53	0.31	0.37	0.22	0.24	0.09	0.19	2.96	0.01	0.02	0.01	1158
10:00	7.21	4.78	68.20	0.28	0.39	0.22	0.33	0.06	0.22	3.09	0.01	0.02	0.01	1146
10:30	8.30	7.00	65.84	0.30	0.35	0.22	0.37	0.07	0.31	2.92	0.01	0.02	0.01	1176
11:00	7.38	6.79	58.10	0.40	0.35	0.25	0.28	0.05	0.26	2.24	0.02	0.01	0.01	1062
11:30	4.34	1.94	58.74	0.29	0.36	0.22	0.18	0.05	0.08	2.40	0.01	0.01	0.01	1121
12:00	5.14	3.63	65.11	0.73	0.28	0.26	0.17	0.03	0.12	2.19	0.02	0.01	0.01	1096
12:30	3.07	0.94	66.34	0.29	0.27	0.30	0.12	0.05	0.04	2.50	0.01	0.01	0.01	1161
13:00	9.28	7.05	59.37	0.28	0.31	0.24	0.40	0.05	0.31	2.57	0.01	0.01	0.01	1147
13:30	14.96	11.85	61.28	0.31	0.26	0.34	0.60	0.14	0.48	2.46	0.01	0.01	0.01	1068
14:00	10.46	7.59	71.18	0.28	0.34	0.36	0.45	0.08	0.33	3.07	0.01	0.01	0.02	1159
14:30	7.00	3.48	65.00	0.29	0.33	0.38	0.31	0.06	0.15	2.86	0.01	0.01	0.02	1140
15:00	7.10	8.01	72.00	0.28	0.31	0.37	0.32	0.05	0.37	3.29	0.01	0.01	0.02	1160
15:30	5.42	6.09	66.67	0.26	0.30	0.38	0.24	0.06	0.27	2.99	0.01	0.01	0.02	1145
16:00	7.44	45.96	66.00	0.28	0.29	0.38	0.33	0.06	2.06	2.95	0.01	0.01	0.02	1134
16:30	5.24	40.98	64.92	0.30	0.26	0.37	0.24	0.08	1.84	2.92	0.01	0.01	0.02	1122
17:00	5.88	22.13	68.91	0.28	0.29	0.37	0.27	0.08	1.01	3.15	0.01	0.01	0.02	1126
17:30	5.70	14.81	68.31	0.28	0.26	0.29	0.25	0.07	0.66	3.05	0.01	0.01	0.01	1139
18:00	5.77	16.98	66.51	0.29	0.31	0.22	0.26	0.08	0.77	3.03	0.01	0.01	0.01	1135
18:30	6.79	23.73	68.49	0.27	0.30	0.22	0.31	0.07	1.09	3.14	0.01	0.01	0.01	1122
19:00	7.25	43.52	62.83	0.26	0.32	0.24	0.33	0.07	1.98	2.85	0.01	0.01	0.01	1113
19:30	6.22	26.69	57.47	0.21	0.41	0.25	0.29	0.06	1.26	2.71	0.01	0.02	0.01	1140
20:00	7.59	28.25	56.18	0.21	0.31	0.25	0.36	0.06	1.34	2.66	0.01	0.01	0.01	1123
20:30	8.89	24.62	61.57	0.21	0.33	0.25	0.41	0.07	1.14	2.86	0.01	0.02	0.01	1123
21:00	5.24	7.56	57.53	0.21	0.35	0.25	0.25	0.07	0.36	2.71	0.01	0.02	0.01	1153
21:30	5.37	9.55	59.25	0.21	0.39	0.26	0.25	0.08	0.45	2.78	0.01	0.02	0.01	1147
22:00	5.93	10.31	58.03	0.21	0.42	0.25	0.28	0.08	0.49	2.76	0.01	0.02	0.01	1151
22:30	8.16	18.88	56.23	0.22	0.40	0.27	0.37	0.11	0.87	2.58	0.01	0.02	0.01	1123
23:00	8.83	13.31	57.84	0.21	0.44	0.25	0.41	0.07	0.62	2.71	0.01	0.02	0.01	1130
23:30	11.04	20.54	60.45	0.21	0.41	0.25	0.51	0.07	0.96	2.81	0.01	0.02	0.01	1110
00:00	9.52	13.40	57.45	0.22	0.39	0.25	0.44	0.08	0.62	2.64	0.01	0.02	0.01	1116
min	1,90	0,00	54,11	0,21	0,26	0,22	0,08	0,03	0,00	2,19	0,01	0,01	0,01	1062
max	14,96	45,96	72,00	0,73	0,52	0,38	0,60	0,14	2,06	3,29	0,02	0,02	0,02	1185
moyenne	6,52	11,49	61,35	0,26	0,37	0,27								1140
Total							13,96	13,17	24,98	131,06	0,55	0,79	0,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	5,26			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.