

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,20	14,26	55,37	0,31	0,42	0,41	0,29	0,05	0,66	2,58	0,01	0,02	0,02	1153
01:00	6,30	12,30	59,41	0,29	0,38	0,38	0,29	0,07	0,57	2,77	0,01	0,02	0,02	1150
01:30	6,39	12,12	56,31	0,28	0,39	0,36	0,31	0,05	0,58	2,71	0,01	0,02	0,02	1162
02:00	6,53	9,27	60,40	0,29	0,42	0,39	0,30	0,05	0,43	2,79	0,01	0,02	0,02	1141
02:30	6,25	9,07	57,22	0,31	0,43	0,42	0,29	0,06	0,42	2,67	0,01	0,02	0,02	1158
03:00	6,30	17,03	54,90	0,29	0,42	0,39	0,30	0,05	0,80	2,59	0,01	0,02	0,02	1164
03:30	6,71	11,11	58,54	0,29	0,40	0,39	0,31	0,05	0,51	2,71	0,01	0,02	0,02	1151
04:00	6,48	10,52	59,86	0,29	0,44	0,38	0,30	0,06	0,49	2,77	0,01	0,02	0,02	1168
04:30	9,62	23,91	51,25	0,28	0,39	0,36	0,45	0,50	1,13	2,42	0,01	0,02	0,02	1173
05:00	8,10	12,92	61,78	0,28	0,37	0,37	0,38	0,05	0,61	2,90	0,01	0,02	0,02	1161
05:30	5,25	5,79	57,73	0,28	0,36	0,37	0,25	0,05	0,27	2,71	0,01	0,02	0,02	1167
06:00	5,02	9,06	57,23	0,29	0,40	0,38	0,23	0,07	0,42	2,66	0,01	0,02	0,02	1142
06:30	6,95	15,19	58,32	0,28	0,37	0,37	0,33	0,05	0,72	2,76	0,01	0,02	0,02	1176
07:00	6,68	12,84	60,68	0,29	0,38	0,28	0,30	0,05	0,58	2,76	0,01	0,02	0,01	1151
07:30	6,81	13,96	61,82	0,30	0,35	0,22	0,30	0,04	0,62	2,76	0,01	0,02	0,01	1145
08:00	7,12	15,13	66,37	0,36	0,35	0,28	0,32	0,04	0,69	3,02	0,02	0,02	0,01	1150
08:30	7,79	15,04	59,49	0,28	0,30	0,37	0,37	0,03	0,71	2,80	0,01	0,01	0,02	1143
09:00	5,92	11,39	57,88	0,28	0,30	0,37	0,28	0,05	0,53	2,71	0,01	0,01	0,02	1149
09:30	5,52	10,15	57,56	0,28	0,31	0,37	0,26	0,04	0,48	2,74	0,01	0,01	0,02	1139
10:00	7,00	14,02	62,28	0,30	0,31	0,39	0,33	0,06	0,65	2,91	0,01	0,01	0,02	1151
10:30	6,02	9,05	55,95	0,28	0,35	0,37	0,29	0,05	0,43	2,67	0,01	0,02	0,02	1180
11:00	6,03	13,26	58,54	0,29	0,34	0,38	0,28	0,05	0,62	2,75	0,01	0,02	0,02	1152
11:30	6,70	10,71	56,96	0,34	0,32	0,46	0,31	0,06	0,50	2,65	0,02	0,02	0,02	1140
12:00	6,75	13,61	56,00	0,34	0,34	0,47	0,32	0,04	0,65	2,66	0,02	0,02	0,02	1150
12:30	3,63	6,29	59,34	0,35	0,31	0,49	0,17	0,03	0,29	2,72	0,02	0,01	0,02	1152
13:00	8,88	23,47	57,94	0,35	0,30	0,48	0,42	0,05	1,11	2,75	0,02	0,01	0,02	1157
13:30	9,42	21,42	58,76	0,35	0,33	0,49	0,44	0,05	1,00	2,74	0,02	0,02	0,02	1140
14:00	5,32	6,44	54,95	0,36	0,37	0,49	0,25	0,04	0,30	2,54	0,02	0,02	0,02	1135
14:30	5,78	21,53	57,08	0,35	0,31	0,48	0,27	0,05	0,99	2,63	0,02	0,01	0,02	1158
15:00	7,27	25,42	61,17	0,35	0,30	0,48	0,34	0,03	1,17	2,82	0,02	0,01	0,02	1161
15:30	6,95	17,70	57,80	0,35	0,28	0,48	0,32	0,04	0,82	2,68	0,02	0,01	0,02	1164
16:00	6,53	15,10	59,34	0,35	0,31	0,48	0,31	0,04	0,71	2,77	0,02	0,01	0,02	1146
16:30	7,57	17,03	57,22	0,37	0,28	0,50	0,35	0,04	0,80	2,68	0,02	0,01	0,02	1145
17:00	6,09	11,71	58,61	0,38	0,31	0,53	0,29	0,05	0,55	2,76	0,02	0,01	0,02	1160
17:30	7,27	14,46	57,46	0,37	0,31	0,52	0,34	0,05	0,68	2,72	0,02	0,01	0,02	1149
18:00	6,33	12,28	60,28	0,37	0,32	0,51	0,30	0,04	0,59	2,88	0,02	0,02	0,02	1160
18:30	5,94	10,64	57,47	0,36	0,37	0,50	0,28	0,05	0,50	2,69	0,02	0,02	0,02	1152
19:00	3,37	5,31	63,15	0,34	0,55	0,55	0,16	0,07	0,25	2,92	0,02	0,03	0,03	1135
19:30	5,87	18,11	64,93	0,24	0,59	0,55	0,27	0,06	0,83	2,99	0,01	0,03	0,03	1149
20:00	6,80	14,67	67,47	0,29	0,48	0,54	0,31	0,04	0,68	3,11	0,01	0,02	0,02	1151
20:30	7,10	11,76	56,36	0,40	0,36	0,55	0,33	0,05	0,55	2,65	0,02	0,02	0,03	1154
21:00	6,25	12,88	55,22	0,39	0,32	0,54	0,29	0,04	0,61	2,60	0,02	0,01	0,03	1144
21:30	8,29	14,53	66,12	0,29	0,46	0,50	0,37	0,05	0,65	2,97	0,01	0,02	0,02	1146
22:00	5,62	9,13	66,88	0,24	0,58	0,48	0,26	0,06	0,42	3,04	0,01	0,03	0,02	1172
22:30	7,40	16,47	66,61	0,31	0,57	0,47	0,34	0,06	0,76	3,06	0,01	0,03	0,02	1156
23:00	7,41	14,43	62,83	0,25	0,58	0,47	0,34	0,04	0,67	2,92	0,01	0,03	0,02	1162
23:30	10,63	22,43	66,54	0,28	0,51	0,38	0,49	0,06	1,04	3,08	0,01	0,02	0,02	1154
00:00	7,56	14,39	71,09	0,32	0,56	0,35	0,35	0,05	0,67	3,29	0,01	0,03	0,02	1161
min	3,37	5,31	51,25	0,24	0,28	0,22	0,16	0,03	0,25	2,42	0,01	0,01	0,01	1135
max	10,63	25,42	71,09	0,40	0,59	0,55	0,49	0,50	1,17	3,29	0,02	0,03	0,03	1180
moyenne	6,70	13,74	59,72	0,31	0,39	0,43								1154
Total							14,99	7,73	30,72	133,48	0,70	0,86	0,97	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,45			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.