



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400													
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25			86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
00:30	1,04	0,13	6,50	21,51	0,00	61,49	1,34	1,01	0,00	0,04	0,01	0,26	0,88	0,00	2,50	0,05	0,91	0,0000	1171
01:00	1,66	0,19	6,42	19,17	0,00	59,47	1,13	1,57	0,02	0,07	0,01	0,26	0,77	0,00	2,40	0,05	1,43	0,0009	1130
01:30	1,16	0,14	5,37	15,70	0,00	62,78	1,04	1,10	0,04	0,05	0,01	0,22	0,63	0,00	2,52	0,04	1,01	0,0015	1125
02:00	5,56	0,16	4,99	18,80	0,00	57,44	1,07	5,29	0,04	0,22	0,01	0,20	0,75	0,00	2,28	0,04	4,82	0,0015	1105
02:30	25,49	0,24	4,63	12,68	0,00	60,32	0,95	24,19	0,00	1,01	0,01	0,18	0,50	0,00	2,40	0,04	22,08	0,0000	1112
03:00	1,17	0,21	4,48	12,27	0,00	61,54	1,04	1,08	0,02	0,05	0,01	0,17	0,48	0,00	2,39	0,04	0,99	0,0008	1094
03:30	0,06	0,17	7,13	17,14	0,00	63,84	0,89	0,00	0,04	0,00	0,01	0,28	0,68	0,00	2,51	0,04	0,00	0,0015	1099
04:00	0,30	0,16	4,79	10,21	0,00	60,66	0,78	0,13	0,04	0,01	0,01	0,19	0,40	0,00	2,35	0,03	0,12	0,0015	1105
04:30	0,09	0,16	5,11	10,77	0,00	61,36	0,47	0,00	0,00	0,00	0,01	0,20	0,41	0,00	2,35	0,02	0,00	0,0000	1101
05:00	0,74	0,19	4,18	8,02	0,00	61,78	0,47	0,44	0,02	0,03	0,01	0,16	0,31	0,00	2,38	0,02	0,39	0,0008	1121
05:30	0,15	0,15	4,50	9,32	0,00	61,13	0,46	0,00	0,04	0,01	0,01	0,18	0,37	0,00	2,40	0,02	0,00	0,0016	1145
06:00	0,24	0,17	6,09	15,68	0,00	59,75	0,36	0,00	0,04	0,01	0,01	0,24	0,61	0,00	2,34	0,01	0,00	0,0015	1120
06:30	0,16	0,12	5,94	11,65	0,00	63,52	0,53	2,39	0,00	0,01	0,00	0,23	0,45	0,00	2,47	0,02	2,17	0,0000	1129
07:00	1,46	0,10	3,52	4,76	0,01	64,32	0,61	5,97	0,02	0,06	0,00	0,14	0,19	0,00	2,58	0,02	5,45	0,0009	1142
07:30	0,81	0,05	4,33	12,54	0,00	60,56	0,63	6,18	0,04	0,03	0,00	0,18	0,52	0,00	2,50	0,03	5,64	0,0016	1147
08:00	0,79	0,06	6,62	21,56	0,00	56,04	0,56	6,15	0,04	0,03	0,00	0,27	0,88	0,00	2,29	0,02	5,62	0,0015	1106
08:30	14,95	0,16	3,86	6,07	0,03	63,72	0,56	6,00	0,00	0,60	0,01	0,15	0,24	0,00	2,55	0,02	5,48	0,0000	1134
09:00	2,78	0,11	4,09	8,19	0,01	64,79	0,53	5,88	0,02	0,11	0,00	0,16	0,32	0,00	2,54	0,02	5,37	0,0009	1116
09:30	3,19	0,05	4,03	10,64	0,03	57,59	0,53	6,13	0,04	0,13	0,00	0,17	0,44	0,00	2,36	0,02	5,60	0,0015	1139
10:00	2,43	0,07	4,92	10,97	0,01	63,33	0,53	6,08	0,04	0,10	0,00	0,20	0,45	0,00	2,57	0,02	5,55	0,0015	1107
10:30	2,62	0,10	4,42	11,51	0,00	61,41	0,53	6,04	0,00	0,11	0,00	0,18	0,47	0,00	2,48	0,02	5,52	0,0000	1121
11:00	1,83	0,10	5,31	13,98	0,00	63,15	0,49	5,96	0,02	0,07	0,00	0,21	0,56	0,00	2,51	0,02	5,44	0,0008	1114
11:30	1,31	0,06	3,90	6,17	0,00	59,57	0,52	5,55	0,04	0,05	0,00	0,14	0,23	0,00	2,19	0,02	4,99	0,0015	1087
12:00	0,20	0,03	3,79	8,05	0,00	57,49	0,46	5,75	0,04	0,01	0,00	0,14	0,29	0,00	2,08	0,02	4,90	0,0014	1103
12:30	0,39	0,02	3,68	6,07	0,00	63,56	0,48	6,00	0,00	0,01	0,00	0,14	0,23	0,00	2,36	0,02	5,06	0,0000	1141
13:00	1,24	0,07	5,55	18,67	0,00	59,64	0,49	6,36	0,02	0,05	0,00	0,22	0,73	0,00	2,34	0,02	5,35	0,0008	1168
13:30	0,54	0,01	4,52	6,26	0,00	65,63	0,47	6,08	0,04	0,02	0,00	0,17	0,24	0,00	2,54	0,02	5,26	0,0015	1156
14:00	1,41	0,00	3,29	5,11	0,00	59,48	0,50	5,96	0,04	0,06	0,00	0,13	0,20	0,00	2,35	0,02	5,37	0,0015	1159
14:30	0,06	0,02	4,64	15,87	0,00	62,02	0,51	5,96	0,00	0,00	0,00	0,18	0,62	0,00	2,43	0,02	5,33	0,0000	1120
15:00	1,36	0,07	5,61	11,86	0,00	58,33	0,52	5,95	0,02	0,05	0,00	0,22	0,47	0,00	2,32	0,02	5,39	0,0009	1138
15:30	0,22	0,01	4,27	6,43	0,01	64,89	0,63	6,11	0,04	0,01	0,00	0,17	0,26	0,00	2,65	0,03	5,58	0,0016	1156
16:00	22,00	0,67	3,92	9,63	0,00	60,57	0,79	6,11	0,04	0,90	0,03	0,16	0,39	0,00	2,47	0,03	5,57	0,0016	1142
16:30	0,44	0,02	3,71	6,37	0,00	61,15	0,88	5,97	0,00	0,02	0,00	0,15	0,26	0,00	2,47	0,04	5,45	0,0000	1116
17:00	1,12	0,06	3,53	6,18	0,00	62,61	0,92	5,91	0,02	0,04	0,00	0,14	0,25	0,00	2,52	0,04	5,40	0,0009	1108
17:30	1,20	0,01	4,27	9,06	0,00	62,06	0,95	5,99	0,04	0,05	0,00	0,17	0,36	0,00	2,50	0,04	5,47	0,0015	1124
18:00	1,68	0,10	4,80	8,82	0,00	61,96	0,86	3,88	0,04	0,07	0,00	0,19	0,35	0,00	2,45	0,03	3,55	0,0016	1125
18:30	1,05	0,12	5,26	9,21	0,00	64,68	0,86	3,41	0,00	0,04	0,00	0,21	0,36	0,00	2,53	0,03	3,12	0,0000	1117
19:00	28,35	3,15	3,91	6,80	0,01	59,79	1,13	5,98	0,02	1,15	0,13	0,16	0,28	0,00	2,42	0,05	5,45	0,0009	1132
19:30	1,04	0,05	4,45	8,00	0,02	63,09	1,18	5,98	0,04	0,04	0,00	0,18	0,32	0,00	2,55	0,05	5,46	0,0016	1136
20:00	1,07	0,02	5,06	11,16	0,05	61,67	1,20	6,01	0,04	0,04	0,00	0,20	0,45	0,00	2,49	0,05	5,49	0,0016	1132
20:30	0,67	0,00	4,00	5,72	0,05	61,61	1,25	5,94	0,00	0,03	0,00	0,16	0,23	0,00	2,47	0,05	5,42	0,0000	1129
21:00	14,39	0,60	3,83	7,93	0,03	60,57	1,27	6,09	0,02	0,59	0,02	0,16	0,33	0,00	2,49	0,05	5,56	0,0009	1147
21:30	0,67	0,07	6,57	15,37	0,00	61,29	1,23	4,62	0,04	0,03	0,00	0,26	0,61	0,00	2,42	0,05	4,22	0,0016	1118
22:00	1,29	0,14	4,68	5,28	0,01	65,92	1,05	1,19	0,04	0,05	0,01	0,18	0,20	0,00	2,55	0,04	1,09	0,0016	1142
22:30	1,02	0,14	4,87	8,99	0,02	61,17	0,79	0,93	0,00	0,04	0,01	0,19	0,35	0,00	2,38	0,03	0,85	0,0000	1123
23:00	4,28	0,20	5,74	15,09	0,00	47,66	0,70	3,98	0,02	0,17	0,01	0,23	0,60	0,00	1,90	0,03	3,62	0,0009	1113
23:30	0,21	0,15	7,10	13,67	0,00	62,37	0,72	0,06	0,04	0,01	0,01	0,28	0,54	0,00	2,46	0,03	0,05	0,0016	1105
00:00	0,74	0,12	4,51	3,50	0,01	63,20	0,73	0,64	0,04	0,03	0,00	0,18	0,14	0,00	2,48	0,03	0,58	0,0016	1146
Min	0,06	0,00	3,29	3,50	0,00	47,66	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14	0,00	1,90	0,01	0,00	0,0000	1087
Max	28,35	3,15	7,13	21,56	0,05	65,92	1,34	24,19	0,04	1,15	0,13	0,28	0,88	0,00	2,65	0,05	22,08	0,0016	1171
Moyenne	3,26	0,19	4,81	10,80	0,01	61,29	0,76	4,54	0,03	6,30	0,36	9,14	20,58	0,01	116,49	1,46	197,15	0,0476	1126

Rapport du: 30/07/2026

Synthèse des dépassements & Indispos.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	0
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/										
Compt. indisponibilité AMS annuel	/										
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel				99,89						
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.