

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,45	24,75	71,79	0,61	0,31	0,10	0,28	0,07	1,08	3,13	0,03	0,01	0,00	1144
01:00	5,15	22,83	72,30	0,23	0,25	0,10	0,22	0,04	0,99	3,14	0,01	0,01	0,00	1159
01:30	4,74	45,73	67,89	3,32	0,24	0,09	0,21	0,06	2,04	3,04	0,15	0,01	0,00	1155
02:00	5,70	38,54	65,26	0,24	0,24	0,09	0,25	0,05	1,70	2,88	0,01	0,01	0,00	1140
02:30	6,09	36,57	86,43	0,45	0,27	0,11	0,27	0,09	1,64	3,88	0,02	0,01	0,00	1134
03:00	6,42	28,02	66,56	0,30	0,29	0,09	0,29	0,06	1,27	3,01	0,01	0,01	0,00	1139
03:30	4,17	20,55	67,46	0,28	0,26	0,09	0,18	0,04	0,90	2,97	0,01	0,01	0,00	1117
04:00	4,28	23,23	65,24	0,27	0,29	0,09	0,19	0,09	1,02	2,85	0,01	0,01	0,00	1137
04:30	5,94	30,34	66,77	0,26	0,27	0,09	0,26	0,03	1,34	2,94	0,01	0,01	0,00	1132
05:00	7,43	25,59	64,39	0,25	0,29	0,09	0,32	0,05	1,11	2,80	0,01	0,01	0,00	1138
05:30	5,96	29,23	63,35	0,24	0,25	0,09	0,26	0,06	1,25	2,71	0,01	0,01	0,00	1130
06:00	5,02	29,17	65,53	0,24	0,23	0,09	0,21	0,04	1,22	2,74	0,01	0,01	0,00	1143
06:30	7,62	32,15	64,66	0,23	0,26	0,09	0,34	0,06	1,43	2,88	0,01	0,01	0,00	1148
07:00	6,51	21,38	60,03	0,26	0,26	0,09	0,29	0,04	0,96	2,70	0,01	0,01	0,00	1170
07:30	4,51	9,11	68,44	0,24	0,30	0,09	0,20	0,06	0,41	3,05	0,01	0,01	0,00	1161
08:00	4,08	7,24	65,72	0,24	0,24	0,12	0,18	0,05	0,33	2,96	0,01	0,01	0,01	1154
08:30	6,22	9,91	59,07	0,20	0,21	0,24	0,30	0,07	0,47	2,81	0,01	0,01	0,01	1149
09:00	7,80	18,10	53,94	0,20	0,23	0,24	0,38	0,52	0,88	2,62	0,01	0,01	0,01	1147
09:30	6,87	10,98	59,60	0,21	0,18	0,26	0,33	0,08	0,53	2,87	0,01	0,01	0,01	1140
10:00	5,97	8,62	58,96	0,25	0,17	0,33	0,28	0,10	0,41	2,80	0,01	0,01	0,02	1132
10:30	6,31	6,52	57,67	0,27	0,23	0,37	0,30	0,10	0,31	2,73	0,01	0,01	0,02	1143
11:00	7,58	8,67	57,26	0,21	0,18	0,26	0,36	0,09	0,41	2,73	0,01	0,01	0,01	1128
11:30	5,97	1,85	60,61	0,27	0,24	0,36	0,27	0,09	0,08	2,77	0,01	0,01	0,02	1139
12:00	6,08	4,78	56,66	0,28	0,25	0,39	0,30	0,10	0,23	2,76	0,01	0,01	0,02	1147
12:30	6,39	5,45	55,00	0,30	0,20	0,41	0,30	0,99	0,25	2,54	0,01	0,01	0,02	1128
13:00	6,16	4,06	59,72	0,29	0,25	0,40	0,29	0,09	0,19	2,83	0,01	0,01	0,02	1156
13:30	7,35	8,42	59,07	0,26	0,21	0,34	0,35	0,11	0,40	2,81	0,01	0,01	0,02	1150
14:00	7,13	10,93	66,59	0,24	0,25	0,22	0,33	0,07	0,50	3,06	0,01	0,01	0,01	1143
14:30	8,63	9,00	65,18	0,24	0,26	0,22	0,39	0,09	0,41	2,97	0,01	0,01	0,01	1163
15:00	5,13	5,13	55,26	0,21	0,23	0,21	0,23	0,05	0,23	2,51	0,01	0,01	0,01	1132
15:30	6,95	11,89	62,67	0,22	0,17	0,21	0,30	0,05	0,52	2,72	0,01	0,01	0,01	1146
16:00	5,62	7,79	70,74	0,22	0,25	0,24	0,25	0,04	0,34	3,10	0,01	0,01	0,01	1164
16:30	5,87	6,70	59,70	0,22	0,21	0,25	0,25	0,05	0,29	2,56	0,01	0,01	0,01	1132
17:00	6,05	7,13	68,15	0,21	0,24	0,22	0,26	0,07	0,31	2,98	0,01	0,01	0,01	1171
17:30	6,21	7,25	65,47	0,23	0,18	0,21	0,28	0,06	0,32	2,92	0,01	0,01	0,01	1146
18:00	6,12	6,78	68,36	0,22	0,24	0,21	0,28	0,06	0,31	3,13	0,01	0,01	0,01	1168
18:30	7,36	7,68	65,95	0,24	0,20	0,21	0,34	0,06	0,35	3,01	0,01	0,01	0,01	1154
19:00	6,22	4,16	70,82	0,25	0,18	0,22	0,28	0,08	0,19	3,17	0,01	0,01	0,01	1165
19:30	6,05	5,27	65,77	0,21	0,22	0,22	0,28	0,08	0,25	3,06	0,01	0,01	0,01	1150
20:00	6,92	5,87	65,70	0,23	0,24	0,25	0,32	0,08	0,27	3,01	0,01	0,01	0,01	1132
20:30	7,54	7,03	64,53	0,25	0,20	0,26	0,35	0,07	0,32	2,98	0,01	0,01	0,01	1138
21:00	6,94	7,43	64,90	0,22	0,20	0,22	0,32	0,06	0,34	2,96	0,01	0,01	0,01	1163
21:30	8,51	9,83	64,80	0,23	0,22	0,22	0,38	0,05	0,43	2,87	0,01	0,01	0,01	1149
22:00	6,54	6,73	67,95	0,21	0,21	0,21	0,30	0,08	0,31	3,09	0,01	0,01	0,01	1163
22:30	5,77	6,05	66,68	0,22	0,21	0,22	0,26	0,07	0,28	3,04	0,01	0,01	0,01	1147
23:00	8,08	8,04	66,52	0,22	0,21	0,22	0,37	0,07	0,37	3,07	0,01	0,01	0,01	1157
23:30	9,81	11,57	60,07	0,24	0,19	0,21	0,44	1,09	0,52	2,72	0,01	0,01	0,01	1127
00:00	9,37	8,45	67,85	0,22	0,25	0,21	0,42	0,09	0,38	3,07	0,01	0,01	0,01	1158
min	4,08	1,85	53,94	0,20	0,17	0,09	0,18	0,03	0,08	2,51	0,01	0,01	0,00	1117
max	9,81	45,73	86,43	3,32	0,31	0,41	0,44	1,09	2,04	3,88	0,15	0,01	0,02	1171
moyenne	6,45	14,01	64,44	0,32	0,23	0,20								1146
Total							14,06	17,96	30,10	139,95	0,69	0,50	0,45	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	8,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.