

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,37	9,69	68,04	0,32	0,16	0,00	0,24	0,02	0,37	2,62	0,01	0,01	0,00	1137
01:00	7,59	15,27	67,58	0,28	0,17	0,00	0,30	0,06	0,61	2,69	0,01	0,01	0,00	1157
01:30	7,39	13,50	66,81	0,27	0,13	0,00	0,29	0,02	0,53	2,61	0,01	0,01	0,00	1149
02:00	5,55	11,91	66,28	0,24	0,18	0,00	0,23	0,04	0,48	2,70	0,01	0,01	0,00	1194
02:30	6,30	17,98	70,22	0,25	0,19	0,00	0,27	0,07	0,78	3,03	0,01	0,01	0,00	1173
03:00	7,32	21,60	63,34	0,24	0,19	0,00	0,33	0,04	0,97	2,84	0,01	0,01	0,00	1164
03:30	8,57	18,45	73,22	0,26	0,20	0,00	0,39	0,06	0,85	3,36	0,01	0,01	0,00	1154
04:00	5,43	11,37	64,78	0,26	0,17	0,00	0,25	0,10	0,53	3,03	0,01	0,01	0,00	1147
04:30	5,76	9,93	67,97	0,26	0,22	0,00	0,27	0,07	0,46	3,17	0,01	0,01	0,00	1134
05:00	5,20	7,51	65,97	0,26	0,14	0,00	0,24	0,07	0,35	3,10	0,01	0,01	0,00	1151
05:30	5,79	8,67	65,11	0,27	0,15	0,00	0,27	0,05	0,40	3,02	0,01	0,01	0,00	1124
06:00	5,11	6,22	66,77	0,28	0,14	0,00	0,23	0,11	0,28	3,01	0,01	0,01	0,00	1143
06:30	6,01	9,38	65,66	0,28	0,22	0,00	0,28	0,23	0,43	3,03	0,01	0,01	0,00	1169
07:00	6,16	10,66	62,28	0,22	0,23	0,00	0,28	0,09	0,49	2,86	0,01	0,01	0,00	1155
07:30	9,50	10,38	57,97	0,07	0,30	0,00	0,44	0,12	0,48	2,70	0,00	0,01	0,00	1142
08:00	7,90	12,67	58,08	0,07	0,28	0,00	0,36	0,07	0,58	2,67	0,00	0,01	0,00	1126
08:30	5,33	8,09	56,18	0,07	0,28	0,00	0,25	0,09	0,37	2,59	0,00	0,01	0,00	1144
09:00	6,96	13,24	57,40	0,07	0,31	0,00	0,33	0,07	0,63	2,74	0,00	0,01	0,00	1170
09:30	7,78	11,48	60,27	0,07	0,29	0,00	0,36	0,09	0,53	2,80	0,00	0,01	0,00	1153
10:00	8,70	19,31	54,85	0,07	0,28	0,00	0,41	0,13	0,91	2,59	0,00	0,01	0,00	1160
10:30	9,46	16,46	57,76	0,07	0,23	0,00	0,45	0,11	0,77	2,72	0,00	0,01	0,00	1116
11:00	23,37	29,08	55,05	0,07	0,23	0,00	1,11	0,06	1,38	2,60	0,00	0,01	0,00	1104
11:30	22,40	19,06	58,65	0,07	0,23	0,00	1,00	0,22	0,86	2,63	0,00	0,01	0,00	1128
12:00	9,10	7,45	58,08	0,07	0,21	0,00	0,41	0,07	0,34	2,62	0,00	0,01	0,00	1163
12:30	5,18	1,69	56,91	0,07	0,24	0,00	0,24	0,05	0,08	2,58	0,00	0,01	0,00	1144
13:00	4,55	2,71	56,90	0,07	0,20	0,00	0,20	0,05	0,12	2,52	0,00	0,01	0,00	1138
13:30	5,28	4,14	59,83	0,07	0,25	0,00	0,24	0,05	0,19	2,74	0,00	0,01	0,00	1134
14:00	5,76	5,84	55,97	0,07	0,31	0,00	0,26	0,06	0,27	2,56	0,00	0,01	0,00	1143
14:30	6,73	16,06	56,22	0,07	0,22	0,00	0,31	0,10	0,73	2,56	0,00	0,01	0,00	1127
15:00	5,87	27,81	61,57	0,07	0,23	0,00	0,27	0,06	1,30	2,88	0,00	0,01	0,00	1110
15:30	5,77	22,98	57,50	0,07	0,22	0,00	0,26	0,06	1,05	2,62	0,00	0,01	0,00	1125
16:00	4,99	6,19	63,56	0,07	0,24	0,00	0,23	0,06	0,28	2,91	0,00	0,01	0,00	1139
16:30	6,48	15,76	56,68	0,07	0,23	0,00	0,30	0,08	0,74	2,65	0,00	0,01	0,00	1109
17:00	7,38	15,40	54,49	0,07	0,26	0,00	0,34	0,11	0,70	2,49	0,00	0,01	0,00	1081
17:30	14,69	32,72	45,24	0,07	0,24	0,00	0,67	0,06	1,50	2,07	0,00	0,01	0,00	1097
18:00	5,32	5,62	62,05	0,15	0,31	0,01	0,24	0,04	0,25	2,76	0,01	0,01	0,00	1133
18:30	2,88	1,96	71,02	0,27	0,47	0,09	0,13	0,09	0,09	3,18	0,01	0,02	0,00	1146
19:00	5,03	6,30	65,75	0,20	0,35	0,06	0,23	0,08	0,29	3,01	0,01	0,02	0,00	1135
19:30	4,63	5,37	59,26	0,07	0,28	0,00	0,21	0,07	0,24	2,64	0,00	0,01	0,00	1120
20:00	5,97	13,41	56,29	0,07	0,24	0,00	0,27	0,07	0,61	2,57	0,00	0,01	0,00	1089
20:30	5,40	26,67	55,32	0,07	0,21	0,00	0,24	0,04	1,17	2,42	0,00	0,01	0,00	1101
21:00	5,31	20,11	61,75	0,07	0,25	0,00	0,23	0,06	0,88	2,71	0,00	0,01	0,00	1147
21:30	5,30	15,48	57,95	0,07	0,25	0,00	0,25	0,07	0,73	2,74	0,00	0,01	0,00	1155
22:00	5,07	24,22	60,69	0,20	0,30	0,00	0,23	0,07	1,12	2,79	0,01	0,01	0,00	1132
22:30	5,00	29,05	69,60	0,25	0,31	0,00	0,22	0,06	1,30	3,12	0,01	0,01	0,00	1160
23:00	5,47	27,68	66,55	0,24	0,31	0,00	0,25	0,04	1,25	3,01	0,01	0,01	0,00	1137
23:30	6,34	14,47	68,62	0,25	0,32	0,06	0,28	0,06	0,64	3,05	0,01	0,01	0,00	1136
00:00	5,49	22,16	63,61	0,25	0,28	0,07	0,25	0,06	1,02	2,94	0,01	0,01	0,00	1148
min	2,88	1,69	45,24	0,07	0,13	0,00	0,13	0,02	0,08	2,07	0,00	0,01	0,00	1081
max	23,37	32,72	73,22	0,32	0,47	0,09	1,11	0,23	1,50	3,36	0,01	0,02	0,00	1194
moyenne	7,06	14,23	61,49	0,15	0,24	0,01								1137
Total							15,36	11,77	30,94	133,24	0,32	0,53	0,01	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.