

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.62	6.90	70.08	0.31	0.36	0.51	0.31	0.03	0.28	2.88	0.01	0.01	0.02	1138
01:00	6.82	7.79	64.06	0.27	0.40	0.44	0.29	0.05	0.33	2.75	0.01	0.02	0.02	1143
01:30	7.33	7.28	70.41	0.24	0.41	0.40	0.31	0.04	0.31	2.99	0.01	0.02	0.02	1144
02:00	8.66	10.42	64.81	0.23	0.39	0.39	0.38	0.04	0.45	2.82	0.01	0.02	0.02	1138
02:30	10.30	16.02	64.90	0.23	0.33	0.39	0.44	0.06	0.69	2.78	0.01	0.01	0.02	1121
03:00	7.92	8.89	67.05	0.23	0.35	0.38	0.34	0.15	0.38	2.90	0.01	0.02	0.02	1138
03:30	5.27	3.00	70.24	0.24	0.38	0.39	0.22	0.05	0.13	2.93	0.01	0.02	0.02	1145
04:00	4.60	1.65	67.89	0.23	0.37	0.39	0.20	0.08	0.07	2.97	0.01	0.02	0.02	1154
04:30	4.11	0.87	64.26	0.24	0.39	0.40	0.18	0.04	0.04	2.76	0.01	0.02	0.02	1145
05:00	4.82	5.36	64.52	0.24	0.36	0.40	0.20	0.05	0.23	2.74	0.01	0.02	0.02	1129
05:30	7.78	12.42	70.13	0.23	0.39	0.32	0.32	0.04	0.52	2.93	0.01	0.02	0.01	1137
06:00	4.42	1.89	67.31	0.22	0.34	0.10	0.18	0.05	0.08	2.72	0.01	0.01	0.00	1159
06:30	6.10	10.44	61.95	0.22	0.33	0.09	0.26	0.06	0.44	2.59	0.01	0.01	0.00	1138
07:00	5.94	6.79	68.45	0.28	0.37	0.09	0.25	0.06	0.29	2.94	0.01	0.02	0.00	1152
07:30	5.70	5.84	65.55	0.22	0.31	0.10	0.24	0.13	0.25	2.81	0.01	0.01	0.00	1143
08:00	6.26	5.97	68.02	0.22	0.32	0.10	0.27	0.07	0.26	2.94	0.01	0.01	0.00	1145
08:30	6.19	5.68	66.30	0.22	0.27	0.10	0.26	0.09	0.24	2.83	0.01	0.01	0.00	1133
09:00	6.54	6.87	68.56	0.21	0.34	0.14	0.29	0.08	0.30	3.00	0.01	0.01	0.01	1146
09:30	7.46	4.33	66.70	0.24	0.43	0.41	0.32	0.07	0.19	2.90	0.01	0.02	0.02	1132
10:00	8.01	5.71	62.92	0.24	0.40	0.40	0.36	0.08	0.25	2.81	0.01	0.02	0.02	1122
10:30	7.22	3.75	64.82	0.25	0.42	0.41	0.31	0.08	0.16	2.82	0.01	0.02	0.02	1128
11:00	6.37	5.58	65.63	0.23	0.37	0.36	0.29	0.06	0.25	2.96	0.01	0.02	0.02	1135
11:30	6.64	5.43	66.38	0.21	0.20	0.23	0.28	0.06	0.23	2.76	0.01	0.01	0.01	1131
12:00	6.29	4.65	65.72	0.21	0.19	0.23	0.26	0.06	0.19	2.74	0.01	0.01	0.01	1142
12:30	5.30	3.62	66.51	0.22	0.17	0.23	0.22	0.07	0.15	2.71	0.01	0.01	0.01	1136
13:00	6.01	5.67	66.33	0.21	0.20	0.23	0.25	0.04	0.23	2.74	0.01	0.01	0.01	1156
13:30	8.11	6.71	66.86	0.22	0.16	0.23	0.34	0.05	0.28	2.77	0.01	0.01	0.01	1152
14:00	5.24	2.32	66.63	0.23	0.22	0.27	0.21	0.04	0.09	2.70	0.01	0.01	0.01	1152
14:30	8.31	9.59	66.38	0.24	0.13	0.30	0.34	0.04	0.39	2.71	0.01	0.01	0.01	1149
15:00	10.99	13.45	61.64	0.24	0.18	0.36	0.45	0.07	0.55	2.50	0.01	0.01	0.01	1131
15:30	11.34	15.31	47.34	0.26	0.13	0.37	0.43	0.54	0.58	1.80	0.01	0.01	0.01	1119
16:00	5.79	2.70	52.15	0.26	0.23	0.36	0.22	0.06	0.10	2.02	0.01	0.01	0.01	1175
16:30	5.83	6.18	56.34	0.27	0.21	0.37	0.22	0.04	0.24	2.17	0.01	0.01	0.01	1128
17:00	5.74	3.99	64.71	0.23	0.21	0.37	0.22	0.02	0.15	2.48	0.01	0.01	0.01	1148
17:30	7.74	9.75	64.46	0.23	0.21	0.36	0.30	0.02	0.37	2.47	0.01	0.01	0.01	1150
18:00	9.16	9.09	67.46	0.21	0.21	0.37	0.36	0.03	0.35	2.62	0.01	0.01	0.01	1165
18:30	7.84	8.08	63.45	0.21	0.25	0.37	0.31	0.03	0.32	2.49	0.01	0.01	0.01	1151
19:00	7.99	6.58	60.19	0.22	0.21	0.36	0.32	0.11	0.26	2.39	0.01	0.01	0.01	1165
19:30	7.86	8.36	59.11	0.21	0.20	0.37	0.31	0.03	0.32	2.30	0.01	0.01	0.01	1135
20:00	8.60	8.67	60.90	0.21	0.22	0.36	0.32	0.02	0.32	2.28	0.01	0.01	0.01	1147
20:30	7.80	7.07	61.71	0.22	0.20	0.36	0.29	0.03	0.27	2.33	0.01	0.01	0.01	1154
21:00	7.55	6.69	66.25	0.24	0.27	0.40	0.28	0.03	0.25	2.49	0.01	0.01	0.02	1161
21:30	9.63	10.37	63.70	0.37	0.31	0.63	0.39	0.03	0.42	2.57	0.01	0.01	0.03	1169
22:00	9.64	4.96	66.45	0.38	0.31	0.65	0.39	0.04	0.20	2.68	0.02	0.01	0.03	1137
22:30	5.68	2.72	61.48	0.37	0.33	0.64	0.24	0.05	0.11	2.55	0.02	0.01	0.03	1158
23:00	6.55	6.24	70.09	0.36	0.33	0.61	0.27	0.06	0.26	2.93	0.01	0.01	0.03	1149
23:30	7.84	9.18	67.70	0.31	0.34	0.52	0.34	0.12	0.40	2.92	0.01	0.01	0.02	1153
00:00	8.90	11.00	65.91	0.31	0.31	0.52	0.38	0.06	0.47	2.84	0.01	0.01	0.02	1135
min	4,11	0,87	47,34	0,21	0,13	0,09	0,18	0,02	0,04	1,80	0,01	0,01	0,00	1119
max	11,34	16,02	70,41	0,38	0,43	0,65	0,45	0,54	0,69	3,00	0,02	0,02	0,03	1175
moyenne	7,16	6,91	64,80	0,25	0,29	0,35								1143
Total							14,17	11,64	13,67	128,74	0,49	0,58	0,69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,86			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.