



	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	CO2	Hg	T2S
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	Foyer
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											°C
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	0,92	0,11	3,54	5,66	0,03	60,73	0,54	0,87	0,00	0,04	0,00	0,14	0,23	0,00	2,42	0,02	0,80	0,0000	1146
01:00	0,99	0,19	4,36	8,88	0,02	61,68	0,57	0,87	0,02	0,04	0,01	0,17	0,35	0,00	2,40	0,02	0,80	0,0009	1129
01:30	0,67	0,15	6,68	18,85	0,00	60,19	0,65	0,62	0,04	0,03	0,01	0,26	0,73	0,00	2,35	0,03	0,57	0,0016	1120
02:00	0,96	0,13	4,77	6,49	0,00	64,55	0,57	0,89	0,04	0,04	0,00	0,18	0,25	0,00	2,49	0,02	0,81	0,0016	1136
02:30	1,22	0,14	4,77	13,57	0,02	60,77	0,58	1,11	0,00	0,05	0,01	0,19	0,53	0,00	2,37	0,02	1,02	0,0000	1124
03:00	1,76	0,19	5,21	12,57	0,01	61,04	0,51	1,59	0,02	0,07	0,01	0,20	0,49	0,00	2,37	0,02	1,45	0,0009	1127
03:30	1,24	0,15	5,25	13,87	0,01	61,20	0,57	1,13	0,04	0,05	0,01	0,21	0,55	0,00	2,41	0,02	1,03	0,0016	1131
04:00	0,76	0,17	4,59	8,26	0,00	59,56	0,52	0,67	0,04	0,03	0,01	0,18	0,32	0,00	2,29	0,02	0,61	0,0016	1113
04:30	0,46	0,17	5,39	15,07	0,00	60,35	0,44	0,31	0,00	0,02	0,01	0,21	0,57	0,00	2,30	0,02	0,28	0,0000	1110
05:00	0,67	0,20	6,40	15,20	0,00	59,92	0,40	0,24	0,02	0,03	0,01	0,24	0,57	0,00	2,26	0,01	0,20	0,0008	1121
05:30	0,01	0,12	4,70	6,89	0,00	63,80	0,46	0,00	0,04	0,00	0,00	0,18	0,26	0,00	2,44	0,02	0,00	0,0015	1149
06:00	0,01	0,13	4,84	9,79	0,00	61,68	0,49	0,00	0,04	0,00	0,01	0,19	0,38	0,00	2,37	0,02	0,00	0,0015	1145
06:30	8,80	0,24	5,99	15,17	0,00	64,61	0,52	2,47	0,00	0,35	0,01	0,24	0,61	0,00	2,58	0,02	2,22	0,0000	1148
07:00	1,81	0,09	4,64	12,13	0,00	58,21	0,50	6,08	0,02	0,07	0,00	0,19	0,49	0,00	2,36	0,02	5,52	0,0009	1133
07:30	0,02	0,03	4,82	14,26	0,00	59,65	0,47	6,12	0,04	0,00	0,00	0,19	0,57	0,00	2,40	0,02	5,49	0,0016	1116
08:00	0,00	0,02	4,01	7,45	0,00	65,68	0,49	6,07	0,04	0,00	0,00	0,16	0,30	0,00	2,62	0,02	5,43	0,0016	1114
08:30	0,74	0,02	3,62	8,18	0,00	62,33	0,52	6,04	0,00	0,03	0,00	0,15	0,33	0,00	2,52	0,02	5,50	0,0000	1130
09:00	0,93	0,08	3,60	10,05	0,00	60,69	0,50	6,07	0,02	0,04	0,00	0,15	0,41	0,00	2,45	0,02	5,54	0,0009	1126
09:30	0,68	0,04	4,52	12,68	0,00	61,83	0,49	6,08	0,04	0,03	0,00	0,18	0,52	0,00	2,52	0,02	5,54	0,0016	1116
10:00	0,85	0,03	4,32	8,98	0,01	62,64	0,49	6,06	0,04	0,03	0,00	0,17	0,36	0,00	2,54	0,02	5,53	0,0016	1128
10:30	0,68	0,04	3,96	8,04	0,00	59,13	0,52	5,96	0,00	0,03	0,00	0,16	0,32	0,00	2,36	0,02	5,44	0,0000	1106
11:00	1,38	0,08	4,65	12,18	0,00	61,72	0,52	5,98	0,02	0,06	0,00	0,19	0,49	0,00	2,48	0,02	5,46	0,0009	1107
11:30	0,67	0,03	6,66	17,09	0,00	59,39	0,46	6,00	0,04	0,03	0,00	0,27	0,69	0,00	2,39	0,02	5,42	0,0016	1099
12:00	0,36	0,00	4,42	6,87	0,00	61,96	0,44	6,04	0,04	0,01	0,00	0,18	0,27	0,00	2,47	0,02	5,41	0,0016	1113
12:30	0,27	0,00	3,53	3,33	0,00	66,92	0,49	6,07	0,00	0,01	0,00	0,14	0,14	0,00	2,72	0,02	5,53	0,0000	1146
13:00	0,81	0,04	3,60	7,24	0,00	61,22	0,47	6,11	0,02	0,03	0,00	0,15	0,30	0,00	2,50	0,02	5,57	0,0009	1139
13:30	0,27	0,02	6,46	18,37	0,00	60,89	0,45	6,07	0,04	0,01	0,00	0,26	0,74	0,00	2,45	0,02	5,49	0,0016	1119
14:00	0,36	0,00	3,45	3,92	0,02	61,69	0,49	5,89	0,04	0,01	0,00	0,14	0,16	0,00	2,45	0,02	5,38	0,0016	1140
14:30	0,65	0,02	3,68	11,78	0,01	61,66	0,46	5,94	0,00	0,03	0,00	0,15	0,47	0,00	2,47	0,02	5,42	0,0000	1112
15:00	1,65	0,05	4,27	8,56	0,01	57,28	0,49	5,96	0,02	0,07	0,00	0,17	0,34	0,00	2,30	0,02	5,44	0,0009	1114
15:30	1,34	0,00	4,36	8,94	0,02	67,39	0,61	6,03	0,04	0,05	0,00	0,18	0,36	0,00	2,72	0,02	5,50	0,0016	1135
16:00	1,59	0,00	4,36	9,37	0,05	61,34	0,68	6,00	0,06	0,06	0,00	0,18	0,38	0,00	2,47	0,03	5,47	0,0022	1139
16:30	0,96	0,00	4,16	9,15	0,01	61,13	0,76	6,04	0,01	0,04	0,00	0,17	0,37	0,00	2,47	0,03	5,52	0,0003	1141
17:00	7,79	0,04	5,05	16,51	0,00	58,73	0,78	6,07	0,02	0,32	0,00	0,21	0,67	0,00	2,39	0,03	5,54	0,0009	1127
17:30	1,28	0,00	3,90	8,81	0,02	63,54	0,91	6,07	0,04	0,05	0,00	0,16	0,36	0,00	2,58	0,04	5,54	0,0016	1139
18:00	1,22	0,05	4,44	13,28	0,01	62,85	1,08	3,58	0,04	0,05	0,00	0,17	0,52	0,00	2,48	0,04	3,27	0,0016	1130
18:30	0,69	0,06	5,74	17,43	0,00	59,77	1,14	3,20	0,00	0,03	0,00	0,23	0,70	0,00	2,41	0,05	2,92	0,0000	1131
19:00	0,60	0,03	4,81	15,45	0,00	61,73	1,06	5,99	0,02	0,02	0,00	0,19	0,63	0,00	2,50	0,04	5,46	0,0009	1131
19:30	0,02	0,00	4,09	6,34	0,00	62,19	1,19	6,09	0,04	0,00	0,00	0,17	0,26	0,00	2,55	0,05	5,56	0,0016	1162
20:00	0,09	0,00	3,45	9,40	0,00	62,42	1,26	6,08	0,04	0,00	0,00	0,14	0,38	0,00	2,55	0,05	5,55	0,0016	1167
20:30	0,08	0,00	4,45	13,94	0,00	61,40	1,28	5,96	0,00	0,00	0,00	0,18	0,56	0,00	2,45	0,05	5,44	0,0000	1129
21:00	0,77	0,03	4,74	9,07	0,02	61,19	1,33	6,02	0,02	0,03	0,00	0,19	0,37	0,00	2,47	0,05	5,49	0,0009	1147
21:30	0,17	0,00	4,87	16,06	0,01	62,08	1,29	6,06	0,04	0,01	0,00	0,20	0,65	0,00	2,51	0,05	5,53	0,0016	1125
22:00	1,42	0,11	4,93	8,90	0,00	62,32	0,72	1,67	0,04	0,06	0,00	0,19	0,35	0,00	2,44	0,03	1,53	0,0016	1124
22:30	1,25	0,12	3,91	7,59	0,02	60,04	0,46	1,18	0,00	0,05	0,00	0,16	0,30	0,00	2,38	0,02	1,08	0,0000	1133
23:00	1,27	0,18	10,65	24,34	0,00	58,60	0,58	1,18	0,02	0,05	0,01	0,42	0,97	0,00	2,32	0,02	1,07	0,0009	1098
23:30	1,19	0,13	6,56	13,36	0,00	64,94	0,42	1,14	0,04	0,05	0,01	0,26	0,54	0,00	2,62	0,02	1,04	0,0016	1135
00:00	0,23	0,13	6,59	15,40	0,00	61,13	0,50	0,08	0,04	0,01	0,01	0,27	0,62	0,00	2,47	0,02	0,07	0,0017	1130
Min	0,00	0,00	3,45	3,33	0,00	57,28	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	2,26	0,01	0,00	0,0000	1098
Max	8,80	0,24	10,65	24,34	0,05	67,39	1,33	6,12	0,06	0,35	0,01	0,42	0,97	0,00	2,72	0,05	5,57	0,0022	1167
Commentaires	1,10	0,07	4,83	11,35	0,01	61,58	0,65	3,99	0,03	2,10	0,14	9,23	21,71	0,01	117,83	1,24	174,46	0,0502	1129
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3												

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	CO	COT	HCL	SO ₂	NOx	NH ₃	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:30	00:00	00:00	00:00		00:00		00:30
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00			00:00	00:00	
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				00:00			00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00					
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,89					
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.